

#190376#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Куйбышева 161-169, Калининград  
5346  
7080  
ВКТ-7  
00261216  
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	0,773	0	48,28	38,55	0	47,32	38,07	0	0	24	0	0	65,2	48,9	16,29	0,61	0,59	-3,9
25.11.2025	0,738	0	49,74	40,61	0	48,78	40,11	0	0	24	0	0	63,9	48,8	15,1	0,61	0,6	-0,9
26.11.2025	0,728	0	50,67	41,24	0	49,72	40,73	0	0	24	0	0	63,1	48,4	14,69	0,61	0,6	-0,4
27.11.2025	0,719	0	48,13	38,19	0	47,21	37,71	0	0	24	0	0	62,6	47,4	15,17	0,61	0,6	-1,3
28.11.2025	0,683	0	46,74	39,01	0	45,95	38,53	0	0	24	0	0	62,4	47,5	14,93	0,61	0,6	-0,4
29.11.2025	0,655	0	46,03	39,93	0	45,25	39,45	0	0	24	0	0	61,9	47,4	14,46	0,6	0,59	-0,3
30.11.2025	0,657	0	46,98	39,59	0	46,23	39,11	0	0	24	0	0	60,7	46,6	14,15	0,61	0,6	-0,5
01.12.2025	0,648	0	46,33	39,1	0	45,59	38,63	0	0	24	0	0	60,6	46,5	14,16	0,61	0,6	-
02.12.2025	0,654	0	45,32	38,85	0	44,56	38,37	0	0	24	0	0	61,4	46,7	14,7	0,61	0,6	-
03.12.2025	0,63	0	45,19	38,99	0	44,45	38,51	0	0	24	0	0	60,4	46,2	14,21	0,61	0,6	-
04.12.2025	0,637	0	44,93	38,82	0	44,18	38,34	0	0	24	0	0	61,6	47,2	14,45	0,61	0,6	-
05.12.2025	0,629	0	44,69	38,72	0	43,96	38,24	0	0	24	0	0	61,6	47,3	14,29	0,61	0,6	-
06.12.2025	0,613	0	44,95	38,65	0	44,23	38,17	0	0	24	0	0	60,9	47	13,84	0,61	0,6	-
07.12.2025	0,611	0	46,26	38,62	0	45,52	38,14	0	0	24	0	0	59,8	46,4	13,41	0,61	0,6	-
08.12.2025	0,595	0	45,3	39,08	0	44,57	38,6	0	0	24	0	0	59,7	46,3	13,37	0,61	0,6	-
09.12.2025	0,584	0	45,73	39,44	0	45,01	38,96	0	0	24	0	0	59,5	46,5	13,01	0,4	0,39	-
10.12.2025	0,372	0	27,89	22,57	0	27,43	22,3	0	0	24	0	0	59,7	46,8	12,89	0,61	0,6	-
11.12.2025	0,58	0	46,76	39,71	0	46,04	39,23	0	0	24	0	0	59,8	47,2	12,62	0,61	0,6	-
12.12.2025	0,551	0	45,73	39,79	0	45,01	39,31	0	0	24	0	0	59,2	46,9	12,3	0,61	0,6	-
13.12.2025	0,537	0	45,91	39,33	0	45,19	38,86	0	0	24	0	0	57,6	45,8	11,9	0,61	0,6	-
14.12.2025	0,531	0	45,83	39,22	0	45,11	38,75	0	0	24	0	0	56,9	45,1	11,76	0,61	0,6	-
15.12.2025	0,556	0	45,69	38,25	0	44,97	37,84	0	0	24	0	0	57,4	45	12,45	0,61	0,6	-
16.12.2025	0,591	0	43,02	36,95	0	42,29	36,47	0	0	24	0	0	61	47	13,95	0,61	0,6	-
17.12.2025	0,626	0	43,26	37,38	0	42,5	36,9	0	0	24	0	0	63,1	48,3	14,79	0,61	0,6	-
18.12.2025	0,648	0	45,42	38,72	0	44,62	38,24	0	0	24	0	0	63,1	48,6	14,47	0,61	0,6	-
19.12.2025	0,612	0	45,4	39,19	0	44,64	38,71	0	0	24	0	0	61,4	47,6	13,74	0,61	0,6	-
20.12.2025	0,554	0	45,74	38,7	0	45,05	38,32	0	0	24	0	0	57,8	45,6	12,23	0,6	0,59	-
21.12.2025	0,498	0	46,51	38,5	0	45,88	38,26	0	0	24	0	0	53,6	42,8	10,75	0,61	0,6	-
22.12.2025	0,497	0	45,6	38,45	0	44,94	38,21	0	0	24	0	0	54,1	43,1	11,06	0,61	0,59	-
23.12.2025	0,54	0	44,9	38,52	0	44,21	38,21	0	0	24	0	0	56,4	44,1	12,23	0,61	0,6	-
Итого:	18,247	0	1362,93	1152,67	0	1340,41	1139,28	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,247																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.11.2025	998,641	81215,07	71247,92	0	79803,14	70442,85	0
23.12.2025	1016,888	82578	72400,59	0	81143,55	71582,13	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:52:13