

#162905#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский 92-96, Калининград
5346
5652
SKS-3
13025
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,92	218,6	218,9	24	24	0	0	256	73	69	0	0	0	-
25.09.2025	0,9	215,9	216,4	24	24	0	0	256	72	69	0	0	0	-
26.09.2025	0,95	213	213,9	24	24	0	0	256	72	68	0	0	0	-
27.09.2025	0,99	215,3	215,5	24	24	0	0	256	73	69	0	0	0	-
28.09.2025	1,03	210	210,3	24	24	0	0	256	72	68	0	0	0	-
29.09.2025	0,99	205,7	206,1	24	24	0	0	256	72	68	0	0	0	-
30.09.2025	1	201,1	201,8	24	24	0	0	256	72	67	0	0	0	-
01.10.2025	2,71	236,3	235,7	24	24	0	0	256	72	63	0	0	0	-
02.10.2025	5,49	239,3	237	24	24	0	0	256	72	52	0	0	0	-
03.10.2025	5,59	217,6	215,9	24	24	0	0	256	73	50	0	0	0	-
04.10.2025	5,52	210,1	208,5	24	24	0	0	256	73	49	0	0	0	-
05.10.2025	5,52	216,1	214,5	24	24	0	0	256	73	50	0	0	0	-
06.10.2025	5,49	222,4	220,7	24	24	0	0	256	73	51	0	0	0	-
07.10.2025	5,44	223,9	222,1	24	24	0	0	256	73	51	0	0	0	-
08.10.2025	5,44	224,8	223,1	24	24	0	0	256	73	51	0	0	0	-
09.10.2025	5,58	234,3	232,3	24	24	0	0	256	73	52	0	0	0	-
10.10.2025	5,54	233,8	231,9	24	24	0	0	256	73	52	0	0	0	-
11.10.2025	5,45	235,5	233,5	24	24	0	0	256	73	53	0	0	0	-
12.10.2025	5,44	232	230,1	24	24	0	0	256	73	52	0	0	0	-
13.10.2025	5,42	221,4	219,7	24	24	0	0	256	73	51	0	0	0	-
14.10.2025	5,47	219,4	217,5	24	24	0	0	256	73	51	0	0	0	-
15.10.2025	5,43	221,8	219,8	24	24	0	0	256	73	51	0	0	0	-
16.10.2025	5,53	223,8	221,9	24	24	0	0	256	73	51	0	0	0	-
17.10.2025	5,53	225,6	223,6	24	24	0	0	256	73	51	0	0	0	-
18.10.2025	5,46	212,6	210,9	24	24	0	0	256	73	50	0	0	0	-
19.10.2025	5,09	194,6	193	24	24	0	0	256	71	49	0	0	0	-
20.10.2025	5,34	193,1	191,7	24	24	0	0	256	72	48	0	0	0	-
21.10.2025	5,49	202	200,3	24	24	0	0	256	73	49	0	0	0	-
22.10.2025	5,56	214,2	212,4	24	24	0	0	256	73	50	0	0	0	-
23.10.2025	5,5	220,9	219,2	24	24	0	0	256	73	51	0	0	0	-
Итого:	129,81	6555,1	6518,2	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	111,636													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	14223,71	614110,9	610537,2	96387,72	1610,05
23.10.2025	14353,52	620666	617055,4	97107,72	1610,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:29:43