

#166316#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский 92-96, Калининград
5346
5652
SKS-3
13025
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	5,38	215,3	213,6	24	24	0	0	256	73	50	0	0	0	-
25.10.2025	5,52	208,7	206,8	24	24	0	0	256	73	50	0	0	0	-
26.10.2025	5,51	204,6	202,7	24	24	0	0	256	73	49	0	0	0	-
27.10.2025	5,39	198,7	196,9	24	24	0	0	256	73	49	0	0	0	-
28.10.2025	5,36	202,4	200,6	24	24	0	0	256	73	49	0	0	0	-
29.10.2025	5,57	209,4	207,4	24	24	0	0	256	73	49	0	0	0	-
30.10.2025	5,52	213,2	211,4	24	24	0	0	256	73	50	0	0	0	-
31.10.2025	4,79	181,6	180,1	24	24	0	0	256	68	47	0	0	0	-
01.11.2025	5,43	205,3	203,4	24	24	0	0	256	72	49	0	0	0	-
02.11.2025	5,58	220,7	218,5	24	24	0	0	256	73	51	0	0	0	-
03.11.2025	5,49	222,9	221,1	24	24	0	0	256	73	51	0	0	0	-
04.11.2025	5,6	215	213	24	24	0	0	256	73	50	0	0	0	-
05.11.2025	5,44	218,7	216,9	24	24	0	0	256	73	51	0	0	0	-
06.11.2025	5,4	215,7	213,6	24	24	0	0	256	73	51	0	0	0	-
07.11.2025	5,43	207,8	206,2	24	24	0	0	256	73	50	0	0	0	-
08.11.2025	5,32	190,4	189,1	24	24	0	0	256	72	48	0	0	0	-
09.11.2025	5,37	189,8	188	24	24	0	0	256	72	48	0	0	0	-
10.11.2025	5,47	200,4	198,8	24	24	0	0	256	73	49	0	0	0	-
11.11.2025	5,53	205,3	203,3	24	24	0	0	256	73	49	0	0	0	-
12.11.2025	5,46	202,5	200,5	24	24	0	0	256	73	49	0	0	0	-
13.11.2025	5,5	210,1	208,3	24	24	0	0	256	73	50	0	0	0	-
14.11.2025	5,5	212,7	210,5	24	24	0	0	256	73	50	0	0	0	-
15.11.2025	5,39	193	191,3	24	24	0	0	256	73	48	0	0	0	-
16.11.2025	5,61	176,2	174,7	24	24	0	0	264	76	48	0	0	0	-
17.11.2025	5,51	189,3	187,7	24	24	0	0	256	74	48	0	0	0	-
18.11.2025	5,41	178,7	177,1	24	24	0	0	256	73	46	0	0	0	-
19.11.2025	5,45	184,5	183	24	24	0	0	256	73	47	0	0	0	-
20.11.2025	5,55	175,6	174,1	24	24	0	0	256	75	47	0	0	0	-
21.11.2025	5,67	191,1	189,5	24	24	0	0	256	75	48	0	0	0	-
22.11.2025	5,73	188,6	186,9	24	24	0	0	256	75	48	0	0	0	-
23.11.2025	6,23	182,6	180,7	24	24	0	0	256	79	49	0	0	0	-
Итого:	170,11	6210,8	6155,7	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	146,293													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	14353,52	620666	617055,4	97107,72	1610,05
23.11.2025	14523,63	626876,8	623211,1	97851,72	1610,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 7:54:09