

#283005#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский 120, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6921
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246427
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,941	-0,089	107,62	108	104,46	107,05	-2,59	24	0	0	82,2	43,3	38,82	0,6	0,58	-
19.02.2026	3,698	-0,075	105,74	106,08	102,88	105,2	-2,32	24	0	0	78,5	41,7	36,88	0,6	0,58	-
20.02.2026	3,718	-0,103	109,91	110,83	106,93	109,88	-2,95	24	0	0	78,4	42,5	35,95	0,6	0,58	-
21.02.2026	3,532	-0,073	105,18	105,57	102,42	104,71	-2,29	24	0	0	77,3	41,8	35,46	0,6	0,58	-
22.02.2026	3,456	-0,135	114,56	116,33	111,71	115,35	-3,64	24	0	0	75	42,7	32,33	0,6	0,58	-
23.02.2026	3,263	-0,089	108,59	109,69	106,04	108,82	-2,78	24	0	0	73	41,1	31,87	0,56	0,54	-
24.02.2026	2,916	-0,012	92,81	91,72	90,68	91,05	-0,37	24	0	0	70,9	38,6	32,38	0,58	0,56	-
25.02.2026	3,242	-0,056	101,86	102,03	99,36	101,26	-1,9	24	0	0	74,1	40,7	33,44	0,6	0,57	-
26.02.2026	3,214	-0,085	107,06	107,94	104,5	107,05	-2,55	24	0	0	73,1	41,3	31,81	0,6	0,58	-
27.02.2026	3,11	-0,135	115,86	118,08	113,33	117,1	-3,77	24	0	0	70,4	41,6	28,87	0,6	0,58	-
28.02.2026	3,107	-0,188	123,92	127,24	121,16	126,1	-4,94	24	0	0	70,3	42,9	27,42	0,6	0,58	-
01.03.2026	3,02	-0,123	112,69	114,58	110,22	113,68	-3,46	24	0	0	69,6	40,9	28,71	0,6	0,58	-
02.03.2026	3,17	-0,193	124,31	127,63	121,55	126,56	-5,01	24	0	0	70,4	42,5	27,85	0,6	0,58	-
03.03.2026	3,158	-0,319	142,53	148,34	139,36	146,92	-7,56	24	0	0	70,3	45,1	25,13	0,6	0,57	-
04.03.2026	3,013	-0,213	126,75	130,53	123,95	129,34	-5,39	24	0	0	70	43,8	26,26	0,6	0,57	-
05.03.2026	3,163	-0,201	125,58	129,13	122,85	128,04	-5,19	24	0	0	69,9	42,4	27,56	0,6	0,58	-
06.03.2026	3,169	-0,231	129,47	133,53	126,57	132,33	-5,76	24	0	0	70,7	43,7	27,04	0,6	0,58	-
07.03.2026	3,104	-0,273	135,42	140,35	132,44	139,04	-6,6	24	0	0	70,2	44,5	25,69	0,59	0,56	-
08.03.2026	3,147	-0,346	145,94	152,27	142,69	150,76	-8,07	24	0	0	70,3	45,7	24,67	0,59	0,56	-
09.03.2026	3,182	-0,365	148,46	155,11	145,17	153,57	-8,4	24	0	0	70,4	45,8	24,59	0,59	0,56	-
10.03.2026	3,139	-0,466	161,28	169,71	157,66	167,89	-10,23	24	0	0	70,7	47,7	23,03	0,6	0,56	-
11.03.2026	3,116	-0,516	168,12	177,47	164,39	175,51	-11,12	24	0	0	70,7	48,4	22,25	0,6	0,56	-
12.03.2026	2,991	-0,495	164,22	173,14	160,57	171,22	-10,65	24	0	0	70,5	48,6	21,89	0,6	0,56	-
13.03.2026	3,041	-0,51	166,3	175,5	162,61	173,53	-10,92	24	0	0	70,6	48,6	22	0,59	0,55	-
14.03.2026	3,023	-0,472	174,75	182,61	170,87	180,51	-9,64	24	0	0	70	49,5	20,5	0,59	0,56	-
15.03.2026	3,071	-0,528	168,55	178,02	164,78	176,03	-11,25	24	0	0	70,7	48,7	22	0,59	0,56	-
16.03.2026	2,998	-0,394	150,33	157,4	147	155,76	-8,76	24	0	0	70,4	47,2	23,21	0,59	0,55	-
17.03.2026	3,039	-0,407	152,37	159,69	148,94	158,03	-9,09	24	0	0	70,6	47,2	23,32	0,59	0,56	-
18.03.2026	2,934	-0,321	139,83	145,56	136,75	144,09	-7,34	24	0	0	70,4	46,4	23,98	0,59	0,56	-
Итого:	92,675	0	3830,01	3954,08	3741,84	3916,38	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	92,675															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	623,155	32038,32	30087,26	31286,87	29646,42
18.03.2026	715,83	35868,33	34041,34	35028,71	33562,8

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 9:01:12