

#166318#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский 120, Калининград
5346
6921
ВКТ-7
00246427
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	3,576	0,05	184,94	182,07	180,85	179,9	0,95	24	0	0	70,3	50,8	19,52	0,58	0,55	-
25.10.2025	3,624	0,075	167,95	164,44	164,2	162,58	1,62	24	0	0	70,6	49	21,6	0,58	0,55	-
26.10.2025	3,682	0,095	168,56	164,7	164,8	162,85	1,95	25	0	0	70,5	48,7	21,77	0,58	0,55	-
27.10.2025	3,507	0,108	155,2	151,17	151,77	149,51	2,26	24	0	0	70,4	48	22,41	0,58	0,55	-
28.10.2025	3,49	0,101	159,26	155,43	155,77	153,69	2,08	24	0	0	70,2	48,4	21,76	0,58	0,55	-
29.10.2025	3,567	0,09	166,29	162,61	162,61	160,77	1,84	24	0	0	70,6	49,2	21,38	0,59	0,55	-
30.10.2025	3,592	0,081	171,01	167,48	167,19	165,55	1,64	24	0	0	70,5	49,5	21,01	0,56	0,53	-
31.10.2025	3,319	0,372	148,83	138,32	145,74	136,82	8,92	24	0	1	67,5	47,6	19,9	0,59	0,55	-
01.11.2025	3,464	0,092	164,15	160,41	160,5	158,6	1,9	24	0	0	70,2	49,1	21,02	0,59	0,55	-
02.11.2025	3,585	0,06	184,36	181,36	180,24	179,15	1,09	24	0	0	70,7	51,1	19,59	0,59	0,55	-
03.11.2025	3,567	0,051	188,64	185,82	184,41	183,5	0,91	24	0	0	70,7	51,6	19,09	0,59	0,55	-
04.11.2025	3,55	0,068	178,99	175,8	174,99	173,69	1,3	24	0	0	70,6	50,7	19,92	0,59	0,55	-
05.11.2025	3,583	0,05	186,59	183,73	182,43	181,47	0,96	24	0	0	70,6	51,2	19,37	0,59	0,55	-
06.11.2025	3,535	0,061	181,71	178,64	177,63	176,45	1,18	24	0	0	70,7	51,2	19,58	0,59	0,55	-
07.11.2025	3,45	0,086	167,27	163,74	163,54	161,81	1,73	24	0	0	70,4	49,8	20,58	0,58	0,55	-
08.11.2025	3,399	0,118	146,6	142,33	143,38	140,85	2,53	24	0	0	69,9	47	22,89	0,58	0,55	-
09.11.2025	3,415	0,119	145	140,67	141,83	139,22	2,61	24	0	0	70,1	46,8	23,25	0,59	0,55	-
10.11.2025	3,484	0,101	157,59	153,65	154,05	151,95	2,1	24	0	0	70,6	48,7	21,96	0,58	0,55	-
11.11.2025	3,531	0,094	164,03	160,3	160,36	158,47	1,89	24	0	0	70,8	49,3	21,44	0,58	0,55	-
12.11.2025	3,53	0,097	163,12	159,33	159,47	157,51	1,96	24	0	0	70,7	49,1	21,56	0,59	0,55	-
13.11.2025	3,589	0,089	172,65	168,96	168,8	167,02	1,78	24	0	0	70,4	49,6	20,75	0,59	0,55	-
14.11.2025	3,552	0,076	175,08	171,71	171,18	169,68	1,5	24	0	0	70,5	50,2	20,33	0,58	0,55	-
15.11.2025	3,455	0,116	150,29	146,1	146,96	144,5	2,46	24	0	0	70,7	48	22,73	0,58	0,55	-
16.11.2025	3,546	0,153	129,86	124,81	126,79	123,52	3,27	24	0	0	73,1	46,3	26,8	0,59	0,55	-
17.11.2025	3,513	0,128	140,82	136,24	137,57	134,83	2,74	24	0	0	71,4	46,8	24,63	0,58	0,56	-
18.11.2025	3,342	0,152	126	120,96	123,21	119,83	3,38	24	0	0	70,6	44,6	25,93	0,59	0,56	-
19.11.2025	3,506	0,126	140,78	136,22	137,64	134,86	2,78	24	0	0	70,7	46,2	24,56	0,58	0,56	-
20.11.2025	3,587	0,143	130,04	124,96	127,01	123,77	3,24	24	0	0	72,2	45,1	27,1	0,59	0,56	-
21.11.2025	3,659	0,124	140,48	135,84	137,23	134,47	2,76	24	0	0	72	46,2	25,74	0,59	0,56	-
22.11.2025	3,718	0,148	137,72	132,59	134,49	131,26	3,23	24	0	0	72,6	46	26,54	0,59	0,56	-
23.11.2025	4,867	1,119	130,67	103,62	127,32	102,52	24,8	24	0	1	76,5	47,6	28,98	0,59	0,56	-
Итого:	110,784	0	4924,48	4774,01	4813,96	4720,6	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	110,784															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч745

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	113,831	16830,57	16925,02	16455,42	16615,24
23.11.2025	224,615	21755,05	21699,03	21269,38	21335,84

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.11.2025 8:09:57