

#179237#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/25г.-22/12/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Московский,120

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00246427

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x401E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2025	76,93	47,53	29,4	134,1	130,61	128,9	127,52	3,09	5,91	5,61	3,986	0,146	24	0	
25.11.2025	74,95	47,22	27,73	137,41	134,01	132,46	131,04	2,97	5,92	5,62	3,857	0,139	24	0	
26.11.2025	74,76	46,3	28,46	135,89	132,54	130,83	129,51	3,03	5,91	5,61	3,913	0,139	24	0	
27.11.2025	73,95	45,85	28,1	132,15	128,93	127,07	125,8	3,13	5,91	5,61	3,765	0,142	24	0	
28.11.2025	73,36	45,71	27,65	138,4	135,07	133,52	132,21	2,86	5,92	5,63	3,862	0,133	24	0	
29.11.2025	73,19	45,05	28,14	130,62	127,51	125,52	124,3	3,21	5,9	5,62	3,727	0,146	24	0	
30.11.2025	73,93	45,01	28,92	129,47	126,32	124,29	123,09	3,23	5,9	5,62	3,796	0,143	24	0	
01.12.2025	72,45	45,53	26,92	136,8	133,61	131,93	130,65	2,96	5,91	5,62	3,731	0,133	24	0	
02.12.2025	73,98	44,75	29,23	129,65	126,51	124,43	123,24	3,27	5,9	5,62	3,844	0,148	24	0	
03.12.2025	70,27	44,22	26,05	131,83	128,88	126,95	125,75	3,13	5,9	5,63	3,494	0,138	24	0	
04.12.2025	70,48	46,23	24,25	148	144,7	143,64	142,18	2,52	5,95	5,66	3,622	0,116	24	0	
05.12.2025	70,54	46,79	23,75	159,95	156,42	155,96	154,35	2,07	5,98	5,66	3,811	0,097	24	0	
06.12.2025	70,43	47,68	22,75	164,25	160,6	160,47	158,75	1,85	5,97	5,63	3,742	0,089	24	0	
07.12.2025	69,77	45,49	24,28	142,99	139,85	138,54	137,19	2,66	5,9	5,6	3,515	0,121	24	0	
08.12.2025	70,42	46,89	23,53	153,69	150,29	149,58	148,03	2,26	5,92	5,61	3,638	0,103	24	0	
09.12.2025	70,65	49,18	21,47	175,5	171,59	172,15	170,19	1,4	5,98	5,61	3,747	0,067	24	0	
10.12.2025	70,41	49,28	21,13	174,31	170,45	167,85	165,94	4,51	5,96	5,57	3,822	0,226	23	1	*
11.12.2025	70,21	51,42	18,79	195,49	191,18	16,48	16,29	174,89	5,95	5,56	12,592	8,712	24	0	*
12.12.2025	70,62	50,28	20,34	192,21	187,89	2,28	2,26	185,63	5,91	5,53	13,165	9,31	24	0	*
13.12.2025	70,28	45,02	25,26	167,49	163,78	17,45	17,3	146,48	5,84	5,52	10,739	6,863	24	0	*
14.12.2025	70,47	46,32	24,15	165,25	161,56	11,98	11,86	149,7	5,87	5,54	10,842	7,166	24	0	*
15.12.2025	69,7	49,4	20,3	159,13	155,69	2,68	2,65	153,04	5,85	5,56	10,728	6,972	24	0	*
16.12.2025	70,72	45,24	25,48	139,83	136,71	89,56	88,7	48,01	5,84	5,57	5,656	2,242	24	0	*
17.12.2025	72,53	45,72	26,81	128,23	125,23	117,59	116,43	8,8	5,82	5,56	3,756	0,419	24	0	
18.12.2025	72,28	45,64	26,64	130,95	127,9	125,94	124,7	3,2	5,86	5,6	3,551	0,146	24	0	
19.12.2025	70,43	45,25	25,18	139,71	136,64	135,06	133,74	2,9	5,86	5,6	3,568	0,13	24	0	
20.12.2025	70,35	46,6	23,75	151,88	148,53	147,68	146,19	2,34	5,9	5,6	3,633	0,106	24	0	
21.12.2025	70,16	46,43	23,73	154,74	151,33	150,6	149,07	2,26	5,9	5,6	3,697	0,104	24	0	
22.12.2025	70,46	47,31	23,15	154	150,57	149,9	148,32	2,25	5,9	5,6	3,592	0,105	24	0	
Итого:				4333,9	4234,9	3341,2	3307,25	927,65			149,391	44,501	695	1	
Средние:	71,67	46,66	25,01						5,9	5,59					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2524:00	21755,05	21269,38	21699,03	21335,84	-66,46	224,615	-5,908	2628	1
22/12/2524:00	26088,97	25504,28	25040,32	24643,09	861,19	374,006	38,593	3323	2
Итого:	4333,92	4234,9	3341,29	3307,25	927,65	149,391	44,501	695	1

- 65-422

= 108.21312

Период нормальной работы 695ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 3932ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

