

#207534#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский 154-160, Калининград
5346
8004
ВКТ-7
00207562
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,925	0	220,75	218,69	0	213,89	214,85	0	0	24	0	0	84,9	62	22,98	0,52	0,37	-9,4
25.01.2026	4,539	0	177,74	175,84	0	172,29	173,08	0	0	24	0	0	84,3	58	26,29	0,52	0,37	-7,3
26.01.2026	4,218	0	162,89	161,26	0	158,15	158,97	0	0	24	0	0	81,9	55,2	26,64	0,52	0,37	-4,4
27.01.2026	4,108	0	160,25	158,71	0	155,6	156,45	0	0	24	0	0	81,6	55,2	26,39	0,52	0,37	-3,8
28.01.2026	4,432	0	189,89	188,23	0	184,29	185,24	0	0	24	0	0	82,4	58,4	24,01	0,52	0,37	-6
29.01.2026	4,871	0	215,44	213,47	0	208,62	209,68	0	0	24	0	0	85,7	62,4	23,3	0,52	0,37	-9,7
30.01.2026	5,036	0	227,8	225,62	0	220,44	221,38	0	0	24	0	0	86,9	64,1	22,79	0,52	0,37	-12,4
31.01.2026	5,301	0	237,3	235	0	229,49	230,53	0	0	24	0	0	87,6	64,6	23,03	0,52	0,37	-13,8
01.02.2026	5,652	0	265,36	262,96	0	256,55	257,7	0	0	24	0	0	88,2	66,2	21,96	0,52	0,37	-18,9
02.02.2026	5,66	0	248,51	245,96	0	239,96	241	0	0	24	0	0	89,9	66,4	23,51	0,52	0,37	-20,1
03.02.2026	5,431	0	225,09	222,6	0	217,29	218,25	0	0	24	0	0	90,3	65,4	24,91	0,52	0,37	-18
04.02.2026	5,213	0	205,68	203,23	0	198,61	199,48	0	0	24	0	0	89,6	63,5	26,16	0,52	0,37	-12,3
05.02.2026	4,597	0	160,44	158,39	0	155,19	155,92	0	0	24	0	0	87,5	58	29,57	0,52	0,37	-7,6
06.02.2026	4,157	0	146,59	144,94	0	142,17	142,96	0	0	24	0	0	83,4	54,2	29,2	0,52	0,37	-3,2
07.02.2026	4,181	0	148	146,45	0	143,6	144,48	0	0	24	0	0	82,7	53,6	29,08	0,52	0,37	-3,3
08.02.2026	4,461	0	164,44	162,68	0	159,48	160,31	0	0	24	0	0	83,7	55,8	27,91	0,52	0,37	-4,9
09.02.2026	4,876	0	209,07	207	0	202,38	203,28	0	0	24	0	0	86,5	62,5	24,03	0,52	0,37	-12,1
10.02.2026	4,844	0	213,59	211,59	0	206,85	207,79	0	0	24	0	0	85,8	62,5	23,35	0,52	0,37	-12,4
11.02.2026	4,046	0	147,28	145,85	0	142,96	143,87	0	0	24	0	0	82	53,8	28,26	0,52	0,37	-3,8
12.02.2026	3,721	0	142,06	140,9	0	138,21	139,13	0	0	24	0	0	78,7	51,8	26,91	0,52	0,37	-0,7
13.02.2026	3,901	0	166,58	165,35	0	162,14	163,1	0	0	24	0	0	77,9	53,9	24,04	0,52	0,37	-1,2
14.02.2026	4,402	0	170,26	168,58	0	165,07	166,03	0	0	24	0	0	83,8	57,2	26,63	0,52	0,37	-6,7
15.02.2026	4,764	0	178,75	176,72	0	172,87	173,78	0	0	24	0	0	87,5	60	27,5	0,52	0,37	-11,2
16.02.2026	4,996	0	208,24	206,06	0	201,08	202,09	0	0	24	0	0	89,7	64,9	24,78	0,52	0,37	-
17.02.2026	4,896	0	195,48	193,34	0	188,93	189,81	0	0	24	0	0	88,4	62,6	25,86	0,52	0,37	-
Итого:	117,228	0	4787,48	4739,42	0	4636,11	4659,16	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	117,228																	

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

600
600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2026	389,199	17051,88	16862,47	2,52	16629,16	16648,91	2,49
17.02.2026	506,427	21839,36	21601,89	2,52	21265,27	21308,07	2,49

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:48:41