

#147737#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Московский 154-160, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00207562	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	29,029	9,285	19.744

Подпись исполнителя



#147736#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 8004
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207562
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0,681	0	26,55	26,51	0	25,95	26,27	0	0	24	0	0	70,3	44	26,26	0,52	0,37
25.08.2025	-	0,672	0	26,32	26,27	0	25,75	26,03	0	0	24	0	0	70,3	44,2	26,09	0,52	0,37
26.08.2025	-	0,673	0	25,53	25,49	0	24,98	25,25	0	0	24	0	0	70,9	44,1	26,85	0,52	0,37
27.08.2025	-	0,712	0	28	27,91	0	27,39	27,67	0	0	24	0	0	70,2	44,2	25,97	0,52	0,37
28.08.2025	-	0,636	0	30,7	30,65	0	30,03	30,34	0	0	24	0	0	69	47,8	21,28	0,52	0,37
29.08.2025	-	0,601	0	25,21	25,16	0	24,66	24,92	0	0	24	0	0	70,3	45,9	24,41	0,52	0,37
30.08.2025	-	0,622	0	25,34	25,28	0	24,78	25,04	0	0	24	0	0	70,8	45,6	25,16	0,52	0,37
31.08.2025	-	0,681	0	26,55	26,49	0	25,95	26,25	0	0	24	0	0	70,7	44,5	26,2	0,52	0,37
01.09.2025	-	0,609	0	24,58	24,55	0	24,02	24,31	0	0	24	0	0	70,7	45,3	25,43	0,52	0,37
02.09.2025	-	0,612	0	29,08	26,83	0	28,48	26,55	0	0	24	0	1	67,8	45,7	22,14	0,52	0,37
03.09.2025	-	0,625	0	23,67	23,68	0	23,16	23,44	0	0	24	0	1	70,8	43,8	26,98	0,52	0,37
04.09.2025	-	0,651	0	23,57	23,57	0	23,04	23,33	0	0	24	0	1	71	42,8	28,25	0,52	0,37
05.09.2025	-	0,641	0	23,66	23,67	0	23,11	23,43	0	0	24	0	1	70,9	43,2	27,69	0,52	0,37
06.09.2025	-	0,631	0	23,77	23,78	0	23,25	23,54	0	0	24	0	1	70,4	43,2	27,17	0,52	0,37
07.09.2025	-	0,646	0	23,75	23,78	0	23,23	23,54	0	0	24	0	1	70,8	43	27,75	0,52	0,37
08.09.2025	-	0,667	0	24,08	24,11	0	23,54	23,87	0	0	24	0	1	71,3	43	28,24	0,52	0,37
09.09.2025	-	0,605	0	23,59	23,63	0	23,05	23,39	0	0	24	0	1	70,5	44,2	26,3	0,52	0,37
10.09.2025	-	0,631	0	24,74	24,78	0	24,18	24,54	0	0	24	0	1	70,2	44,1	26,08	0,52	0,37
11.09.2025	-	0,615	0	23,62	23,67	0	23,11	23,43	0	0	24	0	0	70,6	43,9	26,67	0,52	0,37
12.09.2025	-	0,67	0	24,76	24,81	0	24,2	24,57	0	0	24	0	1	70,8	43,1	27,76	0,52	0,37
13.09.2025	-	0,662	0	24,82	24,89	0	24,26	24,65	0	0	24	0	1	70,8	43,5	27,32	0,52	0,37
14.09.2025	-	0,634	0	25,03	25,11	0	24,46	24,87	0	0	24	0	0	70	44,1	25,95	0,52	0,37
15.09.2025	-	0,637	0	24,35	24,42	0	23,78	24,18	0	0	24	0	1	70,7	44	26,72	0,52	0,37
16.09.2025	-	0,611	0	24,25	24,34	0	23,73	24,1	0	0	24	0	1	70,4	44,8	25,68	0,52	0,37
17.09.2025	-	0,61	0	23,96	24,06	0	23,44	23,82	0	0	24	0	1	70,3	44,3	25,98	0,52	0,37
18.09.2025	-	0,606	0	23,48	23,57	0	22,96	23,33	0	0	24	0	1	70,4	43,9	26,49	0,52	0,37
19.09.2025	-	0,61	0	23,05	23,15	0	22,55	22,91	0	0	24	0	1	70,8	43,7	27,06	0,52	0,37
20.09.2025	-	0,609	0	23,55	23,61	0	23,01	23,37	0	0	24	0	1	70,6	44,2	26,45	0,52	0,37
21.09.2025	-	0,631	0	24,06	24,11	0	23,5	23,87	0	0	24	0	1	70,6	43,8	26,78	0,52	0,37
22.09.2025	-	0,64	0	25,62	25,65	0	25,05	25,41	0	0	24	0	1	70	44,5	25,54	0,52	0,37
23.09.2025	-	0,613	0	24,18	24,24	0	23,62	23,99	0	0	24	0	1	70,6	44,5	26,01	0,52	0,37
Итого:	-	19,744	0	773,42	771,77	0	756,22	764,21	0	0	744	0	-	70,44	44,22	26,21	0,52	0,37

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.08.2025	9,285	370,5	328,95	1,2	362,43	325,22	1,17
23.09.2025	29,029	1143,92	1100,72	1,2	1118,65	1089,43	1,17

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения