

#162906#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский 154-160, Калининград
5346
8004
ВКТ-7
00207562
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,622	0	24,56	24,57	0	24,02	24,33	0	0	24	0	1	70,5	44,6	25,99	0,52	0,37	-
25.09.2025	0,65	0	25,11	25,12	0	24,56	24,88	0	0	24	0	0	70,4	44	26,47	0,52	0,37	-
26.09.2025	0,67	0	26,49	26,5	0	25,94	26,25	0	0	24	0	1	70	44,2	25,78	0,52	0,37	-
27.09.2025	0,618	0	24,17	24,21	0	23,63	23,97	0	0	24	0	0	70,7	44,6	26,1	0,52	0,37	-
28.09.2025	0,73	0	27,65	27,62	0	27,03	27,38	0	0	24	0	0	70,3	43,3	26,99	0,52	0,37	-
29.09.2025	0,685	0	26,61	26,62	0	26,02	26,38	0	0	24	0	1	70,3	43,9	26,39	0,52	0,37	-
30.09.2025	0,654	0	26,23	26,21	0	25,68	25,97	0	0	24	0	1	69,6	44,2	25,45	0,52	0,37	-
01.10.2025	0,7	0	27,08	27,07	0	26,48	26,82	0	0	24	0	0	70,1	43,8	26,38	0,52	0,37	-
02.10.2025	0,705	0	29,29	29,27	0	28,63	28,98	0	0	24	0	0	70,2	45,6	24,57	0,52	0,37	-
03.10.2025	2,162	0,011	159,41	158,82	0,15	155,73	156,34	0,15	0,15	24	0	1	71,7	57,9	13,81	0,52	0,37	-
04.10.2025	3,774	0,024	335,63	334,36	0,28	327,87	328,69	0,28	0,28	24	0	0	71,9	60,5	11,44	0,52	0,37	-
05.10.2025	3,753	0,024	335,06	333,56	0,25	327,27	327,91	0,25	0,25	24	0	0	72,1	60,7	11,41	0,52	0,37	-
06.10.2025	3,648	0,021	339,1	337,51	0,21	331,2	331,68	0,21	0,21	24	0	0	72,3	61,3	10,94	0,52	0,37	-
07.10.2025	3,58	0,02	333,91	332,3	0,2	326,13	326,55	0,2	0,2	24	0	0	72,1	61,2	10,91	0,52	0,37	-
08.10.2025	3,516	0,016	332,03	330,42	0,16	324,38	324,72	0,16	0,16	24	0	0	71,9	61,1	10,79	0,52	0,37	-
09.10.2025	3,522	0,003	342,52	340,7	0,03	334,54	334,7	0,03	0,03	24	0	0	72,3	61,8	10,49	0,52	0,37	-
10.10.2025	3,513	0	341,4	339,67	0	333,45	333,73	0	0	24	0	0	72,2	61,7	10,5	0,52	0,37	-
11.10.2025	3,484	0	342,47	340,75	0	334,45	334,74	0	0	24	0	0	72,4	62	10,39	0,52	0,37	-
12.10.2025	3,535	0	339,1	337,62	0	331,21	331,76	0	0	24	0	0	72	61,3	10,64	0,52	0,37	-
13.10.2025	3,54	0	331,14	329,74	0	323,45	324,07	0	0	24	0	0	72	61,1	10,9	0,52	0,37	-
14.10.2025	3,553	0	326,4	325,05	0	318,83	319,47	0	0	24	0	0	72,1	61	11,12	0,52	0,37	-
15.10.2025	3,503	0	320,96	319,8	0	313,52	314,31	0	0	24	0	0	72	60,9	11,15	0,52	0,37	-
16.10.2025	3,575	0	321,75	320,53	0	314,25	315,04	0	0	24	0	0	72,3	61	11,35	0,52	0,37	-
17.10.2025	2,573	0,003	184,34	183,45	0,04	180,03	180,53	0,04	0,04	24	0	0	72,3	58,1	14,25	0,52	0,37	-
18.10.2025	2,151	0	72,73	71,98	0	71,03	71,42	0	0	24	0	0	71,9	41,7	30,26	0,52	0,37	-
19.10.2025	2,225	0	87,79	85,37	0	85,92	84,62	0	0	24	0	0	68,3	42,4	25,87	0,52	0,37	-
20.10.2025	2,486	0	91,67	90,76	0	89,57	89,95	0	0	24	0	0	71,3	43,6	27,77	0,52	0,37	-
21.10.2025	2,395	0	86,68	85,8	0	84,68	85,01	0	0	24	0	0	71,7	43,4	28,28	0,52	0,37	-
22.10.2025	2,147	0	76,6	75,82	0	74,89	75,19	0	0	24	0	0	70,8	42,1	28,67	0,52	0,37	-
23.10.2025	1,891	0	60,88	60,16	0	59,48	59,68	0	0	24	0	0	71,7	39,9	31,8	0,52	0,37	-
Итого:	70,56	0	5398,76	5371,36	1,32	5273,87	5285,07	1,32	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	70,56																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2025	29,029	1143,92	1100,72	1,2	1118,65	1089,43	1,17
23.10.2025	99,589	6542,68	6472,08	2,52	6392,52	6374,5	2,49

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:42:15