

#146558#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

22/08/25г.-22/09/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Невского, 38а бв

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.40 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.40 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00205532

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хЕ478

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.08.2025	19,46	19,48	-0,02	4,83	4,83	0	0	4,83	1	1	0,096	0,096	24	0	*
23.08.2025	18,74	18,7	0,04	4,79	4,79	0	0	4,79	1	1	0,096	0,096	24	0	*
24.08.2025	18,29	18,28	0,01	4,79	4,79	0	0	4,79	1	1	0,095	0,095	24	0	*
25.08.2025	17,86	17,87	-0,01	4,76	4,76	0	0	4,76	1	1	0,092	0,092	24	0	*
26.08.2025	22,07	22,06	0,01	43,09	42,99	48,33	48,23	-5,24	1,68	1,62	-0,1	-0,107	24	0	*
27.08.2025	68,19	58,11	10,08	44,11	43,18	51,68	50,84	-7,66	1,75	1,59	-0,003	-0,284	24	0	*
28.08.2025	69,91	66,47	3,44	204,48	199,98	204,56	200,43	-0,45	4,43	3,68	0,664	-0,024	24	0	*
29.08.2025	70,35	67,3	3,05	212,55	207,81	211,8	207,43	0,38	4,5	3,67	0,662	0,029	24	0	
30.08.2025	70,22	66,9	3,32	208,38	203,76	207,68	203,46	0,3	4,46	3,67	0,698	0,022	24	0	
31.08.2025	70,42	67,16	3,26	199,63	195,18	198,92	194,84	0,34	4,4	3,68	0,661	0,024	24	0	
01.09.2025	70,71	67,46	3,25	200,64	196,14	200,06	195,93	0,21	4,39	3,67	0,654	0,018	24	0	
02.09.2025	70,47	67,39	3,08	201,48	196,98	200,89	196,75	0,23	4,4	3,66	0,621	0,018	24	0	
03.09.2025	70,09	67,02	3,07	202,08	197,61	201,09	197	0,61	4,4	3,66	0,648	0,041	24	0	
04.09.2025	69,61	66,9	2,71	7,98	7,81	7,95	7,79	0,02	2,78	2,85	0,023	0,001	24	0	*
05.09.2025	25,44	32,65	-7,21	0	0	0	0	0	2,56	2,67	0	0	24	0	*
06.09.2025	69,79	66,05	3,74	99,04	96,86	97,28	95,36	1,5	3,41	3,15	0,463	0,1	24	0	*
07.09.2025	69,84	66,43	3,41	201,12	196,73	197,78	193,79	2,94	4,37	3,66	0,868	0,197	24	0	
08.09.2025	70,01	66,86	3,15	203,28	198,83	200,14	196,09	2,74	4,39	3,66	0,814	0,181	24	0	
09.09.2025	70,17	67,12	3,05	207,26	202,69	204,16	199,98	2,71	4,42	3,66	0,805	0,181	24	0	
10.09.2025	70,15	67,17	2,98	202,09	197,63	199,22	195,16	2,47	4,38	3,64	0,758	0,168	24	0	
11.09.2025	69,75	66,33	3,42	185,31	181,24	182,99	179,36	1,88	4,24	3,64	0,745	0,124	24	0	
12.09.2025	70,18	67,06	3,12	201,29	196,85	198,81	194,76	2,09	4,38	3,65	0,759	0,138	24	0	
13.09.2025	70,14	66,91	3,23	200,77	196,33	198,24	194,2	2,13	4,37	3,65	0,78	0,142	24	0	
14.09.2025	70,1	66,81	3,29	198,95	194,56	196,58	192,59	1,97	4,36	3,65	0,774	0,132	24	0	
15.09.2025	70,44	67,24	3,2	196,98	192,57	194,99	190,99	1,58	4,34	3,65	0,725	0,107	24	0	
16.09.2025	71,02	67,99	3,03	198,38	193,89	196,54	192,43	1,46	4,35	3,65	0,691	0,099	24	0	
17.09.2025	71,19	67,94	3,25	197,18	192,7	195,32	191,21	1,49	4,34	3,65	0,728	0,101	24	0	
18.09.2025	71,24	68,01	3,23	197,79	193,26	195,91	191,81	1,45	4,34	3,64	0,727	0,098	24	0	
19.09.2025	70,9	67,58	3,32	197,78	193,33	196,03	191,97	1,36	4,34	3,65	0,736	0,091	24	0	
20.09.2025	71,04	67,89	3,15	198,46	193,96	196,99	192,88	1,08	4,36	3,65	0,686	0,073	24	0	
21.09.2025	71,17	67,76	3,41	198,79	194,27	197,47	193,36	0,91	4,35	3,65	0,727	0,062	24	0	
22.09.2025	71,11	68,01	3,1	196,32	191,88	194,99	190,91	0,97	4,33	3,65	0,663	0,067	24	0	
Итого:				4824,3	4718,19	4776,4	4679,55	38,64			17,356	2,178	768	0	
Средние:	60,93	58,34	2,59						3,65	3,12					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/08/2524:00	93260,85	91145	26231,1	25712,42	65432,58	4792,733	4425,907	3321	28
22/09/2524:00	98085,23	95863,19	31007,5	30391,97	65471,22	4810,089	4428,085	4089	28
Итого:	4824,38	4718,19	4776,4	4679,55	38,64	17,356	2,178	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутствия теплоснабжения 0ч

Время работы прибора после сброса 412ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



23

09

25