

#161994#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/25г.-23/10/25г.

Абонент: УКЛРАдрес: Невского, 38а6в

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.40 м3/ч

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.40 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

Заводской номер 00205532

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хЕ478

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.2025	70,96	67,61	3,35	195,48	191,07	194,16	190,16	0,91	4,33	3,65	0,706	0,06	24	0	
24.09.2025	71,02	67,85	3,17	195,82	191,39	194,64	190,6	0,79	4,33	3,65	0,663	0,055	24	0	
25.09.2025	71,07	67,74	3,33	194,71	190,28	193,62	189,58	0,7	4,32	3,65	0,683	0,046	24	0	
26.09.2025	71,3	68,06	3,24	195,8	191,35	194,54	190,48	0,87	4,33	3,65	0,682	0,06	24	0	
27.09.2025	71,08	67,57	3,51	194,5	190,11	193,18	189,2	0,91	4,32	3,65	0,732	0,063	24	0	
28.09.2025	71,05	67,5	3,55	193,07	188,72	191,9	187,93	0,79	4,31	3,65	0,729	0,053	24	0	
29.09.2025	70,54	67,08	3,46	188,61	184,4	187,38	183,55	0,85	4,28	3,65	0,698	0,06	24	0	
30.09.2025	71,11	67,52	3,59	186,37	182,13	185,6	181,78	0,35	4,26	3,65	0,681	0,023	24	0	
01.10.2025	71,08	68,1	2,98	222,13	217,07	220,89	216,25	0,82	4,66	3,7	0,706	0,06	24	0	
02.10.2025	70,34	68,03	2,31	291,59	285,13	289,02	282,96	2,17	5,49	3,85	0,814	0,148	24	0	
03.10.2025	72,59	69,76	2,83	291,25	284,39	288	281,7	2,69	5,42	3,96	1,004	0,187	24	0	*
04.10.2025	72,07	67,3	4,77	413,89	404,28	411,6	403,15	1,13	4,2	4,13	2,007	0,084	24	0	
05.10.2025	72,61	65,62	6,99	386,48	377,4	382,84	375,3	2,1	4,67	4,1	2,782	0,138	24	0	*
06.10.2025	72,5	63,99	8,51	377,83	368,95	371,26	364,33	4,62	5,18	4,09	3,445	0,296	24	0	
07.10.2025	73,05	64,53	8,52	366,96	358,24	362,98	356,05	2,19	5,13	4,11	3,203	0,139	24	0	
08.10.2025	72,6	64,27	8,33	361,98	353,46	358,62	351,85	1,61	5,11	4,11	3,056	0,104	24	0	
09.10.2025	72,82	64,45	8,37	362,62	354,04	359,51	352,69	1,35	5,1	4,09	3,057	0,088	24	0	
10.10.2025	72,65	64,29	8,36	356,79	348,38	354,66	347,91	0,47	5,07	4,08	2,949	0,036	24	0	
11.10.2025	72,62	64,14	8,48	354,05	345,7	353,36	346,7	-1	5,07	4,08	2,875	-0,046	24	0	
12.10.2025	72,43	63,86	8,57	350,76	342,52	350,12	343,6	-1,08	5,06	4,09	2,874	-0,047	24	0	
13.10.2025	72,53	63,97	8,56	348,72	340,57	346,74	340,24	0,33	5,04	4,09	2,942	0,03	24	0	
14.10.2025	72,61	63,81	8,8	344,36	336,23	344,32	337,9	-1,67	5,03	4,1	2,859	-0,08	24	0	
15.10.2025	72,86	64,28	8,58	350,92	342,63	351,3	344,67	-2,04	5,05	4,07	2,817	-0,106	24	0	
16.10.2025	72,69	64,03	8,66	341,67	333,6	342,72	336,29	-2,69	5,03	4,1	2,721	-0,148	24	0	
17.10.2025	72,72	64,45	8,27	212,7	207,66	213,74	209,68	-2,02	5,27	4,07	1,59	-0,116	15	9	*
18.10.2025	73,07	63,8	9,27	140,08	136,74	140,14	137,52	-0,78	5,54	4,05	1,221	-0,039	10	14	*
19.10.2025	72,84	63,53	9,31	332,49	324,61	333,38	327,2	-2,59	4,98	4,12	2,863	-0,141	24	0	
20.10.2025	72,58	63,24	9,34	320,66	313,13	323,42	317,51	-4,38	4,95	4,14	2,655	-0,255	24	0	
21.10.2025	72,77	63,3	9,47	318,02	310,51	319,98	314,11	-3,6	4,92	4,13	2,718	-0,205	24	0	
22.10.2025	72,56	63,36	9,2	324,74	317,12	326,65	320,65	-3,53	4,94	4,11	2,699	-0,201	24	0	
23.10.2025	72,33	63,38	8,95	331,83	324,07	334,05	327,9	-3,83	4,96	4,09	2,664	-0,215	24	0	
Итого:				9046,8	8835,88	9014,3	8839,44	-3,56			62,095	0,131	721	23	
Средние:	72,09	65,49	6,6						4,85	3,95					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/09/2524:00	98085,23	95863,19	31007,5	30391,97	65471,22	4810,089	4428,085	4089	28
23/10/2524:00	107132,11	104699,07	40021,82	39231,41	65467,66	4872,184	4428,216	4810	51
Итого:	9046,88	8835,88	9014,32	8839,44	-3,56	62,095	0,131	721	23

Период нормальной работы 721ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 23ч

Время работы прибора после сброса 3013ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

