

#179735#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/25г.-02/12/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Некрасова,18-24

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

Тхв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00123061

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

Т3=2

КС=0x1B3D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.2025	81,7	56,87	24,83	151,48	147,04	148,5	146,29	0,75	7	7	3,652	0	24	0	
24.11.2025	81,37	58,24	23,13	60,17	58,44	58,35	57,44	1	7	7	1,375	0	24	0	
25.11.2025	79,73	54,9	24,83	91,35	88,83	89,78	88,54	0,29	7	7	2,206	0	24	0	
26.11.2025	79,33	55,34	23,99	169,18	164,57	166,1	163,73	0,84	7	7	3,948	0	24	0	
27.11.2025	78,48	55,02	23,46	168,76	164,22	165,53	163,23	0,99	7	7	3,85	0	24	0	
28.11.2025	78,39	55,63	22,76	78,93	76,81	77,42	76,33	0,48	7	7	1,751	0	24	0	
29.11.2025	78,11	53,86	24,25	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	
30.11.2025	78,11	53,86	24,23	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	
01.12.2025	76,46	55,27	21,19	0,01	0,01	0	0	0,01	7	7	0	0	24	0	
02.12.2025	78,87	55,77	23,1	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	
Итого:				719,88	699,92	705,68	695,56	4,36			16,782	0	240	0	
Средние:	79,05	55,47	23,57						7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/11/2524:00	248289,34	242562,41	235498,11	231704,94	10857,47	3013,357	0	27945	359
02/12/2524:00	249009,22	243262,33	236203,79	232400,5	10861,83	3030,139	0	28185	359
Итого:	719,88	699,92	705,68	695,56	4,36	16,782	0	240	0

Период нормальной работы 240ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 29115ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
03/12/25г.-23/12/25г.

Абонент:

Договор N:

Адрес:

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

Тхв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00123061

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

Т3=2

КС=0x1B3D

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
03.12.2025	74,65	45,49	29,16	50,4	49,17	49,51	49,01	0,01	0,03	7	7	1,434	0	24	0		
04.12.2025	74,19	45,01	29,18	89,35	87,15	87,83	87	0,02	0,02	0,02	7	7	2,54	0	24	0	
05.12.2025	74,16	43,38	30,78	77,69	75,79	76,35	75,72	0	0	0	7	7	2,332	0	24	0	
06.12.2025	73,67	42,06	31,61	74,2	72,42	72,86	72,27	0,01	0,01	0,01	7	7	2,289	0	24	0	
07.12.2025	73,63	44,38	29,25	90,66	88,48	89,15	88,32	0	0	0	7	7	2,585	0	24	0	
08.12.2025	73,55	43,7	29,85	83,05	81,04	81,54	80,77	0	0	0	7	7	2,416	0	24	0	
09.12.2025	73,23	40,67	32,56	66,61	65,03	65,3	64,82	0,02	0,02	0,02	7	7	2,115	0	24	0	
10.12.2025	73,54	39,6	33,94	63,18	61,65	61,88	61,4	0,01	0,01	0,01	7	7	2,092	0	24	0	
11.12.2025	73,65	40,52	33,13	63,14	61,59	61,83	61,33	0	0	0	7	7	2,038	0	24	0	
12.12.2025	73,58	41,64	31,94	69,73	68,04	68,29	67,76	0,01	0,01	0,01	7	7	2,172	0	24	0	
13.12.2025	73,31	43,34	29,97	84,49	82,46	82,78	82,05	0,01	0,01	0,01	7	7	2,469	0	24	0	
14.12.2025	73,37	42,69	30,68	80,05	78,15	78,46	77,78	0	0	0	7	7	2,393	0	24	0	
15.12.2025	70,96	45,94	25,02	109,33	106,85	108,02	106,91	0	0	0	7	7	2,669	0	24	0	
16.12.2025	73,51	46,41	27,1	103,81	101,31	103,09	102,08	0	0	0	7	7	2,743	0	24	0	
17.12.2025	76,32	47,71	28,61	104,75	102,08	103,88	102,79	0	0	0	7	7	2,917	0	24	0	
18.12.2025	76,45	47,83	28,62	101,7	99,05	100,85	99,79	0	0	0	7	7	2,834	0	24	0	
19.12.2025	73,99	45,37	28,62	92,52	90,28	91,77	90,9	0	0	0	7	7	2,582	0	24	0	
20.12.2025	73,24	43,36	29,88	80,47	78,55	79,71	78,99	0	0	0	7	7	2,346	0	24	0	
21.12.2025	73,23	42,76	30,47	77,12	75,3	76,34	75,68	0	0	0	7	7	2,293	0	24	0	
22.12.2025	73,51	43,92	29,59	83,99	81,99	83,04	82,3	0	0	0	7	7	2,425	0	24	0	
23.12.2025	78,12	50,06	28,06	109,92	106,97	108,72	107,42	0	0	0	7	7	3	0	24	0	
Итого:				1756,1	1713,35	1731,2	1715,09	0,09	0,09	0,11			50,684	0	504	0	
Средние:	73,99	44,08	29,9								7	7					

Итоговые значения на 26/12/25г. 19 ч.

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26.12.2025	251073,67	245275,18	238240,41	234417,16	0,09	0,09	10861,94	3089,659	0	28756	359

Период нормальной работы 504ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 29115ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

