

#161147#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/25г.-23/10/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Озерная,8-12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.Н 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 9.00°C

Заводской номер 00074778

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хD643

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2025	72,06	70,1	1,96	227,57	222,33	230,76	225,7	-3,37	7	7	0,437	24	0	*
25.09.2025	72,18	70,04	2,14	226,62	221,39	229,56	224,52	-3,13	7	7	0,473	24	0	
26.09.2025	72,29	69,95	2,34	227,7	222,4	230,46	225,4	-3	7	7	0,525	24	0	
27.09.2025	72,04	69,67	2,37	226,26	221,02	228,98	224	-2,98	7	7	0,526	24	0	
28.09.2025	72,04	69,42	2,62	225,15	219,91	227,83	222,92	-3,01	7	7	0,578	24	0	
29.09.2025	71,52	68,94	2,58	220,72	215,66	223,36	218,58	-2,92	7	7	0,559	24	0	
30.09.2025	71,99	69,6	2,39	218,85	213,81	221,5	216,71	-2,9	7	7	0,512	24	0	
01.10.2025	71,3	69,39	1,91	260,51	254,61	263,77	258,08	-3,47	7	7	0,486	24	0	*
02.10.2025	71,46	67,58	3,88	355,53	347,45	359,23	351,84	-4,39	7	7	1,349	24	0	
03.10.2025	73,05	66,06	6,99	375,31	366,41	376,27	368,86	-2,45	7	7	2,56	24	0	
04.10.2025	72,43	65,55	6,88	369,88	361,23	371,29	364,09	-2,86	7	7	2,486	24	0	
05.10.2025	72,9	66,9	6	366,44	357,77	367,93	360,5	-2,73	7	7	2,148	24	0	
06.10.2025	72,89	67,33	5,56	369,22	360,5	369,71	362,15	-1,65	7	7	2,007	24	0	
07.10.2025	73,36	67,59	5,77	374,6	365,69	374,93	367,23	-1,54	7	7	2,111	24	0	
08.10.2025	72,93	67,33	5,6	374,34	365,49	376,01	368,33	-2,84	7	7	2,049	24	0	
09.10.2025	73,11	68,31	4,8	372,53	363,69	374,63	366,78	-3,09	7	7	1,747	24	0	
10.10.2025	72,96	67,92	5,04	374,34	365,5	376,45	368,67	-3,17	7	7	1,843	24	0	
11.10.2025	72,93	68,16	4,77	374,31	365,45	376,67	368,83	-3,38	7	7	1,745	24	0	
12.10.2025	72,74	67,58	5,16	374,93	366,1	377,2	369,44	-3,34	7	7	1,888	24	0	
13.10.2025	72,82	67,12	5,7	376,61	367,73	378,66	370,97	-3,24	7	7	2,096	24	0	
14.10.2025	72,97	66,94	6,03	378,69	369,76	380,84	373,16	-3,4	7	7	2,234	24	0	
15.10.2025	73,15	67,51	5,64	377,99	369	380,23	372,45	-3,45	7	7	2,082	24	0	
16.10.2025	73,03	67,54	5,49	375,87	366,97	378,17	370,39	-3,42	7	7	2,018	24	0	
17.10.2025	73,05	67,57	5,48	375,1	366,24	377,31	369,58	-3,34	7	7	2,006	24	0	
18.10.2025	73,22	66,44	6,78	380,91	371,81	382,47	374,85	-3,04	7	7	2,524	24	0	
19.10.2025	73,18	66,1	7,08	382,47	373,35	384,32	376,76	-3,41	7	7	2,645	24	0	
20.10.2025	72,93	65,15	7,78	386,52	377,38	388,82	381,34	-3,96	7	7	2,935	24	0	
21.10.2025	73,17	65,68	7,49	383,57	374,44	383,22	375,72	-1,28	7	7	2,802	24	0	
22.10.2025	72,9	66,57	6,33	377,52	368,62	377,43	369,86	-1,24	7	7	2,335	24	0	
23.10.2025	72,71	67,37	5,34	373,29	364,5	375,96	368,27	-3,77	7	7	1,95	24	0	
Итого:				10083	9846,21	10143	9935,98	-89,77			51,656	720	0	
Средние:	72,64	67,71	4,93						7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/2524:00	102593,37	100141,39	98712	96740,92	3400,47	687,186	7667	1
23/10/2524:00	112676,72	109987,6	108855,97	106676,9	3310,7	738,842	8387	1
Итого:	10083,35	9846,21	10143,97	9935,98	-89,77	51,656	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 84дня

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

