

#133833#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Островского 12, Калининград
5346
6474
ВКТ-7
00207536
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,45	-0,148	131,27	133,6	128,33	130,95	-2,62	24	0	0	70,9	66	4,82	0,6	0,4	-
25.05.2025	0,448	-0,149	131,4	133,75	128,45	131,1	-2,65	24	0	0	70,7	65,9	4,82	0,6	0,4	-
26.05.2025	0,464	-0,153	131,43	133,86	128,51	131,2	-2,69	24	0	0	70,7	65,8	4,94	0,6	0,4	-
27.05.2025	0,448	-0,149	131,97	134,28	129	131,65	-2,65	24	0	0	70,5	65,7	4,78	0,6	0,4	-
28.05.2025	0,488	-0,14	133,01	135,18	129,99	132,47	-2,48	24	0	0	71,3	66,3	4,99	0,6	0,4	-
29.05.2025	0,485	-0,131	132,73	134,74	129,72	132,04	-2,32	24	0	0	71,4	66,5	4,88	0,6	0,4	-
30.05.2025	0,467	-0,116	132,64	134,5	129,63	131,78	-2,15	24	0	0	71,1	66,4	4,66	0,6	0,4	-
31.05.2025	0,414	-0,117	123,91	125,85	121,3	123,52	-2,22	24	0	0	68,1	63,6	4,52	0,6	0,4	-
01.06.2025	0,454	-0,149	131,9	134,27	128,96	131,65	-2,69	24	0	0	70,5	65,7	4,83	0,6	0,4	-
02.06.2025	0,436	-0,155	131,84	134,28	128,9	131,62	-2,72	24	0	0	70,7	65,9	4,74	0,6	0,4	-
03.06.2025	0,444	-0,152	131,32	133,72	128,41	131,1	-2,69	24	0	0	70,3	65,5	4,77	0,6	0,4	-
04.06.2025	0,401	-0,155	131,82	134,27	128,9	131,63	-2,73	24	0	0	70,4	65,9	4,48	0,6	0,4	-
05.06.2025	0,468	-0,129	131,89	133,95	128,97	131,32	-2,35	24	0	0	70,6	65,9	4,77	0,6	0,4	-
06.06.2025	0,443	-0,126	133,41	135,35	130,44	132,67	-2,23	24	0	0	70,6	66,2	4,49	0,6	0,4	-
07.06.2025	0,39	-0,152	133,52	135,96	130,54	133,21	-2,67	24	0	0	70,7	66,4	4,3	0,6	0,4	-
08.06.2025	0,41	-0,16	131,8	134,3	128,86	131,65	-2,79	24	0	0	70,2	65,7	4,57	0,6	0,4	-
09.06.2025	0,423	-0,157	131,2	133,68	128,28	131,06	-2,78	24	0	0	70,3	65,6	4,69	0,6	0,4	-
10.06.2025	0,397	-0,165	133,28	135,87	130,36	133,21	-2,85	24	0	0	70	65,5	4,45	0,6	0,4	-
11.06.2025	0,434	-0,154	137,62	140,08	134,64	137,37	-2,73	24	0	0	69,9	65,4	4,53	0,6	0,4	-
12.06.2025	0,439	-0,149	137,14	139,45	134,09	136,72	-2,63	24	0	0	70	65,5	4,52	0,6	0,4	-
13.06.2025	0,39	-0,152	135,7	138,17	132,72	135,41	-2,69	24	0	0	70,3	66,1	4,26	0,6	0,4	-
14.06.2025	0,417	-0,157	132,24	134,65	129,3	132,02	-2,72	24	0	0	70,1	65,6	4,56	0,6	0,4	-
15.06.2025	0,478	-0,113	123,32	125,12	120,6	122,7	-2,1	24	0	0	69,9	64,9	5,04	0,6	0,4	-
16.06.2025	0,449	-0,13	119,94	122,03	117,34	119,72	-2,38	24	0	0	69,6	64,5	5,1	0,6	0,4	-
17.06.2025	0,431	-0,135	121,5	123,7	118,84	121,3	-2,46	24	0	0	69,9	65	4,92	0,6	0,4	-
18.06.2025	0,392	-0,144	121,86	124,2	119,19	121,81	-2,62	24	0	0	69,8	65,1	4,68	0,6	0,4	-
19.06.2025	0,413	-0,118	113,94	115,98	111,59	113,88	-2,29	24	0	0	67,7	62,7	4,96	0,6	0,4	-
20.06.2025	0,451	-0,137	121,49	123,63	118,82	121,25	-2,43	24	0	0	70,2	65,1	5,08	0,6	0,4	-
21.06.2025	0,4	-0,142	124,05	126,37	121,29	123,84	-2,55	24	0	0	70,8	66,1	4,66	0,6	0,4	-
22.06.2025	0,421	-0,144	122,83	125,13	120,1	122,68	-2,58	24	0	0	70,5	65,7	4,86	0,6	0,4	-
23.06.2025	0,016	-0,007	5,31	5,42	5,19	5,31	-0,12	1	0	0	71	66,4	4,6	0,6	0,4	-
Итого:	13,061	0	3887,28	3955,34	3801,26	3877,84	0	721	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,061															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч721

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	572,789	37743,91	38115,26	36870,28	37564,36
23.06.2025	585,85	41631,19	42070,6	40671,54	41442,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.06.2025 7:18:36