

#141947#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Островского,12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00207536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х3D8A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2025	70,55	65,75	4,8	123,62	120,88	125,98	123,51	-2,63	6	4	0,414	-0,148	24	0	
24.06.2025	70,19	65,41	4,78	123,19	120,48	125,55	123,1	-2,62	6	4	0,411	-0,145	24	0	
25.06.2025	70,86	66,17	4,69	124,6	121,82	126,97	124,43	-2,61	6	4	0,404	-0,149	24	0	
26.06.2025	70,58	65,89	4,69	124,18	121,4	126,59	124,09	-2,69	6	4	0,394	-0,151	24	0	
27.06.2025	70,65	66,21	4,44	125,26	122,49	127,69	125,17	-2,68	6	4	0,371	-0,151	24	0	
28.06.2025	70,38	65,79	4,59	126,77	123,96	129,24	126,7	-2,74	6	4	0,39	-0,155	24	0	
29.06.2025	70,39	65,92	4,47	128,46	125,61	130,93	128,32	-2,71	6	4	0,391	-0,151	24	0	
30.06.2025	70,24	65,7	4,54	127,91	125,08	130,47	127,92	-2,84	6	4	0,388	-0,162	24	0	
01.07.2025	69,93	65,58	4,35	118,38	115,8	120,73	118,35	-2,55	6	4	0,342	-0,143	24	0	*
02.07.2025	69,27	65,37	3,9	129,03	126,25	131,5	128,93	-2,68	6	4	0,321	-0,149	24	0	
03.07.2025	69,33	65,39	3,94	126,8	124,03	129,19	126,67	-2,64	6	4	0,319	-0,148	24	0	
04.07.2025	69,16	65,12	4,04	124,76	122,09	126,96	124,51	-2,42	6	4	0,339	-0,134	24	0	
05.07.2025	69,43	65,17	4,26	125,72	123	127,97	125,51	-2,51	6	4	0,367	-0,138	24	0	
06.07.2025	69,4	65,27	4,13	125,17	122,46	127,4	124,93	-2,47	6	4	0,347	-0,137	24	0	
07.07.2025	69,68	65,38	4,3	126,34	123,61	128,59	126,07	-2,46	6	4	0,377	-0,137	24	0	
08.07.2025	69,5	65,53	3,97	126	123,29	128,31	125,81	-2,52	6	4	0,33	-0,142	24	0	
09.07.2025	69,46	65,5	3,96	125,69	122,98	128	125,52	-2,54	6	4	0,325	-0,143	24	0	
10.07.2025	69,28	65,13	4,15	126	123,3	128,26	125,76	-2,46	6	4	0,356	-0,132	24	0	
11.07.2025	69,75	65,84	3,91	128,57	125,77	130,87	128,29	-2,52	6	4	0,33	-0,144	24	0	
12.07.2025	69,46	65,32	4,14	127,97	125,19	130,22	127,68	-2,49	6	4	0,361	-0,137	24	0	
13.07.2025	69,45	65,28	4,17	127,83	125,05	130,05	127,52	-2,47	6	4	0,366	-0,138	24	0	
14.07.2025	69,53	65,67	3,86	128,57	125,77	130,83	128,25	-2,48	6	4	0,329	-0,137	24	0	
15.07.2025	69,74	65,69	4,05	127,68	124,91	129,88	127,3	-2,39	6	4	0,356	-0,135	24	0	
16.07.2025	69,75	65,84	3,91	130,03	127,18	132,34	129,7	-2,52	6	4	0,337	-0,141	24	0	
17.07.2025	69,24	65,48	3,76	135,47	132,56	138,11	135,4	-2,84	6	4	0,318	-0,161	24	0	
18.07.2025	69,27	65,56	3,71	135,81	132,88	138,39	135,66	-2,78	6	4	0,315	-0,157	24	0	
19.07.2025	69,75	66,02	3,73	132,61	129,7	135,1	132,42	-2,72	6	4	0,311	-0,156	24	0	
20.07.2025	69,33	65,42	3,91	131,24	128,39	133,56	130,95	-2,56	6	4	0,341	-0,143	24	0	
21.07.2025	69,72	65,98	3,74	131,05	128,18	133,48	130,83	-2,65	6	4	0,309	-0,151	24	0	
22.07.2025	69,67	66,08	3,59	131,45	128,61	133,96	131,3	-2,69	6	4	0,289	-0,152	24	0	
23.07.2025	69,79	66,19	3,6	131,59	128,72	134,09	131,41	-2,69	6	4	0,292	-0,152	24	0	
Итого:				3957,7	3871,44	4031,2	3952,01	-80,57			10,84	-4,519	744	0	
Средние:	69,76	65,63	4,13						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2524:00	41625,88	40666,35	42065,18	41436,89	-770,54	585,834	-37,14	6850	0
23/07/2524:00	45583,63	44537,79	46096,39	45388,9	-851,11	596,674	-41,659	7594	0
Итого:	3957,75	3871,44	4031,21	3952,01	-80,57	10,84	-4,519	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса

Представитель абонента

