

#144760#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/25г.-23/08/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Островского,12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00207536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х3D8A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2025	69,79	66,19	3,6	131,59	128,72	134,09	131,41	-2,69	6	4	0,292	-0,152	24	0	
24.07.2025	69,74	65,98	3,76	129,93	127,06	132,39	129,75	-2,69	6	4	0,307	-0,152	24	0	
25.07.2025	70,6	66,57	4,03	130,46	127,55	132,97	130,28	-2,73	6	4	0,337	-0,157	24	0	
26.07.2025	69,44	65,77	3,67	130	127,19	132,54	129,91	-2,72	6	4	0,294	-0,156	24	0	
27.07.2025	69,9	66,35	3,55	132,76	129,84	135,41	132,72	-2,88	6	4	0,272	-0,167	24	0	
28.07.2025	69,65	65,94	3,71	128,23	125,48	130,87	128,28	-2,8	6	4	0,286	-0,16	24	0	
29.07.2025	69,94	66,19	3,75	129,84	127	132,49	129,83	-2,83	6	4	0,297	-0,163	24	0	
30.07.2025	69,82	66,23	3,59	129,87	127,01	132,04	129,41	-2,4	6	4	0,303	-0,139	24	0	
31.07.2025	70,2	66,45	3,75	130,47	127,58	132,61	129,95	-2,37	6	4	0,327	-0,136	24	0	
01.08.2025	69,91	66,11	3,8	130,53	127,68	132,81	130,15	-2,47	6	4	0,326	-0,139	24	0	
02.08.2025	70,22	66,58	3,64	130,92	128,01	133,27	130,56	-2,55	6	4	0,301	-0,149	24	0	
03.08.2025	69,61	65,83	3,78	128,46	125,68	130,73	128,15	-2,47	6	4	0,317	-0,136	24	0	
04.08.2025	70,35	66,53	3,82	131,47	128,53	133,86	131,16	-2,63	6	4	0,322	-0,148	24	0	
05.08.2025	70,44	66,58	3,86	131,24	128,31	133,66	130,98	-2,67	6	4	0,322	-0,152	24	0	
06.08.2025	69,9	65,96	3,94	129,28	126,43	131,72	129,1	-2,67	6	4	0,328	-0,152	24	0	
07.08.2025	69,76	65,94	3,82	127,81	125,02	130,27	127,7	-2,68	6	4	0,307	-0,152	24	0	
08.08.2025	69,36	65,37	3,99	126,61	123,91	128,97	126,49	-2,58	6	4	0,328	-0,143	24	0	
09.08.2025	69,66	65,96	3,7	127,01	124,27	129,41	126,87	-2,6	6	4	0,291	-0,145	24	0	
10.08.2025	69,16	65,24	3,92	125,26	122,55	127,58	125,1	-2,55	6	4	0,32	-0,141	24	0	
11.08.2025	69,44	65,4	4,04	126,53	123,79	128,75	126,23	-2,44	6	4	0,346	-0,136	24	0	
12.08.2025	68,28	63,46	4,82	106,67	104,4	108,82	106,83	-2,43	6	4	0,356	-0,132	24	0	
13.08.2025	67,42	62,55	4,87	94,07	92,09	95,81	94,09	-2	6	4	0,328	-0,101	24	0	
14.08.2025	67,49	62,78	4,71	94,39	92,46	96,13	94,4	-1,94	6	4	0,316	-0,097	24	0	
15.08.2025	67,23	62,55	4,68	93,59	91,64	95,34	93,61	-1,97	6	4	0,313	-0,1	24	0	
16.08.2025	67,47	62,74	4,73	94,73	92,79	96,46	94,72	-1,93	6	4	0,32	-0,096	24	0	
17.08.2025	67,4	62,34	5,06	95,4	93,42	97,11	95,37	-1,95	6	4	0,356	-0,097	24	0	
18.08.2025	67,39	62,53	4,86	94,32	92,37	96	94,27	-1,9	6	4	0,332	-0,093	24	0	
19.08.2025	67,33	62,54	4,79	93,57	91,63	95,22	93,51	-1,88	6	4	0,325	-0,092	24	0	
20.08.2025	67,14	62,18	4,96	94,4	92,49	96,02	94,32	-1,83	6	4	0,349	-0,089	24	0	
21.08.2025	67,28	62,46	4,82	95,36	93,41	96,89	95,15	-1,74	6	4	0,347	-0,082	24	0	
22.08.2025	67,23	62,22	5,01	95,97	94	97,45	95,72	-1,72	6	4	0,37	-0,083	24	0	
23.08.2025	67,22	62,27	4,95	95,98	94	97,44	95,72	-1,72	6	4	0,362	-0,083	24	0	
Итого:				3736,7	3656,31	3805,1	3731,74	-75,43			10,297	-4,12	768	0	
Средние:	68,93	64,74	4,18						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2524:00	45452,04	44409,07	45962,3	45257,49	-848,42	596,382	-41,507	7570	0
23/08/2524:00	49188,76	48065,38	49767,43	48989,23	-923,85	606,679	-45,627	8338	0
Итого:	3736,72	3656,31	3805,13	3731,74	-75,43	10,297	-4,12	768	0

Период нормальной работы

Период отсутствия счета за энергию

Время работы прибора после сброса 84283

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

