

#147605#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/25г.-23/09/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Островского,12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00207536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x3D8A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.2025	67,22	62,27	4,95	95,98	94	97,44	95,72	-1,72	6	4	0,362	-0,083	24	0	
24.08.2025	65,4	60,69	4,71	93,76	91,91	95,14	93,52	-1,61	6	4	0,341	-0,072	24	0	
25.08.2025	51,65	47,35	4,3	27,82	27,47	28,26	27,96	-0,49	6	4	0,097	-0,016	24	0	*
26.08.2025	39,16	37,13	2,03	23,92	23,73	24,58	24,42	-0,69	6	4	0,025	-0,017	24	0	*
27.08.2025	65,84	62,41	3,43	134,39	131,74	136,42	133,97	-2,23	6	4	0,316	-0,113	24	0	
28.08.2025	68,99	65,61	3,38	143,19	140,14	144,49	141,69	-1,55	6	4	0,378	-0,083	24	0	*
29.08.2025	69,64	66,54	3,1	157,12	153,71	159,45	156,25	-2,54	6	4	0,315	-0,144	24	0	
30.08.2025	69,6	66,31	3,29	153,85	150,49	156,05	152,92	-2,43	6	4	0,34	-0,139	24	0	
31.08.2025	69,76	66,19	3,57	148,84	145,6	150,54	147,54	-1,94	6	4	0,396	-0,107	24	0	
01.09.2025	70,07	66,35	3,72	149,08	145,8	151,46	148,43	-2,63	6	4	0,372	-0,149	24	0	
02.09.2025	69,9	66,31	3,59	147,96	144,73	150,57	147,55	-2,82	6	4	0,337	-0,163	24	0	
03.09.2025	69,52	66,08	3,44	147,32	144,14	149,94	146,96	-2,82	6	4	0,317	-0,162	24	0	
04.09.2025	69,76	66,17	3,59	148,56	145,29	151,2	148,19	-2,9	6	4	0,331	-0,169	24	0	
05.09.2025	69,46	66,06	3,4	151,11	147,87	153,9	150,84	-2,97	6	4	0,314	-0,173	24	0	
06.09.2025	69,48	66,3	3,18	150,59	147,37	153,4	150,33	-2,96	6	4	0,281	-0,173	24	0	
07.09.2025	69,31	65,96	3,35	146,97	143,8	149,65	146,69	-2,89	6	4	0,295	-0,167	24	0	
08.09.2025	69,36	66,2	3,16	148,65	145,43	151,4	148,37	-2,94	6	4	0,269	-0,174	24	0	
09.09.2025	69,55	66,29	3,26	151,1	147,81	153,94	150,85	-3,04	6	4	0,286	-0,18	24	0	
10.09.2025	69,56	66,06	3,5	146,53	143,34	149,24	146,27	-2,93	6	4	0,315	-0,171	24	0	
11.09.2025	69,15	65,46	3,69	135,03	132,14	137,36	134,69	-2,55	6	4	0,324	-0,142	24	0	
12.09.2025	69,44	66,25	3,19	147,14	143,94	149,8	146,82	-2,88	6	4	0,271	-0,166	24	0	
13.09.2025	69,46	65,86	3,6	146,76	143,57	149,38	146,43	-2,86	6	4	0,333	-0,165	24	0	
14.09.2025	69,43	65,92	3,51	145,08	141,92	147,65	144,73	-2,81	6	4	0,32	-0,161	24	0	
15.09.2025	69,74	66,12	3,62	144,05	140,88	146,57	143,64	-2,76	6	4	0,333	-0,159	24	0	
16.09.2025	70,31	66,78	3,53	145,36	142,15	147,89	144,89	-2,74	6	4	0,325	-0,156	24	0	
17.09.2025	70,49	66,81	3,68	144,15	140,95	146,61	143,62	-2,67	6	4	0,344	-0,153	24	0	
18.09.2025	70,53	66,89	3,64	144,6	141,37	147,08	144,07	-2,7	6	4	0,337	-0,157	24	0	
19.09.2025	70,15	66,54	3,61	144,65	141,46	147,07	144,12	-2,66	6	4	0,341	-0,151	24	0	
20.09.2025	70,3	66,72	3,58	145,58	142,35	148,05	145,08	-2,73	6	4	0,335	-0,158	24	0	
21.09.2025	70,44	66,86	3,58	145,66	142,4	148,19	145,18	-2,78	6	4	0,332	-0,162	24	0	
22.09.2025	70,44	66,91	3,53	143,51	140,34	145,99	143,04	-2,7	6	4	0,321	-0,156	24	0	
23.09.2025	70,25	66,57	3,68	143,08	139,91	145,52	142,61	-2,7	6	4	0,341	-0,156	24	0	
Итого:				4341,3	4247,75	4414,2	4327,39	-79,64			9,944	-4,497	768	0	
Средние:	67,91	64,37	3,54						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2524:00	49092,78	47971,38	49669,99	48893,51	-922,13	606,317	-45,544	8314	0
23/09/2524:00	53434,17	52219,13	54084,22	53220,9	-1001,77	616,261	-50,041	9082	0
Итого:	4341,39	4247,75	4414,23	4327,39	-79,64	9,944	-4,497	768	0

Период нормальной работы теплосчетчика

Период отсутств. учета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 9170

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

