

#161725#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/25г.-23/10/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Островского,12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00207536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х3D8A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.2025	70,25	66,57	3,68	143,08	139,91	145,52	142,61	-2,7	6	4	0,341	-0,156	24	0	
24.09.2025	70,33	66,69	3,64	143,6	140,39	146,11	143,15	-2,76	6	4	0,331	-0,161	24	0	
25.09.2025	70,39	66,56	3,83	142,65	139,47	145,09	142,15	-2,68	6	4	0,362	-0,153	24	0	
26.09.2025	70,6	66,92	3,68	142,69	139,53	145,24	142,29	-2,76	6	4	0,335	-0,16	24	0	
27.09.2025	70,36	66,29	4,07	142,43	139,25	144,99	142,09	-2,84	6	4	0,385	-0,164	24	0	
28.09.2025	70,33	66,35	3,98	142,31	139,15	144,9	142,01	-2,86	6	4	0,367	-0,166	24	0	
29.09.2025	70,15	65,99	4,16	121,85	119,19	124,05	121,57	-2,38	6	4	0,342	-0,136	24	0	*
30.09.2025	70,41	66,62	3,79	141,52	138,39	143,79	140,88	-2,49	6	4	0,362	-0,146	24	0	
01.10.2025	70,32	66,94	3,38	166,16	162,51	169,47	166,03	-3,52	6	4	0,318	-0,212	24	0	
02.10.2025	69,91	60,64	9,27	181,98	177,96	184,49	181,32	-3,36	6	4	1,456	-0,183	24	0	
03.10.2025	72,14	53,49	18,65	160,86	157,14	161,77	159,59	-2,45	6	4	2,804	-0,104	24	0	
04.10.2025	71,49	52,51	18,98	157,99	154,39	158,98	156,91	-2,52	6	4	2,804	-0,107	24	0	
05.10.2025	71,97	53,32	18,65	159,63	155,96	160,28	158,13	-2,17	6	4	2,799	-0,091	24	0	
06.10.2025	71,94	53,11	18,83	156,32	152,72	157,13	155,07	-2,35	6	4	2,753	-0,1	24	0	
07.10.2025	72,48	53,77	18,71	156,86	153,16	157,66	155,5	-2,34	6	4	2,741	-0,101	24	0	
08.10.2025	72,05	53,57	18,48	154,58	150,97	155,56	153,47	-2,5	6	4	2,662	-0,111	24	0	
09.10.2025	72,27	54,02	18,25	156,32	152,7	157,31	155,17	-2,47	6	4	2,66	-0,107	24	0	
10.10.2025	72,12	54,11	18,01	155,95	152,35	156,81	154,67	-2,32	6	4	2,623	-0,102	24	0	
11.10.2025	72,09	54,26	17,83	160,56	156,87	161,41	159,19	-2,32	6	4	2,676	-0,102	24	0	
12.10.2025	71,88	54,44	17,44	167,83	163,93	168,87	166,5	-2,57	6	4	2,723	-0,115	24	0	
13.10.2025	71,98	53,61	18,37	153,23	149,69	154,1	152,03	-2,34	6	4	2,626	-0,1	24	0	
14.10.2025	72,11	53,41	18,7	153,76	150,22	154,55	152,47	-2,25	6	4	2,695	-0,096	24	0	
15.10.2025	72,33	54,19	18,14	160,69	156,91	161,65	159,42	-2,51	6	4	2,712	-0,11	24	0	
16.10.2025	72,18	54,08	18,1	159,17	155,52	160,32	158,13	-2,61	6	4	2,678	-0,117	24	0	
17.10.2025	72,22	54,18	18,04	158,8	155,08	159,93	157,73	-2,65	6	4	2,658	-0,117	24	0	
18.10.2025	72,26	53,58	18,68	155,71	152,08	156,54	154,43	-2,35	6	4	2,72	-0,1	24	0	
19.10.2025	72,2	53,38	18,82	154,76	151,15	155,6	153,54	-2,39	6	4	2,719	-0,1	24	0	
20.10.2025	71,92	52,98	18,94	150,33	146,88	151,11	149,09	-2,21	6	4	2,667	-0,092	24	0	
21.10.2025	72,11	53,1	19,01	151,93	148,4	152,63	150,63	-2,23	6	4	2,707	-0,093	24	0	
22.10.2025	71,91	53,18	18,73	156,82	153,19	157,83	155,74	-2,55	6	4	2,739	-0,112	24	0	
23.10.2025	71,72	53,82	17,9	160,46	156,77	161,67	159,52	-2,75	6	4	2,661	-0,125	24	0	
Итого:				4770,8	4661,83	4815,3	4741,03	-79,2			61,426	-3,839	744	0	
Средние:	71,49	57,6	13,89						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/09/2524:00	53291,09	52079,22	53938,7	53078,29	-999,07	615,92	-49,885	9058	0
23/10/2524:00	58061,92	56741,05	58754,06	57819,32	-1078,27	677,346	-53,724	9802	0
Итого:	4770,83	4661,83	4815,36	4741,03	-79,2	61,426	-3,839	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета теплоснабжения 0ч

Время работы прибора после сброса 9944ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

