

#165541#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/10/25г.-23/11/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Островского, 12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00207536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х3D8A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2025	71,72	53,82	17,9	160,46	156,77	161,67	159,52	-2,75	6	4	2,661	-0,125	24	0	
24.10.2025	72,25	54,42	17,83	160,59	156,84	161,94	159,7	-2,86	6	4	2,644	-0,131	24	0	
25.10.2025	72,16	53,75	18,41	159,07	155,4	160,36	158,17	-2,77	6	4	2,719	-0,124	24	0	
26.10.2025	71,99	53,47	18,52	157,96	154,34	159,15	157,02	-2,68	6	4	2,72	-0,121	24	0	
27.10.2025	72,25	53,71	18,54	156,7	153,1	157,64	155,51	-2,41	6	4	2,712	-0,106	24	0	
28.10.2025	71,77	53,49	18,28	158,45	154,81	159,46	157,3	-2,49	6	4	2,701	-0,109	24	0	
29.10.2025	71,62	53,4	18,22	158,34	154,73	159,37	157,24	-2,51	6	4	2,692	-0,107	24	0	
30.10.2025	71,46	53,29	18,17	158,21	154,61	159,25	157,14	-2,53	6	4	2,68	-0,109	24	0	
31.10.2025	71,45	53,15	18,3	156,64	153,06	157,77	155,68	-2,62	6	4	2,664	-0,116	24	0	
01.11.2025	71,65	53,01	18,64	155,9	152,36	156,85	154,78	-2,42	6	4	2,714	-0,105	24	0	
02.11.2025	71,95	53,79	18,16	161,13	157,38	162,1	159,91	-2,53	6	4	2,728	-0,112	24	0	
03.11.2025	72,02	53,82	18,2	161,93	158,18	162,85	160,65	-2,47	6	4	2,75	-0,11	24	0	
04.11.2025	71,61	53,3	18,31	160,11	156,49	161,03	158,88	-2,39	6	4	2,74	-0,104	24	0	
05.11.2025	71,86	53,88	17,98	161,91	158,14	162,88	160,67	-2,53	6	4	2,712	-0,112	24	0	
06.11.2025	71,96	54,14	17,82	160,77	157,04	161,74	159,49	-2,45	6	4	2,67	-0,106	24	0	
07.11.2025	72,38	53,87	18,51	158,81	155,11	159,53	157,37	-2,26	6	4	2,756	-0,099	24	0	
08.11.2025	72,44	53,43	19,01	155,88	152,26	156,51	154,41	-2,15	6	4	2,783	-0,092	24	0	
09.11.2025	72,33	53,21	19,12	154,64	151,05	155,25	153,22	-2,17	6	4	2,772	-0,093	24	0	
10.11.2025	72,48	53,33	19,15	156,12	152,5	156,74	154,66	-2,16	6	4	2,81	-0,095	24	0	
11.11.2025	72,87	53,99	18,88	158	154,25	158,8	156,61	-2,36	6	4	2,79	-0,105	24	0	
12.11.2025	72,36	53,67	18,69	158,98	155,25	159,93	157,77	-2,52	6	4	2,772	-0,109	24	0	
13.11.2025	72,28	53,85	18,43	159,16	155,46	160,08	157,88	-2,42	6	4	2,738	-0,108	24	0	
14.11.2025	72,25	53,98	18,27	160,59	156,85	161,49	159,29	-2,44	6	4	2,737	-0,108	24	0	
15.11.2025	72,56	53,62	18,94	152,99	149,42	153,66	151,61	-2,19	6	4	2,72	-0,094	24	0	
16.11.2025	76,49	54,87	21,62	150,14	146,23	150,46	148,34	-2,11	6	4	3,05	-0,093	24	0	
17.11.2025	74,38	54,2	20,18	151,15	147,42	151,76	149,68	-2,26	6	4	2,858	-0,096	24	0	
18.11.2025	72,38	49,65	22,73	105,26	102,75	105,26	104,04	-1,29	6	4	2,275	-0,044	24	0	
19.11.2025	73,72	52,87	20,85	144,59	141,12	145,33	143,42	-2,3	6	4	2,823	-0,098	24	0	
20.11.2025	75,34	53,38	21,96	137,41	133,96	137,51	135,66	-1,7	6	4	2,857	-0,067	24	0	
21.11.2025	75,37	53,63	21,74	142,79	139,2	143,02	141,09	-1,89	6	4	2,929	-0,079	24	0	
22.11.2025	75,51	53,7	21,81	142,12	138,54	142,56	140,64	-2,1	6	4	2,913	-0,086	24	0	
23.11.2025	80,55	56,52	24,03	141,79	137,78	142,16	140,07	-2,29	6	4	3,19	-0,106	24	0	
Итого:				4918,5	4802,4	4944,1	4877,42	-75,02			88,28	-3,269	768	0	
Средние:	72,91	53,63	19,28						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2524:00	57901,46	56584,28	58592,39	57659,8	-1075,52	674,685	-53,599	9778	0
23/11/2524:00	62820,05	61386,68	63536,5	62537,22	-1150,54	762,965	-56,868	10546	0
Итого:	4918,59	4802,4	4944,11	4877,42	-75,02	88,28	-3,269	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 10612ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

