

#179382#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Островского 12, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00207536	Показания прибора, Гкал 23.12.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	778,381	769,248	9.133

Подпись исполнителя _____



01.11.25

ул. Дзержинского, 12

#178741#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

л/у 6474

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6474
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207536
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2025	-3,9	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	73,2	53,7	19,48	0,6	0,4
25.11.2025	-0,9	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	73,2	53,7	19,48	0,6	0,4
26.11.2025	-0,4	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	73,2	53,7	19,48	0,6	0,4
27.11.2025	-1,3	3,024	-0,112	140,76	141,47	137,03	139,51	-2,48	24	0	0	77,7	54,7	23,03	0,6	0,4
28.11.2025	-0,4	2,988	-0,11	142,4	143,13	138,65	141,12	-2,47	24	0	0	77,2	54,7	22,51	0,6	0,4
29.11.2025	-0,3	1,533	-0,056	74,53	74,87	72,58	73,82	-1,24	24	0	1	77,2	55,2	22,05	0,6	0,4
30.11.2025	-0,5	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	77,3	54	23,29	0,6	0,4
01.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	76,5	54	22,5	0,6	0,4
02.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	78,1	54,7	23,46	0,6	0,4
03.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	74,1	52,8	21,28	0,6	0,4
04.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	73,7	52,5	21,22	0,6	0,4
05.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	73,7	53,4	20,33	0,6	0,4
06.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	73,2	53,3	19,97	0,6	0,4
07.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	73,1	52,3	20,76	0,6	0,4
08.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	73	52,6	20,45	0,6	0,4
09.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	72,8	53,5	19,32	0,6	0,4
10.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	73,2	53,7	19,48	0,6	0,4
11.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	73,3	53,8	19,46	0,6	0,4
12.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	73,2	53,5	19,65	0,6	0,4
13.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	72,9	52,8	20,04	0,6	0,4
14.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	72,8	53	19,81	0,6	0,4
15.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	71,3	51,3	20,01	0,6	0,4
16.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	72,9	52,1	20,83	0,6	0,4
17.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	75,7	53,6	22,13	0,6	0,4
18.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	75,9	53,7	22,19	0,6	0,4
19.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	73,6	52,9	20,71	0,6	0,4
20.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	72,9	52,8	20,14	0,6	0,4
21.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	72,9	52,7	20,27	0,6	0,4
22.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	73,2	53,1	20,14	0,6	0,4
23.12.2025	-	1,588	-0,048	67,87	68,07	66	67,1	-1,1	24	0	1	79,5	54,6	24,94	0,6	0,4
Итого:	-1,5	9,133	-0,326	425,56	427,54	414,26	421,55	-7,29	720	0	-	74,35	53,41	20,95	0,6	0,4

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2025	769,248	63104,99	63822,56	61663,63	62819,02
23.12.2025	778,381	63530,55	64250,1	62077,89	63240,57

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

Ому 24.11.25
(необ. либа-лид)

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
 «27» 20 25 г.