

#207497#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Островского 13, Калининград
5346
4784
ВКТ-7
00123045
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	3,218	0	81,61	80,18	0	79,15	79,46	0	0	24	0	0	83,9	43,2	40,67	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	3,224	0	83,41	82,4	0	80,88	81,68	0	0	24	0	0	83,6	43,7	39,87	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	3,082	0	84,62	83,9	0	82,22	83,18	0	0	24	0	0	80,9	43,4	37,5	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	3,07	0	85,18	84,65	0	82,78	83,93	0	0	24	0	0	81	43,9	37,11	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	2,995	0	81,9	81,34	0	79,56	80,64	0	0	24	0	0	80,7	43,1	37,68	0,7	0,7	-6
29.01.2026	3,222	0	81,11	80,37	0	78,59	79,65	0	0	24	0	0	84,7	43,7	41,03	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	3,26	0	79,95	78,85	0	77,43	78,13	0	0	24	0	0	85,4	43,3	42,11	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	3,326	0	79,91	78,4	0	77,35	77,68	0	0	24	0	0	86,3	43,3	42,98	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	3,33	0	77,7	76,02	0	75,19	75,3	0	0	24	0	0	86,9	42,6	44,32	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	3,466	0	78,73	77,23	0	76,07	76,51	0	0	24	0	0	88,6	43	45,59	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	3,524	0	80,96	79,58	0	78,21	78,86	0	0	24	0	0	88,8	43,8	45,05	0,7	0,7	-18
04.02.2026	3,503	0	81,16	79,74	0	78,43	79,02	0	0	24	0	0	88,8	44,1	44,69	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	2,913	0	70,67	69,88	0	68,43	69,25	0	0	21	3	1	86,5	43,9	42,57	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	3,143	0	82,15	81,53	0	79,64	80,81	0	0	24	0	0	83,2	43,7	39,49	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	2,973	0	79,59	79,13	0	77,25	78,41	0	0	24	0	0	81,2	42,6	38,52	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	2,989	0	77,98	77,44	0	75,69	76,72	0	0	24	0	0	82,2	42,7	39,48	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	3,082	0	74,98	74,28	0	72,67	73,62	0	0	24	0	0	85,1	42,7	42,42	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	3,115	0	76,2	75,52	0	73,8	74,82	0	0	24	0	0	84,8	42,6	42,22	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	2,976	0	80,15	79,5	0	77,87	78,78	0	0	24	0	0	81	42,8	38,24	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	2,773	0	79,76	79,27	0	77,6	78,55	0	0	24	0	0	77,9	42,2	35,76	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	2,792	0	78,56	78,19	0	76,41	77,47	0	0	24	0	0	78,9	42,3	36,57	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	2,963	0	76,84	76,18	0	74,58	75,46	0	0	24	0	0	82,4	42,7	39,76	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	3,226	0	78,52	77,07	0	76,01	76,35	0	0	24	0	0	86,3	43,9	42,45	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	3,362	0	79,02	77,52	0	76,4	76,8	0	0	24	0	0	88,5	44,5	44	0,7	0,7	-
17.02.2026	3,326	0	79,84	78,33	0	77,25	77,61	0	0	24	0	0	87,4	44,3	43,05	0,7	0,7	-
Итого:	78,853	0	1990,5	1966,5	0	1929,46	1948,69	0	0	597	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,853																	

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч597

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2026	2023,255	87923,88	86918,73	0	85860	85944,33	0
17.02.2026	2102,108	89914,38	88885,23	0	87789,46	87893,02	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 8:23:30