

#166279#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Островского 13, Калининград
5346
4784
ВКТ-7
00123045
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.10.2025	2,553	0	108,07	107,24	0	105,65	106,15	0	0	24	0	0	71	46,8	24,18	0,7	0,7	-
23.10.2025	2,512	0	107,72	106,93	0	105,3	105,82	0	0	24	0	0	70,8	47	23,87	0,7	0,7	-
24.10.2025	2,573	0	111,28	109,83	0	108,72	108,63	0	0	24	0	0	71,4	47,8	23,68	0,7	0,7	-
25.10.2025	2,576	0	110,92	109,61	0	108,42	108,41	0	0	24	0	0	71,3	47,5	23,79	0,7	0,7	-
26.10.2025	2,614	0	111,97	110,03	0	109,42	108,83	0	0	24	0	0	71,2	47,3	23,91	0,7	0,7	-
27.10.2025	2,649	0	111,04	109,14	0	108,5	107,94	0	0	24	0	0	71,4	47	24,42	0,7	0,7	-
28.10.2025	2,632	0	112,57	110,52	0	110,05	109,32	0	0	24	0	0	70,9	47	23,94	0,7	0,7	-
29.10.2025	2,615	0	111,43	109,36	0	108,96	108,16	0	0	24	0	0	70,8	46,8	24,01	0,7	0,7	-
30.10.2025	2,603	0	110,57	108,05	0	108,15	106,93	0	0	24	0	0	70,6	46,5	24,11	0,7	0,7	-
31.10.2025	2,572	0	109,79	107,46	0	107,39	106,31	0	0	24	0	0	70,6	46,7	23,97	0,7	0,7	-
01.11.2025	2,603	0	109,93	107,94	0	107,42	106,85	0	0	24	0	0	70,8	46,6	24,25	0,7	0,7	-
02.11.2025	2,658	0	115,52	113,41	0	112,88	112,21	0	0	24	0	0	71,2	47,7	23,54	0,7	0,7	-
03.11.2025	2,617	0	115,35	113,8	0	112,71	112,6	0	0	24	0	0	71,3	48,1	23,24	0,7	0,7	-
04.11.2025	2,613	0	113,91	112,21	0	111,34	111,01	0	0	24	0	0	70,8	47,3	23,51	0,7	0,7	-
05.11.2025	2,618	0	115,22	113,95	0	112,58	112,75	0	0	24	0	0	71,1	47,8	23,28	0,7	0,7	-
06.11.2025	2,373	0	103,48	102,02	0	101,14	100,92	0	0	22	2	1	71,2	47,7	23,49	0,7	0,7	-
07.11.2025	2,595	0	109,2	107,17	0	106,7	106,05	0	0	24	0	0	71,5	47,2	24,35	0,7	0,7	-
08.11.2025	2,603	0	105,91	103,71	0	103,51	102,75	0	0	24	0	0	71,5	46,3	25,2	0,7	0,7	-
09.11.2025	2,602	0	104,16	101,66	0	101,77	100,7	0	0	24	0	0	71,4	45,8	25,59	0,7	0,7	-
10.11.2025	2,618	0	105,86	103,96	0	103,46	102,99	0	0	24	0	0	71,6	46,3	25,32	0,7	0,7	-
11.11.2025	2,641	0	106,91	104,7	0	104,44	103,65	0	0	24	0	0	72	46,7	25,33	0,7	0,7	-
12.11.2025	2,622	0	107,4	105,04	0	104,96	104,01	0	0	24	0	0	71,5	46,5	25	0,7	0,7	-
13.11.2025	2,338	0	93,59	92,9	0	91,5	92,05	0	0	24	0	0	71,1	45,5	25,6	0,7	0,7	-
14.11.2025	2,15	0	82,39	81,32	0	80,55	80,58	0	0	24	0	0	70,8	44,1	26,72	0,7	0,7	-
15.11.2025	2,061	0	72,23	70,87	0	70,59	70,3	0	0	24	0	0	70,8	41,6	29,21	0,7	0,7	-
16.11.2025	2,22	0	68,2	66,93	0	66,52	66,45	0	0	24	0	0	74,4	40,9	33,46	0,7	0,7	-
17.11.2025	2,165	0	68,75	67,18	0	67,19	66,7	0	0	24	0	0	72,4	40,1	32,26	0,7	0,7	-
18.11.2025	2,035	0	65,14	63,75	0	63,71	63,3	0	0	24	0	0	70,4	38,4	31,99	0,7	0,7	-
19.11.2025	2,323	0	75,94	75,2	0	74,21	74,67	0	0	24	0	0	71,9	40,5	31,35	0,7	0,7	-
20.11.2025	2,456	0	77,92	76,35	0	76,03	75,77	0	0	24	0	0	73,5	41,2	32,33	0,7	0,7	-
21.11.2025	2,428	0	75,47	73,99	0	73,65	73,48	0	0	24	0	0	73,4	40,4	33	0,7	0,7	-
22.11.2025	2,416	0	73,63	72,19	0	71,88	71,71	0	0	24	0	0	73,6	39,9	33,66	0,7	0,7	-
23.11.2025	2,664	0	73,81	72,75	0	71,86	72,24	0	0	24	0	0	78,3	41,2	37,12	0,7	0,7	-
Итого:	82,318	0	3245,28	3191,17	0	3171,16	3160,24	0	0	790	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	82,318																	

Общее время работы системы, ч792

Период нормальной работы системы, ч790

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
21.10.2025	1783,433	80145,61	79217,39	0	78272,77	78306,74	0
23.11.2025	1865,751	83390,89	82408,56	0	81443,93	81466,98	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 12:35:38