

#115759#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Чувашская 11, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00210176	Показания прибора, Гкал 23.02.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.01.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	450,058	545,519	-95.461
Количество тепловой энергии, система 2	1035,254	984,724	50.53

Подпись исполнителя



с 02.02.25 кассир. ММ

#114387#

Отчёт за период с 23.01.2025 по 23.02.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 6897
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00210176
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.01.2025	-	1,979	0,098	131,46	128,05	129,61	127,09	2,52	24	0	0	54,4	39,9	14,48	0,6	0,4
25.01.2025	-	1,664	0,105	131,03	127,71	129,52	126,85	2,67	24	0	0	49,9	37,8	12,06	0,6	0,4
26.01.2025	-	1,682	0,1	130,74	127,43	129,24	126,59	2,65	24	0	0	49,2	36,9	12,27	0,6	0,4
27.01.2025	-	1,465	0,098	130,56	127,39	129,25	126,63	2,62	24	0	0	46,8	36,2	10,57	0,6	0,4
28.01.2025	-	1,309	0,094	130,23	127,19	129,04	126,47	2,57	24	0	0	44,2	34,8	9,43	0,6	0,4
29.01.2025	-	1,332	0,093	129,65	126,61	128,4	125,89	2,51	24	0	0	45	35,3	9,65	0,6	0,4
30.01.2025	-	1,389	0,093	129,52	126,44	128,25	125,72	2,53	24	0	0	45,6	35,5	10,12	0,6	0,4
31.01.2025	-	1,781	0,099	129,36	126,09	127,77	125,19	2,58	24	0	0	51,3	38,2	13,15	0,6	0,4
01.02.2025	-	1,957	0,098	129,17	125,86	127,4	124,9	2,5	24	0	0	54,2	39,6	14,59	0,6	0,4
02.02.2025	-	0,453	-1,101	100,93	126,88	99,44	125,87	-26,43	24	0	1	56,1	40,8	15,37	0,6	0,4
03.02.2025	-	-5,385	-5,385	0	130,69	0	129,6	-129,6	24	0	1	57,7	41,6	16,08	0,6	0,4
04.02.2025	-	-5,153	-5,153	0	129,61	0	128,65	-128,65	24	0	1	54,6	40,1	14,49	0,6	0,4
05.02.2025	-	-5,165	-5,165	0	128,06	0	127,06	-127,06	24	0	1	56,2	40,7	15,44	0,6	0,4
06.02.2025	-	-4,89	-4,89	0	128,76	0	127,84	-127,84	24	0	1	51,1	38,4	12,79	0,6	0,4
07.02.2025	-	-4,993	-4,993	0	125,14	0	124,18	-124,18	24	0	1	56,7	40,3	16,43	0,6	0,4
08.02.2025	-	-4,98	-4,98	0	120,33	0	119,37	-119,37	24	0	1	61,1	41,8	19,28	0,6	0,4
09.02.2025	-	-4,931	-4,931	0	119,31	0	118,35	-118,35	24	0	1	61,4	41,8	19,65	0,6	0,4
10.02.2025	-	-5,234	-5,234	0	121,61	0	120,54	-120,54	24	0	1	65,7	43,5	22,16	0,6	0,4
11.02.2025	-	-5,787	-5,787	0	125,23	0	124	-124	24	0	1	71,8	46,8	25,09	0,6	0,4
12.02.2025	-	-5,636	-5,636	0	124	0	122,76	-122,76	24	0	1	70,1	46	24,11	0,6	0,4
13.02.2025	-	-5,564	-5,564	0	124,87	0	123,67	-123,67	24	0	1	67,3	45,1	22,24	0,6	0,4
14.02.2025	-	-5,444	-5,444	0	126,26	0	125,12	-125,12	24	0	1	64	43,6	20,41	0,6	0,4
15.02.2025	-	-5,557	-5,557	0	126,27	0	125,09	-125,09	24	0	1	65,5	44,5	21,02	0,6	0,4
16.02.2025	-	-5,609	-5,609	0	125,72	0	124,52	-124,52	24	0	1	67,2	45,1	22,07	0,6	0,4
17.02.2025	-	-5,565	-5,565	0	126,98	0	125,76	-125,76	24	0	1	64,6	44,4	20,24	0,6	0,4
18.02.2025	-	-5,539	-5,539	0	129,51	0	128,37	-128,37	24	0	1	61,8	43,2	18,54	0,6	0,4
19.02.2025	-	-5,468	-5,468	0	136,36	0	135,29	-135,29	24	0	1	61,8	40,5	21,27	0,6	0,4
20.02.2025	-	-5,21	-5,21	0	132,64	0	131,62	-131,62	24	0	1	67,4	39,6	27,71	0,6	0,4
21.02.2025	-	-4,914	-4,914	0	131,77	0	130,93	-130,93	24	0	1	64,1	37,6	26,49	0,6	0,4
22.02.2025	-	-4,664	-4,664	0	134,17	0	133,38	-133,38	24	0	1	58,8	35	23,72	0,6	0,4
23.02.2025	-	-4,784	-4,784	0	136,86	0	136,02	-136,02	24	0	1	58,5	35,2	23,24	0,6	0,4
Итого:	-	-95,461	-110,695	1272,65	3953,8	1257,92	3923,32	-2665,4	744	0	-	58,2	40,32	17,88	0,6	0,4

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.01.2025	545,519	37138,88	36133,36	36667,69	35889
23.02.2025	450,058	38411,53	40087,16	37925,61	39812,32

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

