

#207510#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Ясная 11, Калининград
5346
6727
ВКТ-7
00206464
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	2,921	-0,05	160,49	159,84	155,2	156,45	-1,25	24	0	0	87,8	68,5	19,22	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	2,913	-0,06	166,17	165,7	160,81	162,24	-1,43	24	0	0	86,6	68	18,57	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	2,735	-0,056	167,22	166,95	162,14	163,57	-1,43	24	0	0	83,8	66,5	17,3	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	2,737	-0,055	166,65	166,37	161,59	163,05	-1,46	24	0	0	83,7	66,3	17,39	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	2,717	-0,053	160,86	160,48	155,88	157,23	-1,35	24	0	0	84,7	66,8	17,86	0,6	0,4	-6
29.01.2026	2,913	-0,054	155,81	155,21	150,67	151,96	-1,29	24	0	0	88	68,2	19,77	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	2,996	-0,052	155,34	154,68	150,09	151,35	-1,26	24	0	0	89,1	68,7	20,37	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	3,043	-0,052	154,26	153,55	148,98	150,27	-1,29	24	0	0	89,7	68,8	20,85	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	3,027	-0,056	148,87	148,09	143,67	144,95	-1,28	24	0	0	90,3	68,8	21,53	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	3,21	-0,053	150,41	149,51	145,03	146,28	-1,25	24	0	0	92	69,4	22,55	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	3,244	-0,063	159,21	158,45	153,46	154,88	-1,42	24	0	0	92,4	70,8	21,62	0,6	0,4	-18
04.02.2026	3,213	-0,072	162,74	162,15	156,91	158,45	-1,54	24	0	0	92,2	71,2	20,99	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	3,145	-0,093	173,97	173,81	167,99	169,91	-1,92	24	0	0	90	70,6	19,35	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	2,916	-0,096	175,06	175,17	169,46	171,46	-2	24	0	0	86,3	68,4	17,84	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	2,774	-0,073	173,05	172,99	167,74	169,41	-1,67	24	0	0	84,5	67,5	17,04	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	2,902	-0,052	170,65	170,11	165,28	166,59	-1,31	24	0	0	85,5	67,6	17,96	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	2,981	-0,068	170,53	170,07	164,79	166,28	-1,49	24	0	0	88,7	70,2	18,57	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	2,99	-0,099	172,54	172,57	166,8	168,81	-2,01	24	0	0	88,2	69,6	18,57	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	2,729	-0,098	175,4	175,77	170,05	172,16	-2,11	24	0	0	83,9	67,2	16,71	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	2,636	-0,049	172,9	172,56	167,99	169,25	-1,26	24	0	0	80,8	64,8	16,06	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	2,59	-0,019	168,77	167,99	163,98	164,74	-0,76	24	0	0	80,8	64,8	16	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	2,972	-0,011	173,89	172,59	168,33	168,93	-0,6	24	0	0	86,2	68,4	17,81	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	3,112	-0,023	169,87	168,56	164,07	164,83	-0,76	24	0	0	89,5	70,3	19,17	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	3,18	-0,089	168,31	167,99	162,27	164,08	-1,81	24	0	0	92,3	72,1	20,2	0,6	0,4	-
17.02.2026	3,347	-0,111	168,49	168,46	162,56	164,77	-2,21	24	0	0	91	69,7	21,33	0,6	0,4	-
Итого:	73,943	0	4141,46	4129,62	4005,74	4041,9	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	73,943															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	287,631	27968,79	27811,51	27304,28	27313,47
17.02.2026	361,574	32110,25	31941,13	31310,02	31355,37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:41:30