

#282979#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Ясная 11, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6727
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206464
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	2,891	-0,111	173,14	173,56	167,53	169,84	-2,31	24	0	0	86,9	68,8	18,02	0,6	0,4	-
19.02.2026	2,745	-0,09	175,05	175,3	169,82	171,8	-1,98	24	0	0	83,2	66,4	16,77	0,6	0,4	-
20.02.2026	2,722	-0,064	173,49	173,31	168,32	169,88	-1,56	24	0	0	82,7	66,1	16,65	0,6	0,4	-
21.02.2026	2,768	-0,045	169,77	169,29	164,84	166,06	-1,22	24	0	0	81,8	64,6	17,15	0,6	0,4	-
22.02.2026	2,569	-0,059	176,24	176,24	171,46	173,01	-1,55	24	0	0	78,4	63	15,42	0,6	0,4	-
23.02.2026	2,509	-0,073	176,09	176,39	171,47	173,29	-1,82	24	0	0	77,2	62	15,15	0,6	0,4	-
24.02.2026	2,325	-0,074	171,35	171,84	166,96	168,8	-1,84	24	0	0	76,4	62	14,46	0,6	0,4	-
25.02.2026	2,447	-0,049	172,55	172,4	167,9	169,23	-1,33	24	0	0	78,3	63,4	14,94	0,6	0,4	-
26.02.2026	2,471	-0,026	173,03	172,48	168,51	169,42	-0,91	24	0	0	77	62,1	14,91	0,6	0,4	-
27.02.2026	2,288	-0,02	176,93	176,58	172,77	173,68	-0,91	24	0	0	72,8	59,3	13,46	0,6	0,4	-
28.02.2026	2,161	-0,024	174,04	173,81	170,17	171,18	-1,01	24	0	0	70,2	57,3	12,94	0,6	0,4	-
01.03.2026	2,093	-0,015	168,27	168,03	164,59	165,48	-0,89	24	0	0	69,8	56,8	12,95	0,6	0,4	-
02.03.2026	1,715	-0,006	127,51	126,81	124,45	124,74	-0,29	24	0	0	73	59,2	13,86	0,6	0,4	-
03.03.2026	2,185	0,002	173,11	171,88	169,24	169,19	0,05	24	0	0	71	58,1	12,85	0,6	0,4	-
04.03.2026	2,237	0	171,27	170,03	167,34	167,34	0	24	0	0	71,6	58,2	13,34	0,6	0,4	-
05.03.2026	2,373	0	176,6	175,58	172,35	172,67	-0,32	24	0	0	73,7	59,8	13,83	0,6	0,4	-
06.03.2026	2,29	-0,001	174,2	173,08	170,04	170,24	-0,2	24	0	0	73,3	59,8	13,5	0,6	0,4	-
07.03.2026	2,189	0,003	172,23	170,94	168,41	168,28	0,13	24	0	0	70,6	57,7	12,93	0,6	0,4	-
08.03.2026	2,156	0	177,18	175,89	173,31	173,23	0,08	24	0	0	69,7	57,3	12,39	0,6	0,4	-
09.03.2026	2,216	0,001	178,75	177,42	174,85	174,72	0,13	24	0	0	69,7	57,1	12,6	0,6	0,4	-
10.03.2026	2,094	0,002	179,32	178,06	175,41	175,3	0,11	24	0	0	69,7	57,8	11,87	0,6	0,4	-
11.03.2026	2,089	0,002	181,19	179,95	177,23	177,17	0,06	24	0	0	69,6	57,8	11,73	0,6	0,4	-
12.03.2026	2,121	0,003	180,71	179,47	176,76	176,68	0,08	24	0	0	69,8	57,9	11,92	0,6	0,4	-
13.03.2026	2,102	0	180,27	179,04	176,3	176,25	0,05	24	0	0	70,1	58,2	11,86	0,6	0,4	-
14.03.2026	2,046	-0,013	182,07	181,43	178,09	178,59	-0,5	24	0	0	69,7	58,1	11,59	0,6	0,4	-
15.03.2026	2,071	-0,062	180,74	181,4	176,8	178,61	-1,81	24	0	0	69,7	57,5	12,17	0,6	0,4	-
16.03.2026	2,079	-0,032	180,04	180	175,96	177,1	-1,14	24	0	0	71,1	59	12,1	0,6	0,4	-
17.03.2026	2,074	-0,023	180,13	179,96	176,14	177,14	-1	24	0	0	70,3	58,3	12,01	0,6	0,4	-
18.03.2026	2,283	-0,021	181,02	180,65	176,8	177,73	-0,93	24	0	0	72,1	59	13,14	0,6	0,4	-
Итого:	66,309	0	5056,29	5040,82	4933,82	4956,65	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,309															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	361,574	32110,25	31941,13	31310,02	31355,37
18.03.2026	427,883	37166,54	36981,95	36243,84	36312,02

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:27:43