

МУ 6727.

Ч. 1 снаст., 11

#143032#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

29/07/25г.-31/07/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Ясная, 11

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= т.сут Mvsc= т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tкв= 9.00°C

Заводской номер 00206464 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x0CB7 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qr	BHP	ВОС	HC
	°C	°C	°C	m3	t	m3	t	t	kg/cm2	kg/cm2	Gкал	Gкал	ч	ч	
29.07.2025	69,97	66,36	3,61	45,63	44,62	45,39	44,49	0,13	6	4	0,17	0,008	8	8	*
30.07.2025	69,29	66,69	2,6	103,55	101,31	103,09	101,02	0,29	6	4	0,284	0,021	24	0	*
31.07.2025	69,85	67,43	2,42	141,49	138,36	140,9	137,99	0,37	6	4	0,363	0,025	24	0	
Итого:				290,67	284,29	289,38	283,5	0,79			0,817	0,054	56	8	
Средние:	69,7	66,82	2,87						6	4					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qr	BHP	ВОС
	m3	t	m3	t	t	Gкал	Gкал	ч	ч
28/07/25 24:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31/07/25 24:00	290,67	284,29	289,38	283,5	0,79	0,817	0,054	56	8
Итого:	290,67	284,29	289,38	283,5	0,79	0,817	0,054	56	8

Период нормальной работы

Период отсутствия счета тепл.энергии 84

Время работы прибора по сч.брос. 64ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



ПЕЛЕЙ-Сервис

отчетов

1043902821133

отчетов

отчет