

#144701#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Ясная 11, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00206464	Показания прибора, Гкал 23.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 31.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	9,459	0,817	8.642

Подпись исполнителя _____



#144700#

Отчёт за период с 31.07.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 6727
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206464
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.08.2025	-	0,333	0,011	141,99	141,74	138,92	138,82	0,1	24	0	0	69,6	67,2	2,31	0,6	0,4
02.08.2025	-	0,347	0,014	143,32	142,96	140,15	140,02	0,13	24	0	0	70	67,6	2,38	0,6	0,4
03.08.2025	-	0,353	0,023	139,48	138,97	136,46	136,15	0,31	24	0	0	69,4	67	2,42	0,6	0,4
04.08.2025	-	0,361	0,02	144,23	143,76	141,06	140,79	0,27	24	0	0	70	67,5	2,43	0,6	0,4
05.08.2025	-	0,385	0,022	144,07	143,56	140,91	140,62	0,29	24	0	0	70	67,5	2,57	0,6	0,4
06.08.2025	-	0,391	0,021	142,46	141,92	139,35	139,05	0,3	24	0	0	69,6	67	2,66	0,6	0,4
07.08.2025	-	0,373	0,024	135,65	135,13	132,81	132,47	0,34	24	0	0	68,4	65,8	2,62	0,6	0,4
08.08.2025	-	0,394	0,03	137,29	136,57	134,36	133,86	0,5	24	0	0	69,1	66,4	2,69	0,6	0,4
09.08.2025	-	0,37	0,034	140,28	139,46	137,22	136,62	0,6	24	0	0	69,3	66,9	2,39	0,6	0,4
10.08.2025	-	0,403	0,038	136,96	136,11	134,02	133,39	0,63	24	0	0	69	66,3	2,69	0,6	0,4
11.08.2025	-	0,401	0,03	138,56	137,88	135,57	135,09	0,48	24	0	0	69,2	66,5	2,7	0,6	0,4
12.08.2025	-	0,33	0,023	126,11	125,6	123,39	123,08	0,31	24	0	1	68,9	66,4	2,49	0,6	0,4
13.08.2025	-	0,363	0,04	133,34	132,45	130,46	129,79	0,67	24	0	0	69	66,5	2,43	0,6	0,4
14.08.2025	-	0,361	0,042	133,45	132,54	130,58	129,85	0,73	24	0	0	69,1	66,7	2,39	0,6	0,4
15.08.2025	-	0,396	0,043	131,92	131,01	129,12	128,37	0,75	24	0	0	68,8	66	2,71	0,6	0,4
16.08.2025	-	0,323	0,035	132,87	132,09	130	129,39	0,61	24	0	0	69,1	67	2,16	0,6	0,4
17.08.2025	-	0,392	0,034	134,54	133,75	131,65	131,07	0,58	24	0	0	68,9	66,3	2,67	0,6	0,4
18.08.2025	-	0,39	0,032	132,46	131,7	129,6	129,05	0,55	24	0	0	69,2	66,5	2,72	0,6	0,4
19.08.2025	-	0,392	0,035	130,79	130	127,96	127,37	0,59	24	0	0	69,2	66,4	2,75	0,6	0,4
20.08.2025	-	0,367	0,032	132,12	131,36	129,27	128,73	0,54	24	0	0	69,3	66,7	2,57	0,6	0,4
21.08.2025	-	0,403	0,033	134,19	133,41	131,29	130,74	0,55	24	0	0	69,2	66,4	2,78	0,6	0,4
22.08.2025	-	0,408	0,031	135,85	135,07	132,92	132,41	0,51	24	0	0	68,9	66,1	2,8	0,6	0,4
23.08.2025	-	0,406	0,035	135,91	135,12	132,99	132,45	0,54	24	0	0	68,8	66	2,8	0,6	0,4
Итого:	-	8,642	0,682	3137,84	3122,16	3070,06	3059,18	10,88	552	0	-	69,22	66,64	2,57	0,6	0,4

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
31.07.2025	0,817	290,67	289,38	284,29	283,5
23.08.2025	9,459	3428,51	3411,54	3354,35	3342,68

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения