

#166290#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Ясная 11, Калининград
5346
6727
ВКТ-7
00206464
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,984	0	170,42	169,51	166,69	166,88	-0,19	24	0	0	69,8	57,9	11,92	0,6	0,4	-
25.10.2025	2,086	0	169,24	168,28	165,55	165,73	-0,18	24	0	0	69,8	57,2	12,6	0,6	0,4	-
26.10.2025	2,056	0,001	168,44	167,4	164,77	164,84	-0,07	24	0	0	69,8	57,4	12,46	0,6	0,4	-
27.10.2025	2,084	0	166,49	165,41	162,85	162,94	-0,09	24	0	0	69,7	56,9	12,78	0,6	0,4	-
28.10.2025	2,002	0	168,23	167,2	164,53	164,62	-0,09	24	0	0	69,9	57,8	12,17	0,6	0,4	-
29.10.2025	2,018	0,001	168,81	167,78	165,12	165,2	-0,08	24	0	0	69,7	57,5	12,21	0,6	0,4	-
30.10.2025	1,999	0	169,05	168,03	165,35	165,41	-0,06	24	0	0	69,7	57,6	12,08	0,6	0,4	-
31.10.2025	2,001	0	166,37	165,37	162,76	162,85	-0,09	24	0	0	69,4	57,2	12,28	0,6	0,4	-
01.11.2025	2,035	0,001	166,07	165,02	162,49	162,52	-0,03	24	0	0	69,4	56,9	12,49	0,6	0,4	-
02.11.2025	2,055	0	172,67	171,64	168,9	168,98	-0,08	24	0	0	69,7	57,6	12,14	0,6	0,4	-
03.11.2025	2,001	0	171,02	170,07	167,33	167,46	-0,13	24	0	0	69,5	57,6	11,95	0,6	0,4	-
04.11.2025	2,038	0	168,35	167,35	164,68	164,8	-0,12	24	0	0	69,6	57,2	12,38	0,6	0,4	-
05.11.2025	2,029	0	172,7	171,73	168,95	169,1	-0,15	24	0	0	69,6	57,6	12,02	0,6	0,4	-
06.11.2025	2,029	0	172,89	171,9	169,11	169,25	-0,14	24	0	0	69,8	57,8	12	0,6	0,4	-
07.11.2025	2,035	0	169,23	168,21	165,54	165,62	-0,08	24	0	0	69,7	57,4	12,27	0,6	0,4	-
08.11.2025	2,054	0	169,13	168,09	165,47	165,55	-0,08	24	0	0	69,5	57,1	12,41	0,6	0,4	-
09.11.2025	2,032	0	173,2	172,16	169,46	169,5	-0,04	24	0	0	69,5	57,6	11,97	0,6	0,4	-
10.11.2025	2,08	0	175,98	174,94	172,14	172,24	-0,1	24	0	0	69,7	57,6	12,09	0,6	0,4	-
11.11.2025	2,037	0	174,85	173,86	171,03	171,15	-0,12	24	0	0	69,8	57,9	11,91	0,6	0,4	-
12.11.2025	2,058	0,001	173,46	172,47	169,69	169,83	-0,14	24	0	0	69,8	57,6	12,14	0,6	0,4	-
13.11.2025	2,055	0	173,12	172,18	169,35	169,55	-0,2	24	0	0	69,8	57,6	12,16	0,6	0,4	-
14.11.2025	2,065	0	170,15	169,25	166,41	166,66	-0,25	24	0	0	69,7	57,3	12,45	0,6	0,4	-
15.11.2025	2,056	0,001	160,07	159,1	156,45	156,62	-0,17	24	0	0	70,8	57,6	13,16	0,6	0,4	-
16.11.2025	2,466	0,003	173,16	171,77	168,59	168,68	-0,09	24	0	0	77,4	62,8	14,61	0,6	0,4	-
17.11.2025	2,337	0,002	173,22	172	168,91	169,02	-0,11	24	0	0	75,1	61,3	13,83	0,6	0,4	-
18.11.2025	2,302	0	171,33	170,24	167,15	167,4	-0,25	24	0	0	74,2	60,3	13,81	0,6	0,4	-
19.11.2025	2,271	-0,001	172,41	171,4	168,22	168,48	-0,26	24	0	0	74,1	60,6	13,55	0,6	0,4	-
20.11.2025	2,415	-0,003	173,36	172,25	168,9	169,26	-0,36	24	0	0	76,1	61,8	14,35	0,6	0,4	-
21.11.2025	2,352	-0,005	171,32	170,35	166,96	167,41	-0,45	24	0	0	75,6	61,4	14,19	0,6	0,4	-
22.11.2025	2,376	-0,002	169,44	168,47	165,13	165,55	-0,42	24	0	0	76	61,6	14,49	0,6	0,4	-
23.11.2025	2,634	0	168,91	167,62	164,15	164,46	-0,31	24	0	0	80,3	64,2	16,1	0,6	0,4	-
Итого:	66,042	0	5283,09	5251,05	5162,63	5167,56	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,042															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	69,159	12655,36	12591,45	12382,59	12356,75
23.11.2025	135,201	17938,45	17842,5	17545,22	17524,31

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 8:01:26