

#207527#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 55, Калининград (ГВС)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8096
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5116
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	0,551	0	18,485	9,859	0	18,218	9,791	0	24	0	0	0	55,6	39,3	0	0,2	0,43	0	-9,4
25.01.2026	0,532	0	18,285	10,15	0	18,021	10,08	0	24	0	0	0	55,6	39,5	0	0,2	0,43	0	-7,3
26.01.2026	0,521	0	18,89	11,053	0	18,619	10,973	0	24	0	0	0	55,4	40,2	0	0,2	0,43	0	-4,4
27.01.2026	0,533	0	17,967	9,623	0	17,709	9,557	0	24	0	0	0	55,6	39,4	0	0,2	0,43	0	-3,8
28.01.2026	0,491	0	16,887	9,274	0	16,648	9,211	0	24	0	0	0	55,2	39	0	0,2	0,43	0	-6
29.01.2026	0,531	0	17,687	9,219	0	17,435	9,157	0	24	0	0	0	55,3	39	0	0,2	0,43	0	-9,7
30.01.2026	0,538	0	17,632	9,058	0	17,381	8,999	0	24	0	0	0	55,3	38,5	0	0,2	0,43	0	-12,4
31.01.2026	0,527	0	17,68	9,504	0	17,426	9,441	0	24	0	0	0	55,5	38,8	0	0,19	0,43	0	-13,8
01.02.2026	0,482	0	16,892	9,732	0	16,653	9,668	0	24	0	0	0	55,2	38,5	0	0,19	0,43	0	-18,9
02.02.2026	0,516	0	17,21	9,179	0	16,966	9,12	0	24	0	0	0	55,1	38	0	0,19	0,43	0	-20,1
03.02.2026	0,555	0	18,043	9,202	0	17,784	9,142	0	24	0	0	0	55,4	38,3	0	0,19	0,43	0	-18
04.02.2026	0,505	0	17,115	9,307	0	16,873	9,247	0	24	0	0	0	55	38,2	0	0,19	0,43	0	-12,3
05.02.2026	0,501	0	17,027	9,231	0	16,788	9,171	0	24	0	0	0	55	38,4	0	0,19	0,43	0	-7,6
06.02.2026	0,524	0	17,3	8,951	0	17,055	8,893	0	24	0	0	0	55,1	38,4	0	0,2	0,43	0	-3,2
07.02.2026	0,479	0	16,597	9,273	0	16,362	9,211	0	24	0	0	0	55,1	38,7	0	0,2	0,43	0	-3,3
08.02.2026	0,538	0	17,807	9,296	0	17,552	9,233	0	24	0	0	0	55,5	39	0	0,2	0,43	0	-4,9
09.02.2026	0,5	0	16,915	9,133	0	16,675	9,073	0	24	0	0	0	55,1	38,5	0	0,19	0,43	0	-12,1
10.02.2026	0,5	0	16,932	9,15	0	16,692	9,09	0	24	0	0	0	55,1	38,5	0	0,2	0,43	0	-12,4
11.02.2026	0,5	0	16,892	9,04	0	16,653	8,98	0	24	0	0	0	55,1	38,6	0	0,2	0,43	0	-3,8
12.02.2026	0,487	0	16,655	9,074	0	16,419	9,013	0	24	0	0	0	55,1	38,8	0	0,2	0,43	0	-0,7
13.02.2026	0,394	0	13,302	6,48	0	13,131	6,443	0	24	0	0	0	52,4	36,3	0	0,19	0,39	0	-1,2
14.02.2026	0,5	0	16,722	8,806	0	16,486	8,748	0	24	0	0	0	55,1	38,5	0	0,2	0,43	0	-6,7
15.02.2026	0,487	0	16,682	9,136	0	16,446	9,075	0	24	0	0	0	55,1	38,7	0	0,19	0,43	0	-11,2
16.02.2026	0,478	0	16,497	9,077	0	16,265	9,017	0	24	0	0	0	54,9	38,7	0	0,2	0,43	0	-
17.02.2026	0,478	0	16,462	9,041	0	16,232	8,982	0	24	0	0	0	54,8	38,5	0	0,2	0,43	0	-
Итого:	12,648	0	428,563	230,848	0	422,489	229,315	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,648																		

Общее время работы системы, ч 600

Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.01.2026	1269,425	46571,906	29011,947	0	45892,477	28803,83	0	72204,32	768	4945,68	0
17.02.2026	1282,073	47000,477	29242,793	0	46314,965	29033,146	0	72804,32	1368	4945,68	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.02.2026 7:51:26