

#282997#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 55, Калининград (ГВС)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8096
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5116
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	0,408	0	15,027	9,127	0	14,819	9,068	0	24	0	0	0	54,5	38,2	0	0,19	0,43	0	-
19.02.2026	0,467	0	16,21	9,059	0	15,982	9	0	24	0	0	0	54,9	38,5	0	0,2	0,43	0	-
20.02.2026	0,415	0	15,19	9,069	0	14,979	9,01	0	24	0	0	0	54,5	38,4	0	0,19	0,43	0	-
21.02.2026	0,488	0	16,655	9,018	0	16,42	8,959	0	24	0	0	0	55	38,6	0	0,19	0,43	0	-
22.02.2026	0,476	0	16,442	9	0	16,212	8,941	0	24	0	0	0	54,8	38,6	0	0,19	0,43	0	-
23.02.2026	0,459	0	16,435	9,357	0	16,207	9,294	0	24	0	0	0	54,5	38,8	0	0,19	0,43	0	-
24.02.2026	0,497	0	17,233	8,884	0	17,002	8,827	0	24	0	0	0	53,5	38,2	0	0,19	0,43	0	-
25.02.2026	0,413	0	15,482	9,101	0	15,277	9,043	0	24	0	0	0	53,3	38,1	0	0,19	0,43	0	-
26.02.2026	0,495	0	16,872	8,684	0	16,643	8,628	0	24	0	0	0	53,9	38,1	0	0,19	0,43	0	-
27.02.2026	0,487	0	16,81	8,731	0	16,583	8,675	0	24	0	0	0	53,7	38,2	0	0,19	0,43	0	-
28.02.2026	0,467	0	16,747	9,091	0	16,524	9,031	0	24	0	0	0	53,5	38,5	0	0,19	0,43	0	-
01.03.2026	0,511	0	17,752	9,151	0	17,515	9,091	0	24	0	0	0	53,6	38,5	0	0,19	0,43	0	-
02.03.2026	0,453	0	16,427	9,104	0	16,208	9,045	0	24	0	0	0	53,4	38,3	0	0,19	0,43	0	-
03.03.2026	0,485	0	16,947	9,017	0	16,717	8,957	0	24	0	0	0	53,9	38,6	0	0,19	0,43	0	-
04.03.2026	0,568	0	18,118	8,291	0	17,867	8,237	0	24	0	0	0	54,4	38,4	0	0,19	0,43	0	-
05.03.2026	0,461	0	16,49	9,07	0	16,266	9,009	0	24	0	0	0	54	38,8	0	0,19	0,43	0	-
06.03.2026	0,45	0	16,48	9,368	0	16,257	9,306	0	24	0	0	0	53,8	38,7	0	0,19	0,42	0	-
07.03.2026	0,478	0	17,655	10,225	0	17,41	10,153	0	24	0	0	0	54,5	39,8	0	0,19	0,43	0	-
08.03.2026	0,489	0	17,722	10,032	0	17,476	9,961	0	24	0	0	0	54,6	39,8	0	0,19	0,43	0	-
09.03.2026	0,504	0	18,015	9,996	0	17,763	9,925	0	24	0	0	0	54,7	39,9	0	0,19	0,43	0	-
10.03.2026	0,418	0	15,55	8,92	0	15,341	8,86	0	23,27	0,73	0	33414	53,6	38,8	0	0,19	0,39	0	-
11.03.2026	0,451	0	17,04	10,024	0	16,804	9,951	0	24	0	0	0	54,4	40,3	0	0,19	0,43	0	-
12.03.2026	0,512	0	18,268	10,027	0	18,011	9,954	0	24	0	0	0	54,8	40,3	0	0,19	0,43	0	-
13.03.2026	0,44	0	16,77	10,137	0	16,537	10,064	0	24	0	0	0	54,6	40,1	0	0,19	0,43	0	-
14.03.2026	0,431	0	16,767	10,374	0	16,533	10,298	0	24	0	0	0	54,7	40,4	0	0,19	0,43	0	-
15.03.2026	0,439	0	17,04	10,485	0	16,801	10,407	0	24	0	0	0	54,8	40,6	0	0,19	0,43	0	-
16.03.2026	0,388	0	15,99	10,489	0	15,769	10,413	0	24	0	0	0	54,4	40,3	0	0,19	0,43	0	-
17.03.2026	0,388	0	15,957	10,473	0	15,738	10,397	0	24	0	0	0	54,3	40,2	0	0,19	0,43	0	-
18.03.2026	0,419	0	16,74	10,637	0	16,51	10,561	0	24	0	0	0	54,3	40	0	0,19	0,43	0	-
Итого:	13,357	0	484,831	274,941	0	478,171	273,065	0	695,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,357																		

Общее время работы системы, ч 696
Период нормальной работы системы, ч 695,27

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
17.02.2026	1282,073	47000,477	29242,793	0	46314,965	29033,146	0	72804,32	768	4945,68	0
18.03.2026	1295,43	47485,312	29517,734	0	46793,141	29306,211	0	73499,58	1463,27	4946,42	0,73

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:33:35