

#144725#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 55, Калининград (ГВС)
5346

Заводской номер счётчика 5116	Показания прибора, Гкал 23.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1200,021	1191,403	8.618

Подпись исполнителя



#144203#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 8096
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5116
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.07.2025	-	0,448	0	19,802	14,239	0	19,506	14,118	0	24	0	0	0	56,8	43,2	0	0,24	0,5	0
25.07.2025	-	0,456	0	20,21	14,422	0	19,909	14,299	0	24	0	0	0	56,6	43,3	0	0,24	0,5	0
26.07.2025	-	0,118	0	8,193	6,811	0	8,094	6,759	0	14,77	9,25	0	32902	50,6	41,2	0	0,12	0,26	0
27.07.2025	-	0,118	0	4,875	3,127	0	4,813	3,108	0	12,45	11,55	0	33414	51,5	36,7	0	0,11	0,21	0
28.07.2025	-	0,442	0	18,357	12,197	0	18,094	12,1	0	24	0	0	0	55,5	41,9	0	0,23	0,43	0
29.07.2025	-	0,432	0	17,717	11,761	0	17,462	11,668	0	24	0	0	0	55,7	41,7	0	0,22	0,43	0
30.07.2025	-	0,415	0	16,945	11,404	0	16,699	11,316	0	24	0	0	0	55,9	41,4	0	0,21	0,43	0
31.07.2025	-	0,447	0	17,365	11,205	0	17,11	11,119	0	24	0	0	0	56,2	41,4	0	0,21	0,43	0
01.08.2025	-	0,41	0	16,687	11,294	0	16,443	11,207	0	24	0	0	0	56,1	41,4	0	0,21	0,43	0
02.08.2025	-	0,463	0	17,555	11,008	0	17,296	10,923	0	24	0	0	0	56,3	41,3	0	0,21	0,43	0
03.08.2025	-	0,426	0	16,872	11,063	0	16,627	10,979	0	24	0	0	0	55,9	41,2	0	0,2	0,43	0
04.08.2025	-	0,443	0	17,177	10,941	0	16,929	10,858	0	24	0	0	0	55,8	41	0	0,2	0,43	0
05.08.2025	-	0,442	0	16,917	10,758	0	16,671	10,678	0	24	0	0	0	56	40,8	0	0,2	0,43	0
06.08.2025	-	0,47	0	17,772	11,091	0	17,517	11,011	0	24	0	0	0	55,5	40,2	0	0,19	0,43	0
07.08.2025	-	0,454	0	17,237	10,989	0	16,988	10,91	0	24	0	0	0	55,7	40	0	0,19	0,43	0
08.08.2025	-	0,453	0	17,175	10,952	0	16,926	10,874	0	24	0	0	0	55,8	40	0	0,19	0,43	0
09.08.2025	-	0,498	0	18,042	10,888	0	17,779	10,81	0	24	0	0	0	56	40,1	0	0,2	0,43	0
10.08.2025	-	0,453	0	17,32	11,174	0	17,067	11,093	0	24	0	0	0	56	40,3	0	0,19	0,43	0
11.08.2025	-	0,526	0	18,355	10,57	0	18,085	10,495	0	24	0	0	0	56,2	40	0	0,2	0,43	0
12.08.2025	-	0,47	0	17,5	11	0	17,244	10,921	0	24	0	0	0	56,1	40,2	0	0,2	0,43	0
13.08.2025	-	0,201	0	8,737	5,532	0	8,628	5,495	0	13,97	10,03	0	33414	51,5	39	0	0,12	0,29	0
14.08.2025	-	0,008	0	0,807	0,242	0	0,806	0,242	0	20,65	3,35	0	32774	23,8	23,5	0	0,07	0,13	0
15.08.2025	-	0,005	0	0,37	0,049	0	0,369	0,049	0	21,82	2,2	0	32774	23,4	22,2	0	0,07	0,1	0
16.08.2025	-	0,005	0	0,478	0,13	0	0,477	0,13	0	23	1	0	33282	23,3	21,9	0	0,07	0,11	0
17.08.2025	-	0,004	0	0,393	0,092	0	0,392	0,092	0	17,82	6,18	0	32774	23,4	22	0	0,07	0,11	0
18.08.2025	-	0,003	0	0,24	0,053	0	0,24	0,053	0	18,03	5,97	0	33286	22,6	21,7	0	0,07	0,09	0
19.08.2025	-	0,001	0	0,12	0,062	0	0,12	0,062	0	4	20	0	33410	22,8	21,8	0	0,07	0,06	0
20.08.2025	-	0,001	0	0,233	0,153	0	0,232	0,153	0	13,32	10,7	0	33286	22,1	21,5	0	0,07	0,07	0
21.08.2025	-	0,001	0	0,175	0,095	0	0,175	0,095	0	12,25	11,75	0	33414	21,6	21	0	0,07	0,07	0
22.08.2025	-	0,001	0	0,213	0,115	0	0,212	0,115	0	18	6	0	33410	21,7	20,8	0	0,07	0,06	0
23.08.2025	-	0,002	0	0,21	0,094	0	0,21	0,094	0	21,53	2,47	0	33286	21,9	20,6	0	0,07	0,06	0
Итого:	-	8,616	0	344,049	223,511	0	339,12	221,826	0	643,61	100,45	-	-	44,78	34,62	0	0,15	0,31	0

Общее время работы системы 744 час.
Период нормальной работы системы 643,61 час.
Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.07.2025	1191,403	43531,648	27096,305	0	42895,664	26902,621	0	67904,45	727,45	4829,5	16,57
23.08.2025	1200,021	43875,699	27319,814	0	43234,781	27124,443	0	68548,05	1371,05	4929,95	117,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения