

#147692#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 55, Калининград (ГВС)
5346

Заводской номер счётчика 5116	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система I	1212,544	1200,021	12.523

Подпись исполнителя



#147136#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8096
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5116
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.08.2025	-	0,002	0	0,273	0,085	0	0,272	0,085	0	23	1	0	33282	21,4	20,3	0	0,07	0,06	0
25.08.2025	-	0,001	0	0,188	0,108	0	0,187	0,108	0	21	3	0	33282	21,3	19,4	0	0,06	0,06	0
26.08.2025	-	0,002	0	0,155	0,003	0	0,155	0,003	0	24	0	0	2	21,1	19,2	0	0,06	0,06	0
27.08.2025	-	0,222	0	10,368	6,487	0	10,237	6,434	0	23,27	0,73	0	32902	51,5	42	0	0,09	0,16	0
28.08.2025	-	0,435	0	27,858	22,189	0	27,501	21,999	0	24	0	0	0	52,4	43,3	0	0,16	0,43	0
29.08.2025	-	0,468	0	22,86	16,402	0	22,547	16,266	0	24	0	0	0	54,1	42,7	0	0,16	0,43	0
30.08.2025	-	0,422	0	18,697	13,084	0	18,437	12,984	0	24	0	0	0	54,6	41,2	0	0,16	0,43	0
31.08.2025	-	0,492	0	19,67	12,686	0	19,391	12,59	0	24	0	0	0	55,2	40,9	0	0,16	0,43	0
01.09.2025	-	0,463	0	18,897	12,44	0	18,629	12,346	0	24	0	0	0	55,1	41	0	0,16	0,43	0
02.09.2025	-	0,401	0	16,555	10,997	0	16,322	10,915	0	21,65	2,35	786435	32768	54,9	40,8	0	0,19	0,42	0
03.09.2025	-	0,429	0	18,492	12,045	0	18,243	11,951	0	23,08	0,92	786435	32768	53,9	41,6	0	0,43	0,42	0
04.09.2025	-	0,427	0	17,752	11,822	0	17,503	11,731	0	24	0	0	0	55,1	41,3	0	0,38	0,43	0
05.09.2025	-	0,43	0	17,68	11,783	0	17,432	11,695	0	24	0	0	0	55	40,8	0	0,34	0,43	0
06.09.2025	-	0,471	0	18,422	11,637	0	18,16	11,548	0	24	0	0	0	55,4	41,1	0	0,32	0,43	0
07.09.2025	-	0,48	0	18,862	11,802	0	18,597	11,712	0	24	0	0	0	55	41,1	0	0,3	0,43	0
08.09.2025	-	0,432	0	17,522	11,522	0	17,275	11,436	0	24	0	0	0	55,2	40,8	0	0,29	0,43	0
09.09.2025	-	0,465	0	18,237	11,491	0	17,979	11,404	0	24	0	0	0	55,2	41	0	0,29	0,43	0
10.09.2025	-	0,413	0	17,162	11,592	0	16,921	11,506	0	24	0	0	0	55,1	40,7	0	0,28	0,43	0
11.09.2025	-	0,429	0	17,487	11,471	0	17,243	11,386	0	24	0	0	0	54,8	40,6	0	0,27	0,43	0
12.09.2025	-	0,443	0	17,717	11,477	0	17,468	11,392	0	24	0	0	0	55	40,6	0	0,26	0,43	0
13.09.2025	-	0,52	0	18,955	11,012	0	18,686	10,931	0	24	0	0	0	55,3	40,5	0	0,26	0,43	0
14.09.2025	-	0,49	0	18,552	11,265	0	18,292	11,183	0	24	0	0	0	55	40,3	0	0,25	0,43	0
15.09.2025	-	0,456	0	17,65	10,914	0	17,407	10,838	0	24	0	0	0	54,3	39,6	0	0,23	0,43	0
16.09.2025	-	0,482	0	18,095	10,96	0	17,84	10,881	0	24	0	0	0	55,1	40,1	0	0,24	0,43	0
17.09.2025	-	0,473	0	17,86	11,003	0	17,606	10,924	0	24	0	0	0	55,2	40,1	0	0,24	0,43	0
18.09.2025	-	0,469	0	18,055	11,106	0	17,806	11,028	0	24	0	0	0	54,4	39,6	0	0,22	0,43	0
19.09.2025	-	0,45	0	17,725	11,314	0	17,477	11,233	0	24	0	0	0	54,7	40	0	0,22	0,43	0
20.09.2025	-	0,408	0	16,94	11,603	0	16,7	11,519	0	24	0	0	0	55,1	40,3	0	0,22	0,43	0
21.09.2025	-	0,504	0	18,578	11,094	0	18,312	11,013	0	24	0	0	0	55,4	40,4	0	0,23	0,43	0
22.09.2025	-	0,441	0	17,237	11,081	0	16,993	11,001	0	24	0	0	0	55,2	40,2	0	0,22	0,43	0
23.09.2025	-	0,503	0	18,367	10,843	0	18,105	10,765	0	24	0	0	0	55,3	40,1	0	0,22	0,43	0
Итого:	-	12,523	0	512,868	333,318	0	505,723	330,807	0	736	8	-	-	51,49	38,76	0	0,23	0,38	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 736 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.08.2025	1200,021	43875,699	27319,814	0	43234,781	27124,443	0	68548,05	667,6	4929,95	100,45
23.09.2025	1212,544	44388,574	27653,131	0	43740,504	27455,252	0	69284,05	1403,6	4937,95	108,45

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения