

#162899#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 55, Калининград (ГВС)
5346
8096
ВКТ-9
5116
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,482	0	17,885	10,878	0	17,631	10,802	0	24	0	0	0	55,2	39,7	0	0,21	0,43	0	-
25.09.2025	0,42	0	16,657	10,968	0	16,426	10,893	0	24	0	0	0	54,6	39,1	0	0,2	0,43	0	-
26.09.2025	0,449	0	17,06	10,665	0	16,824	10,594	0	24	0	0	0	54,4	38,7	0	0,2	0,43	0	-
27.09.2025	0,483	0	17,475	10,308	0	17,23	10,239	0	23,52	0,48	786435	32768	54,8	38,8	0	0,21	0,43	0	-
28.09.2025	0,565	0	20,225	11,774	0	19,935	11,691	0	24	0	0	0	55,5	39,7	0	0,21	0,43	0	-
29.09.2025	0,476	0	18,472	11,922	0	18,211	11,838	0	24	0	0	0	55,2	39,7	0	0,2	0,43	0	-
30.09.2025	0,48	0	18,322	11,641	0	18,063	11,56	0	24	0	0	0	55,1	39,5	0	0,2	0,43	0	-
01.10.2025	0,513	0	18,672	11,38	0	18,406	11,303	0	24	0	0	0	55,3	39	0	0,2	0,43	0	-
02.10.2025	0,5	0	18,59	11,822	0	18,323	11,743	0	24	0	0	0	55,5	38,9	0	0,21	0,43	0	-
03.10.2025	0,493	0	18,365	11,657	0	18,097	11,575	0	24	0	0	0	56	39,7	0	0,22	0,43	0	-
04.10.2025	0,483	0	18,085	11,542	0	17,818	11,458	0	24	0	0	0	56,3	40,4	0	0,22	0,43	0	-
05.10.2025	0,524	0	19,135	11,457	0	18,858	11,373	0	24	0	0	0	55,8	40,4	0	0,22	0,43	0	-
06.10.2025	0,411	0	16,827	11,546	0	16,584	11,461	0	24	0	0	0	55,7	40,6	0	0,22	0,43	0	-
07.10.2025	0,433	0	17,012	11,241	0	16,764	11,157	0	24	0	0	0	56	40,8	0	0,22	0,43	0	-
08.10.2025	0,504	0	18,27	10,864	0	18,001	10,782	0	24	0	0	0	56,2	40,9	0	0,22	0,43	0	-
09.10.2025	0,458	0	17,455	10,939	0	17,201	10,856	0	24	0	0	0	56	41	0	0,22	0,43	0	-
10.10.2025	0,429	0	16,727	10,697	0	16,487	10,617	0	24	0	0	0	55,5	40,7	0	0,21	0,43	0	-
11.10.2025	0,475	0	17,622	10,659	0	17,366	10,579	0	24	0	0	0	55,9	41	0	0,21	0,43	0	-
12.10.2025	0,431	0	16,995	11,034	0	16,748	10,95	0	24	0	0	0	55,8	41,2	0	0,21	0,43	0	-
13.10.2025	0,447	0	17,02	10,67	0	16,773	10,59	0	24	0	0	0	55,9	40,9	0	0,21	0,43	0	-
14.10.2025	0,451	0	16,892	10,393	0	16,647	10,315	0	24	0	0	0	55,9	40,8	0	0,2	0,43	0	-
15.10.2025	0,423	0	16,82	11,042	0	16,575	10,957	0	24	0	0	0	55,9	41,2	0	0,2	0,43	0	-
16.10.2025	0,379	0	14,08	8,1	0	13,874	8,032	0	23	1	0	33410	55,9	42,7	0	0,17	0,28	0	-
17.10.2025	0,423	0	20,2	13,983	0	19,908	13,85	0	24	0	0	0	55,7	45,5	0	0,21	0,43	0	-
18.10.2025	0,427	0	19,962	14,028	0	19,674	13,902	0	24	0	0	0	55,7	44,3	0	0,21	0,43	0	-
19.10.2025	0,485	0	20,967	13,889	0	20,661	13,764	0	24	0	0	0	56	44,2	0	0,21	0,43	0	-
20.10.2025	0,511	0	21,19	13,716	0	20,88	13,597	0	24	0	0	0	56	43,6	0	0,2	0,43	0	-
21.10.2025	0,438	0	19,023	12,982	0	18,748	12,874	0	24	0	0	0	55,6	42,8	0	0,2	0,43	0	-
22.10.2025	0,448	0	19,14	12,87	0	18,865	12,764	0	24	0	0	0	55,5	42,6	0	0,2	0,43	0	-
23.10.2025	0,42	0	18,292	12,491	0	18,03	12,388	0	24	0	0	0	55,4	42,6	0	0,2	0,43	0	-
Итого:	13,861	0	543,437	347,158	0	535,608	344,504	0	718,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,861																		

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718,52

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.09.2025	1212,544	44388,574	27653,131	0	43740,504	27455,252	0	69284,05	757,53	4937,95	10,47
23.10.2025	1226,402	44932,016	28000,287	0	44276,109	27799,756	0	70002,57	1476,05	4939,43	11,95

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 13:03:37