

#166308#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 55, Калининград (ГВС)
5346
8096
ВКТ-9
5116
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,419	0	18,082	12,219	0	17,825	12,119	0	24	0	0	0	55,3	42,4	0	0,2	0,43	0	-
25.10.2025	0,426	0	18,335	12,389	0	18,074	12,288	0	24	0	0	0	55,3	42,3	0	0,19	0,43	0	-
26.10.2025	0,494	0	19,55	12,234	0	19,267	12,134	0	24	0	0	0	55,8	42,5	0	0,2	0,43	0	-
27.10.2025	0,436	0	18,387	12,24	0	18,123	12,14	0	24	0	0	0	55,5	42,4	0	0,19	0,43	0	-
28.10.2025	0,447	0	18,47	12,03	0	18,206	11,933	0	24	0	0	0	55,3	42,1	0	0,19	0,43	0	-
29.10.2025	0,446	0	18,17	11,739	0	17,909	11,644	0	24	0	0	0	55,5	42,1	0	0,19	0,43	0	-
30.10.2025	0,444	0	17,967	11,576	0	17,709	11,483	0	24	0	0	0	55,6	42	0	0,19	0,43	0	-
31.10.2025	0,408	0	17,327	11,405	0	17,089	11,317	0	24	0	0	0	54,3	41,3	0	0,18	0,43	0	-
01.11.2025	0,415	0	17,217	11,273	0	16,976	11,186	0	24	0	0	0	54,8	41,4	0	0,18	0,43	0	-
02.11.2025	0,452	0	17,832	11,135	0	17,578	11,048	0	24	0	0	0	55,3	41,6	0	0,19	0,43	0	-
03.11.2025	0,42	0	17,177	11,174	0	16,932	11,086	0	24	0	0	0	55,3	41,7	0	0,19	0,43	0	-
04.11.2025	0,492	0	18,685	11,24	0	18,414	11,15	0	24	0	0	0	55,8	42	0	0,19	0,43	0	-
05.11.2025	0,424	0	17,12	11,053	0	16,874	10,966	0	24	0	0	0	55,5	41,8	0	0,18	0,43	0	-
06.11.2025	0,471	0	17,877	10,743	0	17,62	10,658	0	24	0	0	0	55,6	41,8	0	0,19	0,43	0	-
07.11.2025	0,453	0	17,467	10,759	0	17,215	10,674	0	24	0	0	0	55,7	41,7	0	0,19	0,43	0	-
08.11.2025	0,433	0	17,39	11,166	0	17,139	11,077	0	24	0	0	0	55,6	42	0	0,19	0,43	0	-
09.11.2025	0,535	0	19,31	11,02	0	19,027	10,933	0	24	0	0	0	56	41,8	0	0,19	0,43	0	-
10.11.2025	0,483	0	18,15	10,927	0	17,886	10,841	0	24	0	0	0	55,9	41,7	0	0,18	0,43	0	-
11.11.2025	0,45	0	17,322	10,717	0	17,072	10,634	0	24	0	0	0	55,6	41,4	0	0,18	0,43	0	-
12.11.2025	0,395	0	16,3	10,895	0	16,066	10,811	0	24	0	0	0	55,5	41,4	0	0,2	0,43	0	-
13.11.2025	0,424	0	16,825	10,788	0	16,584	10,704	0	24	0	0	0	55,6	41,5	0	0,33	0,43	0	-
14.11.2025	0,603	0	19,57	9,536	0	19,284	9,463	0	24	0	0	0	56,1	41,2	0	0,33	0,43	0	-
15.11.2025	0,473	0	17,335	9,856	0	17,086	9,777	0	24	0	0	0	55,6	42	0	0,31	0,43	0	-
16.11.2025	0,503	0	18,36	10,373	0	18,096	10,29	0	24	0	0	0	55,7	42,1	0	0,29	0,43	0	-
17.11.2025	0,465	0	17,732	10,621	0	17,481	10,538	0	24	0	0	0	55,2	41,5	0	0,27	0,43	0	-
18.11.2025	0,139	0	7,302	5,008	0	7,227	4,981	0	21	3	0	33410	45,9	34,6	0	0,17	0,34	0	-
19.11.2025	0,497	0	18,515	10,958	0	18,255	10,879	0	24	0	0	0	54,9	40,2	0	0,25	0,43	0	-
20.11.2025	0,216	0	8,965	5,656	0	8,859	5,626	0	20,75	3,25	0	33414	49,6	34,4	0	0,17	0,34	0	-
21.11.2025	0,473	0	18,042	11,172	0	17,791	11,094	0	24	0	0	0	54,7	39,5	0	0,23	0,43	0	-
22.11.2025	0,512	0	18,77	11,17	0	18,501	11,089	0	24	0	0	0	55,4	40,2	0	0,23	0,43	0	-
23.11.2025	0,543	0	19,595	11,455	0	19,31	11,369	0	24	0	0	0	55,9	40,8	0	0,22	0,43	0	-
Итого:	13,791	0	539,146	334,527	0	531,475	331,932	0	737,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,791																		

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
737,75

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.10.2025	1226,402	44932,016	28000,287	0	44276,109	27799,756	0	70002,57	742,52	4939,43	1,48
23.11.2025	1240,193	45471,168	28334,812	0	44807,586	28131,691	0	70740,32	1480,27	4945,68	7,73

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2025 7:43:47