

#81213#

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 20/04/24г.-20/05/24г.

Абонент: Варнальская 6

Адрес: \_\_\_\_\_ Центр спец. пом.

Договор N: 000000000

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Серийный номер 20113445, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хА30Е

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.04.24 23	71,77	59,5	12,28	4,46	2,43	303,399	296,403	3,653	24	0	
21.04.24 23	71,26	59,16	12,1	4,44	2,44	300,552	293,733	3,568	24	0	
22.04.24 23	71,84	58,98	12,87	4,3	2,46	292,365	285,613	3,687	24	0	
23.04.24 23	72,82	59,86	12,97	4,39	2,5	295,853	288,862	3,76	24	0	
24.04.24 23	71,9	59,33	12,56	4,42	2,51	297,254	290,383	3,662	24	0	
25.04.24 23	70,99	58,9	12,09	4,45	2,49	301,138	294,324	3,571	24	0	
26.04.24 23	69,66	58,21	11,45	4,52	2,49	305,959	299,278	3,44	24	0	
27.04.24 23	69,78	58,55	11,23	4,62	2,35	182,4	178,417	2,012	24	0	
28.04.24 23	65,6	51,16	14,44	4,81	2,19	4,707 <	4,615 <	0,067	24	0	*
29.04.24 23	66,78	51,58	15,2	4,94	2,14	4,836 <	4,738 <	0,072	24	0	*
30.04.24 23	68,06	51,51	16,55	5,04	2,13	5,125 <	5,018 <	0,083	24	0	*
01.05.24 23	66,83	51,33	15,5	4,63	2,06	4,319 <	4,231 <	0,066	24	0	*
02.05.24 23	64,66	47,81	16,85	2,9	1,69	10,575	10,372	0,175	24	0	
03.05.24 23	66,16	47,35	18,8	2,58	1,54	9,2	9,016	0,17	24	0	
04.05.24 23	60,38	50,28	10,1	2,61	1,6	9,21	9,054	0,092	24	0	
05.05.24 23	60,84	50,1	10,74	2,57	1,57	7,351	7,226	0,078	24	0	
06.05.24 23	61,83	48,03	13,8	3,53	2,84	10,965	10,772	0,149	24	0	
07.05.24 23	62,18	47,63	14,55	4,05	3,56	11,563	11,357	0,165	24	0	
08.05.24 23	62	47,62	14,38	4	3,58	12,829	12,602	0,181	24	0	
09.05.24 23	60,09	49,9	10,19	4,02	3,59	8,464	8,323	0,085	24	0	
10.05.24 23	60,36	49,08	11,27	4	3,59	9,502	9,343	0,105	24	0	
11.05.24 23	59,92	49,83	10,09	3,99	3,58	9,132	8,981	0,091	24	0	
12.05.24 23	60,14	49,75	10,38	3,98	3,59	9,204	9,05	0,094	24	0	
13.05.24 23	61,91	47,52	14,39	3,98	3,58	13,094	12,863	0,185	24	0	

14.05.24 23	61,24	48,06	13,17	3,96	3,57	12,352	12,14	0,16	24	0
15.05.24 23	62,15	47,34	14,8	3,99	3,58	13,251	13,016	0,193	24	0
16.05.24 23	62,46	47,21	15,24	4,02	3,59	13,971	13,721	0,209	24	0
17.05.24 23	62,26	47,51	14,75	4,03	3,6	13,092	12,86	0,19	24	0
18.05.24 23	60,39	49,36	11,03	4,03	3,6	9,071	8,919	0,098	24	0
19.05.24 23	60,25	49,28	10,98	4,05	3,6	9,493	9,334	0,103	24	0
20.05.24 23	61,86	47,85	14,02	4,06	3,59	12,453	12,234	0,172	24	0
<b>Итого/Средн</b>	<b>70,5</b>	<b>58,14</b>	<b>12,35</b>	<b>4,04</b>	<b>2,83</b>	<b>2502,679</b>	<b>2446,796</b>	<b>30,336</b>	<b>744</b>	<b>0</b>

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qтв	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
19.04.24 23	500,309	489,492	6,72	205	312
20.05.24 23	3002,988	2936,288	37,057	949	312
<b>Итого</b>	<b>2502,679</b>	<b>2446,796</b>	<b>30,336</b>	<b>744</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

