

#135689#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/06/25г.-20/07/25г.

Абонент: Барнаульская 6

Адрес: _____ Центр спец. видов мед. пом.

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 20113445, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хА30Е

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.06.25 23	61,96	52,63	9,34	< 4,01	4,01	15,868	15,588	0,146	24	0	*
21.06.25 23	65,31	61,98	3,33	< 4,1	3,97	25,02	24,535	0,082	24	0	*
22.06.25 23	61,31	54,11	7,19	4,11	3,92	8,148	8,007	0,058	24	0	
23.06.25 23	64,75	56,25	8,5	4,16	3,89	15,549	15,251	0,13	24	0	
24.06.25 23	64	55,13	8,87	4,16	3,85	15,401	15,113	0,134	24	0	
25.06.25 23	51,64	51,29	0,35	< 2,48	2,55	16,395 <	16,189 <	0,029 <	24	0	*
26.06.25 23	24,21	23,83	0,38	0,49	0,61	0	0	0	24	0	
27.06.25 23	23,15	22,63	0,52	0,48	0,59	0	0	0	24	0	
28.06.25 23	22,58	22,05	0,53	0,47	0,58	0	0	0	24	0	
29.06.25 23	22,18	21,67	0,51	0,47	0,59	0	0	0	24	0	
30.06.25 23	27,35	26,4	0,96	< 0,71	0,8	2,838 <	2,829 <	0,003 <	24	0	*
01.07.25 23	20,78	21	-0,22	3,85	3,99	0,009 <	0,009 <	0 <	24	0	*
02.07.25 23	19,63	21,25	-1,63	3,52	3,66	0,03 <	0,03 <	0 <	24	0	*
03.07.25 23	36,2	35,12	1,08	< 3,49	3,39	30,441 <	30,262 <	0,033 <	24	0	*
04.07.25 23	63,39	51,99	11,4	4,32	3,62	11,651	11,437	0,131	24	0	
05.07.25 23	61,59	53,03	8,55	4,34	3,66	8,061	7,921	0,068	24	0	
06.07.25 23	61,44	54,03	7,41	4,29	3,65	7,77	7,635	0,057	24	0	
07.07.25 23	64,24	53,66	10,58	4,29	3,66	12,464	12,229	0,13	24	0	
08.07.25 23	64,52	54,17	10,36	4,23	3,69	14,076	13,809	0,143	24	0	
09.07.25 23	64,63	54,91	9,72	4,17	3,73	15,431	15,137	0,147	24	0	
10.07.25 23	65,04	56,18	8,86	4,18	3,74	15,401	15,104	0,134	24	0	
11.07.25 23	65,57	57,85	7,73	4,18	3,75	18,522	18,161	0,141	24	0	
12.07.25 23	63,71	56,45	7,27	4,16	3,75	11,449	11,236	0,082	24	0	

13.07.25 23	62,08	56,08	6	4,16	3,75	9,121	8,96	0,054	24	0
14.07.25 23	64,57	55,2	9,37	4,19	3,75	13,995	13,729	0,129	24	0
15.07.25 23	65,1	55,85	9,25	4,18	3,75	15,318	15,021	0,139	24	0
16.07.25 23	64,55	55,09	9,46	4,18	3,76	13,056	12,808	0,121	24	0
17.07.25 23	64,91	55,78	9,13	4,15	3,75	16,165	15,854	0,145	24	0
18.07.25 23	64,48	55,81	8,68	4,13	3,75	15,137	14,85	0,129	24	0
19.07.25 23	61,92	55,48	6,44	4,1	3,75	10,291	10,11	0,065	24	0
20.07.25 23	63,41	57,73	5,68	4,15	3,75	11,24	11,034	0,063	24	0
Итого/Средн	60,69	53,51	7,19	3,48	3,21	348,847	342,846	2,49	744	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qтв	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
19.06.25 23	65489,726	63953,226	773,424	10427	314
20.07.25 23	65838,574	64296,072	775,914	11171	314
Итого	348,847	342,846	2,49	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

