

#143573#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/07/25г.-20/08/25г.

Абонент: Барнаурская 6

Адрес: _____ Центр спец. Видов мед. помощи

Договор N: 000000000

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Серийный номер 20113445, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хА30Е

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.07.25 23	63,41	57,73	5,68	4,15	3,75	11,24	11,034	0,063	24	0	
21.07.25 23	64,81	56,1	8,71	4,18	3,75	15,74	15,438	0,135	24	0	
22.07.25 23	67,14	62,76	4,38	< 4,17	3,76	34,079	33,382	0,146	24	0	*
23.07.25 23	67,1	64,21	2,88	< 4,14	3,77	46,182	45,239	0,131	24	0	*
24.07.25 23	67,18	63,52	3,67	< 4,17	3,76	36,694	35,943	0,132	24	0	*
25.07.25 23	67,52	64,32	3,19	< 4,23	3,8	39,807	38,986	0,125	24	0	*
26.07.25 23	68,17	66,57	1,6	< 4,3	3,84	45,285	44,333	0,071	24	0	*
27.07.25 23	67,43	65,9	1,53	< 4,28	3,84	39,222	38,415	0,059	24	0	*
28.07.25 23	67,22	64,22	2,99	< 4,27	3,8	35,401	34,676	0,104	24	0	*
29.07.25 23	67,43	64,2	3,23	< 4,18	3,78	39,055	38,251	0,124	24	0	*
30.07.25 23	66,88	63,81	3,07	< 4,08	3,82	38,118	37,344	0,115	24	0	*
31.07.25 23	67,57	64,28	3,29	< 4,11	3,82	39,264	38,452	0,127	24	0	*
01.08.25 23	67,55	64,34	3,21	< 4,2	3,82	36,695	35,936	0,116	24	0	*
02.08.25 23	67,39	65,41	1,98	< 4,24	3,83	38,397	37,607	0,075	24	0	*
03.08.25 23	67,11	65,52	1,59	< 4,22	3,83	39,771	38,959	0,062	24	0	*
04.08.25 23	68,05	65,17	2,87	< 4,24	3,81	37,153	36,375	0,105	24	0	*
05.08.25 23	67,53	64,63	2,9	< 4,23	3,85	40,998	40,153	0,117	24	0	*
06.08.25 23	67,28	64,33	2,95	< 4,25	3,88	39,682	38,867	0,115	24	0	*
07.08.25 23	67,9	65,05	2,85	< 4,24	3,89	41,186	40,326	0,115	24	0	*
08.08.25 23	68,09	65,63	2,46	< 4,2	3,91	50,534	49,474	0,122	24	0	*
09.08.25 23	67,44	65,82	1,62	< 4,2	3,91	37,126 !	36,363 !	0,059	22	2	*
10.08.25 23	67,19	65,63	1,56	< 4,22	3,95	39,936	39,12	0,061	24	0	*
11.08.25 23	67,22	64,47	2,75	< 4,23	3,96	39,545	38,735	0,107	24	0	*
12.08.25 23	66,72	63,33	3,39	< 4,24	3,95	34,206	33,515	0,114	24	0	*
13.08.25 23	67,39	64,38	3,01	< 4,28	3,98	36,666	35,913	0,108	24	0	*

14.08.25 23	66,85	63,51	3,34	<	4,21	4,02	35,076	34,368	0,115	24	0	*
15.08.25 23	67,01	63,98	3,03	<	4,19	4,03	34,845	34,136	0,104	24	0	*
16.08.25 23	66,95	65,06	1,89	<	4,2	4,04	34,77	34,063	0,064	24	0	*
17.08.25 23	66,66	64,85	1,81	<	4,22	4,05	35,136	34,429	0,062	24	0	*
18.08.25 23	66,65	63,23	3,43	<	4,24	4,04	31,431	30,798	0,106	24	0	*
19.08.25 23	66,62	63,7	2,92	<	4,09	3,91	35,888	35,164	0,103	24	0	*
20.08.25 23	67,16	63,93	3,23	<	4,02	3,89	39,842	39,027	0,126	24	0	*
Итого/Средн	67,24	64,4	2,84		4,2	3,88	1178,972	1154,82	3,289	766	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qтв	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
19.07.25 23	65827,334	64285,039	775,851	11147	314
20.08.25 23	67006,306	65439,859	779,14	11913	316
Итого	1178,972	1154,82	3,289	766	2

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

