

#146538#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 21/08/25г.-21/09/25г.

Абонент:Барнаульская 6

Адрес:_____

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Серийный номер 20113445, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хА30Е

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.08.25 23	66,2	62,27	3,94	< 4,12	3,97	29,522	28,934	0,114	24	0	*
22.08.25 23	66,45	62,52	3,92	< 4,14	3,99	31,575	30,942	0,122	24	0	*
23.08.25 23	67,2	65,57	1,63	< 4,11	3,99	43,955	43,055	0,07	24	0	*
24.08.25 23	66,63	64,78	1,85	< 4,1	3,99	38,002	37,239	0,069	24	0	*
25.08.25 23	65,57	62,25	3,32	< 4,09	3,99	34,74	34,058	0,113	24	0	*
26.08.25 23	67,31	63,47	3,84	< 4,11	4	39,894	39,075	0,15	24	0	*
27.08.25 23	66,45	62,83	3,62	< 4,09	3,98	35,823	35,105	0,127	24	0	*
28.08.25 23	66,43	62,73	3,69	< 4,11	3,98	37,533	36,78	0,136	24	0	*
29.08.25 23	67,11	64,04	3,07	< 4,14	4	39,939	39,123	0,12	24	0	*
30.08.25 23	66,95	64,96	1,99	< 4,13	4	38,945	38,153	0,076	24	0	*
31.08.25 23	67,09	65,39	1,7	< 4,13	4	38,041	37,266	0,063	24	0	*
01.09.25 23	66,64	63,19	3,45	< 4,15	4	34,961	34,255	0,118	24	0	*
02.09.25 23	65,41	59,6	5,81	< 4,05	3,92	24,048	23,578	0,137	24	0	*
03.09.25 23	63,01	52,38	10,63	4,14	3,99	11,804	11,589	0,123	24	0	
04.09.25 23	63,99	53,3	10,69	4,22	3,97	12,754	12,515	0,134	24	0	
05.09.25 23	63,24	52,02	11,23	4,24	3,93	10,341	10,152	0,114	24	0	
06.09.25 23	61,15	53,62	7,53	4,27	3,93	7,011	6,891	0,052	24	0	
07.09.25 23	61,08	53,27	7,81	4,23	3,93	7,117	6,996	0,055	24	0	
08.09.25 23	63,97	52,6	11,38	4,28	3,92	11,331	11,119	0,127	24	0	*
09.09.25 23	63,68	52,17	11,51	4,22	3,9	11,854	11,634	0,134	24	0	
10.09.25 23	63,04	51,63	11,41	4,21	3,92	11,23	11,026	0,126	24	0	
11.09.25 23	63,55	51,46	12,09	4,19	3,92	12,326	12,098	0,146	24	0	
12.09.25 23	63,17	52,23	10,95	4,19	3,91	11,656	11,443	0,125	24	0	
13.09.25 23	61,6	54,13	7,47	4,2	3,91	8,248	8,103	0,061	24	0	
14.09.25 23	60,75	53,36	7,39	4,18	3,92	7,702	7,572	0,056	24	0	

15.09.25 23	63,63	53,16	10,47	4,25	3,96	12,936	12,697	0,133	24	0
16.09.25 23	63,6	52,65	10,95	4,27	3,98	13,137	12,894	0,141	24	0
17.09.25 23	63,35	52,63	10,72	4,25	3,97	12,485	12,256	0,131	24	0
18.09.25 23	63,51	52,69	10,82	4,26	3,96	13,186	12,943	0,14	24	0
19.09.25 23	64,32	52,98	11,34	4,28	3,97	13,818	13,557	0,154	24	0
20.09.25 23	60,82	53,35	7,47	4,21	4,04	7,747	7,616	0,057	24	0
21.09.25 23	60,75	53,44	7,31	4,22	4,04	7,624	7,495	0,055	24	0
Итого/Средн	65,53	60,24	5,28	4,18	3,96	671,286	658,159	3,481	768	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qтв	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
20.08.25 23	67006,306	65439,859	779,14	11913	316
21.09.25 23	67677,593	66098,017	782,621	12681	316
Итого	671,286	658,159	3,481	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (k) отсут.питания
- (l) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

