

#178330#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/11/25г.-21/12/25г.

Абонент: Барнаульская 6

Адрес: \_\_\_\_\_ Центр спец. Видов мед. помощи

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

txv: не исп.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 20113445, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хА30Е

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.11.25 23	75,61	60,03	15,59	4,53	3,2	257,764	251,245	3,926	24	0	
22.11.25 23	75,65	59,81	15,84	4,46	3,2	247,82	241,542	3,835	24	0	
23.11.25 23	79,99	62,26	17,73	4,42	3,22	244,08	237,252	4,216	24	0	
24.11.25 23	80,7	63,13	17,57	4,39	3,24	255,121	247,873	4,365	24	0	
25.11.25 23	79,06	62,22	16,84	4,43	3,23	254,122	247,155	4,172	24	0	
26.11.25 23	78,4	60,54	17,86	4,4	3,3	230,289	224,085	4,011	24	0	
27.11.25 23	77,62	59,49	18,12	4,36	3,34	224,268	218,329	3,965	24	0	
28.11.25 23	77,22	60,43	16,79	< 4,38	3,34	225,009	219,096	3,686	24	0	*
29.11.25 23	76,98	59,7	17,29	4,38	3,36	219,62	213,887	3,705	24	0	
30.11.25 23	77,43	59,95	17,48	4,39	3,36	218,68	212,909	3,73	24	0	
01.12.25 23	76,33	59,06	17,28	4,42	3,36	227,885	222,028	3,844	24	0	
02.12.25 23	77,83	59,85	17,98	4,4	3,32	228,908	222,803	4,015	24	0	
03.12.25 23	74,22	58,16	16,06	4,5	3,3	240,955	235,057	3,783	24	0	
04.12.25 23	72,43	56,93	15,49	4,49	3,3	239,758	234,141	3,635	24	0	
05.12.25 23	71,78	57,2	14,58	4,57	3,29	246,79	241,107	3,524	24	0	
06.12.25 23	71,68	58,05	13,63	4,62	3,25	249,118	243,397	3,326	24	0	
07.12.25 23	71,56	57,46	14,1	4,48	3,27	236,459	231,038	3,264	24	0	
08.12.25 23	72,11	57,71	14,41	4,57	3,25	250,208	244,393	3,53	24	0	
09.12.25 23	71,57	57,77	13,8	4,68	3,19	258,703	252,78	3,499	24	0	
10.12.25 23	71,55	57,18	14,37	4,7	3,19	243,86	238,28	3,433	24	0	
11.12.25 23	71,66	57,22	14,44	4,62	3,16	240,527	235,005	3,402	24	0	
12.12.25 23	71,78	57,18	14,59	4,57	3,17	235,929	230,493	3,372	24	0	
13.12.25 23	71,58	56,78	14,8	4,5	3,22	222,996	217,891	3,232	24	0	
14.12.25 23	71,77	57,06	14,71	4,6	3,23	228,381	223,118	3,289	24	0	
15.12.25 23	71,7	56,56	15,14	4,5	3,26	223,966	218,805	3,319	24	0	
16.12.25 23	73,56	57,43	16,13	4,55	3,28	226,056	220,623	3,568	24	0	
17.12.25 23	76,68	59,36	17,32	4,56	3,29	226,386	220,51	3,829	24	0	

18.12.25 23	75,59	58,73	16,86	4,53	3,28	225,521	219,821	3,714	24	0
19.12.25 23	72,57	56,97	15,61	4,58	3,27	230,094	224,673	3,514	24	0
20.12.25 23	71,53	56,59	14,94	4,65	3,26	231,753	226,442	3,39	24	0
21.12.25 23	71,81	56,9	14,91	4,63	3,23	230,936	225,609	3,372	24	0
<b>Итого/Средн</b>	<b>74,5</b>	<b>58,65</b>	<b>15,85</b>	<b>4,51</b>	<b>3,26</b>	<b>7321,96</b>	<b>7141,391</b>	<b>113,466</b>	<b>744</b>	<b>0</b>

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.11.25 23	82049,079	80144,028	952,375	14121	316
21.12.25 23	89371,039	87285,419	1065,841	14865	316
<b>Итого</b>	<b>7321,96</b>	<b>7141,391</b>	<b>113,466</b>	<b>744</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.



Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

