

#282982#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 53, Калининград (ГВС)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7769
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5108
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	0,455	0	17,942	12,055	0	17,677	11,962	0	24	0	786432	0	56,6	41,2	0	0,35	0,28	0	-
19.02.2026	0,5	0	18,73	11,805	0	18,451	11,712	0	24	0	786432	0	56,8	41,5	0	0,37	0,29	0	-
20.02.2026	0,465	0	18,022	11,802	0	17,755	11,71	0	24	0	786432	0	56,6	41,4	0	0,34	0,3	0	-
21.02.2026	0,483	0	18,305	11,785	0	18,031	11,694	0	24	0	786432	0	56,8	41,3	0	0,29	0,29	0	-
22.02.2026	0,458	0	17,852	11,822	0	17,588	11,731	0	24	0	786432	0	56,6	41,2	0	0,33	0,3	0	-
23.02.2026	0,539	0	19,41	11,402	0	19,126	11,315	0	24	0	786432	0	56,2	41,1	0	0,36	0,3	0	-
24.02.2026	0,421	0	17,3	11,552	0	17,058	11,467	0	24	0	786432	0	54,8	40,5	0	0,37	0,3	0	-
25.02.2026	0,444	0	17,625	11,42	0	17,375	11,335	0	24	0	786432	0	55,2	40,6	0	0,34	0,3	0	-
26.02.2026	0,431	0	17,542	11,81	0	17,291	11,721	0	24	0	786432	0	55,5	40,8	0	0,31	0,27	0	-
27.02.2026	0,453	0	17,965	11,637	0	17,708	11,549	0	24	0	786432	0	55,5	41	0	0,34	0,28	0	-
28.02.2026	0,435	0	17,76	11,655	0	17,51	11,566	0	24	0	786432	0	55	41	0	0,35	0,27	0	-
01.03.2026	0,521	0	19,447	11,482	0	19,173	11,396	0	24	0	786432	0	55,1	40,7	0	0,35	0,3	0	-
02.03.2026	0,429	0	17,495	11,545	0	17,25	11,459	0	24	0	786432	0	54,9	40,6	0	0,32	0,29	0	-
03.03.2026	0,476	0	18,187	11,322	0	17,926	11,236	0	24	0	786432	0	55,6	41	0	0,33	0,27	0	-
04.03.2026	0,43	0	17,73	12,08	0	17,476	11,987	0	24	0	786432	0	55,6	41,1	0	0,34	0,25	0	-
05.03.2026	0,537	0	19,413	11,32	0	19,131	11,233	0	24	0	786432	0	55,9	41	0	0,36	0,27	0	-
06.03.2026	0,413	0	16,96	11,555	0	16,719	11,469	0	24	0	786432	0	55,3	40,5	0	0,33	0,3	0	-
07.03.2026	0,48	0	18,402	11,682	0	18,134	11,592	0	24	0	786432	0	56,1	41,3	0	0,36	0,26	0	-
08.03.2026	0,467	0	18,045	11,507	0	17,782	11,417	0	24	0	786432	0	56,1	41,4	0	0,37	0,24	0	-
09.03.2026	0,482	0	18,485	11,775	0	18,214	11,682	0	24	0	786432	0	56,3	41,5	0	0,37	0,2	0	-
10.03.2026	0,427	0	16,428	10,245	0	16,195	10,167	0	22,73	1,27	786432	32774	55,3	40,7	0	0,39	0,18	0	-
11.03.2026	0,471	0	18,3	11,595	0	18,032	11,501	0	24	0	786432	0	56,2	42	0	0,35	0,17	0	-
12.03.2026	0,431	0	17,545	11,812	0	17,288	11,718	0	24	0	786432	0	56,2	41,9	0	0,36	0,26	0	-
13.03.2026	0,437	0	17,427	11,55	0	17,173	11,459	0	24	0	786432	0	56,1	41,5	0	0,35	0,23	0	-
14.03.2026	0,457	0	17,85	11,52	0	17,588	11,427	0	24	0	786432	0	56,3	41,8	0	0,37	0,19	0	-
15.03.2026	0,478	0	18,35	11,615	0	18,079	11,522	0	24	0	786432	0	56,4	41,9	0	0,34	0,24	0	-
16.03.2026	0,454	0	17,697	11,365	0	17,439	11,276	0	24	0	786432	0	56,1	41,6	0	0,32	0,29	0	-
17.03.2026	0,457	0	17,847	11,317	0	17,592	11,23	0	24	0	786432	0	55,6	41,2	0	0,36	0,3	0	-
18.03.2026	0,475	0	18,057	11,322	0	17,792	11,234	0	24	0	786432	0	56,2	41,4	0	0,24	0,3	0	-
Итого:	13,406	0	522,118	335,354	0	514,553	332,767	0	694,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,406																		

Общее время работы системы, ч 696
Период нормальной работы системы, ч 694,73

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
17.02.2026	1472,374	50512,266	29889,641	0	49729,711	29657,023	0	72455,58	768	5413,73	0
18.03.2026	1485,778	51034,391	30225	0	50244,266	29989,791	0	73150,32	1462,73	5415	1,27

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:33:05