

#144724#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 53, Калининград (ГВС)
5346

Заводской номер счётчика 5108	Показания прибора, Гкал 23.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1376,699	1368,152	8.547

Подпись исполнителя _____



#144196#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7769
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5108
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.07.2025	-	0,441	0	18,277	12,872	0	17,996	12,762	0	24	0	786432	0	57,8	43,3	0	0,37	0,29	0
25.07.2025	-	0,505	0	19,922	12,885	0	19,622	12,774	0	24	0	786432	0	57,1	43,3	0	0,36	0,29	0
26.07.2025	-	0,094	0	6,017	4,915	0	5,945	4,877	0	8,17	15,83	786432	32774	51,3	41,2	0	0,5	0,3	0
27.07.2025	-	0,173	0	5,99	3,365	0	5,904	3,341	0	7,33	16,67	786432	32774	55,2	38,9	0	0,46	0,24	0
28.07.2025	-	0,414	0	16,602	11,087	0	16,356	10,998	0	24	0	786432	0	56,5	42	0	0,25	0,16	0
29.07.2025	-	0,46	0	17,992	12,027	0	17,721	11,931	0	24	0	786432	0	57,1	41,9	0	0,35	0,24	0
30.07.2025	-	0,433	0	17,852	12,652	0	17,582	12,55	0	24	0	786432	0	57,2	42,1	0	0,36	0,25	0
31.07.2025	-	0,47	0	18,715	12,747	0	18,429	12,641	0	24	0	786432	0	57,6	42,6	0	0,42	0,25	0
01.08.2025	-	0,434	0	18,212	13,017	0	17,935	12,909	0	24	0	786432	0	57,5	42,7	0	0,36	0,27	0
02.08.2025	-	0,436	0	18,192	13,002	0	17,915	12,894	0	24	0	786432	0	57,5	42,6	0	0,42	0,26	0
03.08.2025	-	0,451	0	18,407	12,755	0	18,129	12,649	0	24	0	786432	0	57,2	42,5	0	0,36	0,27	0
04.08.2025	-	0,443	0	18,36	12,905	0	18,084	12,799	0	24	0	786432	0	57,1	42,3	0	0,39	0,27	0
05.08.2025	-	0,417	0	17,705	12,895	0	17,437	12,79	0	24	0	786432	0	57,3	42,2	0	0,39	0,28	0
06.08.2025	-	0,449	0	18,235	12,682	0	17,963	12,583	0	24	0	786432	0	56,8	41,6	0	0,33	0,3	0
07.08.2025	-	0,435	0	17,822	12,567	0	17,555	12,468	0	24	0	786432	0	57	41,6	0	0,34	0,27	0
08.08.2025	-	0,453	0	18,07	12,387	0	17,798	12,289	0	24	0	786432	0	57,1	41,8	0	0,41	0,27	0
09.08.2025	-	0,438	0	18,005	12,707	0	17,733	12,605	0	24	0	786432	0	57,2	42,1	0	0,42	0,25	0
10.08.2025	-	0,521	0	19,47	12,37	0	19,175	12,269	0	24	0	786432	0	57,4	42,2	0	0,46	0,24	0
11.08.2025	-	0,413	0	17,612	12,915	0	17,347	12,811	0	24	0	786432	0	57,2	42	0	0,4	0,26	0
12.08.2025	-	0,495	0	19,08	12,632	0	18,79	12,529	0	24	0	786432	0	57,5	42,2	0	0,47	0,25	0
13.08.2025	-	0,156	0	7,785	5,46	0	7,691	5,422	0	12,02	11,98	786432	32774	50,8	39,5	0	0,45	0,3	0
14.08.2025	-	0,003	0	0,412	0,277	0	0,411	0,277	0	3,08	20,95	786432	32774	28,8	25,8	0	0,5	0,3	0
15.08.2025	-	0	0	0,12	0,11	0	0,12	0,11	0	2,42	21,58	786432	33286	25	23,8	0	0,5	0,3	0
16.08.2025	-	0,008	0	0,472	0,015	0	0,471	0,015	0	4,28	19,72	786432	32774	26,8	22,9	0	0,5	0,3	0
17.08.2025	-	0	0	0,008	0,003	0	0,007	0,002	0	0,57	23,43	786432	32774	23	22,8	0	0,5	0,3	0
18.08.2025	-	0	0	0,015	0	0	0,015	0	0	3,98	20,03	786432	32774	22,3	22,2	0	0,5	0,3	0
19.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786432	32774	21,5	22,1	0	0,5	0,3	0	
20.08.2025	-	0,001	0	0,038	0	0	0,037	0	0	2,97	21,03	786432	32774	22,7	21,9	0	0,5	0,3	0
21.08.2025	-	0,003	0	0,207	0	0	0,207	0	0	7,6	16,4	786432	32774	25,4	21,6	0	0,49	0,3	0
22.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786432	32774	20,4	21,2	0	0,5	0,3	0	
23.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	23,98	786432	32774	19,2	20,6	0	0,5	0,3	0
Итого:	-	8,546	0	349,594	241,249	0	344,375	239,295	0	484,44	259,6	-	-	45,89	35,66	0	0,43	0,27	0

Общее время работы системы 744 час.
 Период нормальной работы системы 484,44 час.
 Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.07.2025	1368,152	46568,293	27421,25	0	45844,809	27209,105	0	67817,35	743,12	5035,87	0,88
23.08.2025	1376,699	46917,895	27662,506	0	46189,184	27448,398	0	68301,78	1227,55	5295,48	260,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения