

#147832#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 53, Калининград (ГВС)
5346

Заводской номер счётчика 5108	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1389,654	1376,699	12.955

Подпись исполнителя



#147129#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7769
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5108
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 30.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.08.2025	-	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	0,57	23,43	786432	32774	20,1	20,1	0	0,5	0,3	0
25.08.2025	-	0	0	0,043	0	0	0,042	0	0	0,53	23,48	786432	32774	20,2	19,5	0	0,5	0,3	0
26.08.2025	-	0,014	0	0,915	0	0	0,913	0	0	10,83	13,17	786432	32774	24,5	19,3	0	0,45	0,3	0
27.08.2025	-	0,009	0	0,7	0,008	0	0,699	0,007	0	12,13	11,88	786432	32774	22	19,5	0	0,48	0,3	0
28.08.2025	-	0,001	0	0,073	0,008	0	0,072	0,007	0	7,62	16,4	786432	32774	19,7	19,4	0	0,5	0,3	0
29.08.2025	-	0,345	0	12,892	7,597	0	12,705	7,534	0	15,87	8,13	786432	32774	55,9	42,3	0	0,34	0,12	0
30.08.2025	-	0,439	0	18,417	12,335	0	18,15	12,23	0	24	0	262144	0	56	42,8	0	0,35	0,01	0
31.08.2025	-	0,469	0	19,232	12,94	0	18,953	12,83	0	24	0	262144	0	56,5	42,8	0	0,74	0	0
01.09.2025	-	0,42	0	18,135	12,857	0	17,874	12,749	0	24	0	262144	0	56,3	42,6	0	0,87	0	0
02.09.2025	-	0,364	0	15,665	10,972	0	15,444	10,883	0	20,73	3,27	786435	32768	55,7	42	0	0,79	0,06	0
03.09.2025	-	0,51	0	20,445	13,035	0	20,154	12,924	0	24	0	786432	0	55,9	42,8	0	0,8	0,06	0
04.09.2025	-	0,507	0	21,355	14,86	0	21,046	14,734	0	24	0	786432	0	56,5	42,7	0	0,98	0,09	0
05.09.2025	-	0,494	0	20,802	14,405	0	20,501	14,283	0	24	0	786432	0	56,5	42,7	0	0,92	0,15	0
06.09.2025	-	0,494	0	20,895	14,535	0	20,59	14,411	0	24	0	786432	0	56,7	43	0	0,92	0,22	0
07.09.2025	-	0,549	0	22,035	14,285	0	21,715	14,164	0	24	0	786432	0	56,4	43	0	0,73	0,25	0
08.09.2025	-	0,482	0	20,547	14,435	0	20,247	14,314	0	24	0	524288	0	56,6	42,8	0	0,76	0,28	0
09.09.2025	-	0,516	0	21,09	14,202	0	20,781	14,084	0	24	0	524288	0	56,6	42,7	0	0,68	0,28	0
10.09.2025	-	0,498	0	20,79	14,315	0	20,485	14,196	0	24	0	524288	0	56,6	42,6	0	0,63	0,28	0
11.09.2025	-	0,493	0	20,885	14,325	0	20,582	14,207	0	24	0	786432	0	56	42,4	0	0,43	0,28	0
12.09.2025	-	0,547	0	21,627	14,022	0	21,311	13,907	0	24	0	786432	0	56,5	42,4	0	0,59	0,3	0
13.09.2025	-	0,521	0	21,142	14,16	0	20,833	14,044	0	24	0	786432	0	56,4	42,3	0	0,52	0,3	0
14.09.2025	-	0,578	0	22,308	13,917	0	21,983	13,803	0	24	0	786432	0	56,2	42,3	0	0,51	0,28	0
15.09.2025	-	0,513	0	20,977	13,907	0	20,676	13,797	0	24	0	786432	0	55,7	41,8	0	0,39	0,28	0
16.09.2025	-	0,569	0	21,785	13,755	0	21,464	13,644	0	24	0	786432	0	56,5	42,1	0	0,47	0,3	0
17.09.2025	-	0,532	0	21,137	13,97	0	20,825	13,858	0	24	0	786432	0	56,5	42	0	0,38	0,3	0
18.09.2025	-	0,491	0	20,377	13,892	0	20,085	13,785	0	24	0	786432	0	55,6	41,3	0	0,31	0,3	0
19.09.2025	-	0,499	0	20,047	13,512	0	19,755	13,408	0	24	0	786432	0	56,2	41,2	0	0,38	0,3	0
20.09.2025	-	0,553	0	20,775	13,042	0	20,468	12,939	0	24	0	786432	0	56,7	41,7	0	0,51	0,3	0
21.09.2025	-	0,518	0	20,3	13,31	0	20,001	13,202	0	24	0	786432	0	56,7	42	0	0,56	0,27	0
22.09.2025	-	0,503	0	19,935	13,29	0	19,641	13,184	0	24	0	786432	0	56,6	41,9	0	0,5	0,3	0
23.09.2025	-	0,525	0	20,367	13,31	0	20,066	13,205	0	24	0	786432	0	56,6	41,7	0	0,45	0,3	0
Итого:	-	12,953	0	525,698	349,201	0	518,066	346,333	0	644,28	99,76	-	-	50,67	38,64	0	0,58	0,23	0

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

644,28 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.08.2025	1376,699	46917,895	27662,506	0	46189,184	27448,398	0	68301,78	508,43	5295,48	259,62
23.09.2025	1389,654	47443,598	28011,709	0	46707,25	27794,729	0	68946,07	1152,72	5395,25	359,38

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения