

#166278#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК

Куйбышева 67-77, Калининград (Отоп)

5346

3642

ВКТ-7

00070175

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,368	240,84	241,35	238,67	239,66	-0,99	24	0	0	43,5	37,7	5,76	0	0	-
25.10.2025	1,306	209,54	209,99	207,62	208,55	-0,93	24	0	0	43,2	36,8	6,3	0	0	-
26.10.2025	1,308	209,92	210,56	208	209,12	-1,12	24	0	0	42,8	36,5	6,31	0	0	-
27.10.2025	1,397	212,2	212,79	210,28	211,35	-1,07	24	0	0	43,4	36,8	6,66	0	0	-
28.10.2025	1,372	212,2	212,85	210,28	211,41	-1,13	24	0	0	43,2	36,6	6,54	0	0	-
29.10.2025	1,355	208,91	209,42	206,99	208,07	-1,08	24	0	0	42,7	36,2	6,56	0	0	-
30.10.2025	1,352	208,32	208,88	206,4	207,58	-1,18	24	0	0	42,6	36,1	6,57	0	0	-
31.10.2025	1,341	207,31	207,77	205,45	206,57	-1,12	24	0	0	42,4	35,9	6,54	0	0	-
01.11.2025	1,423	207,39	207,9	205,49	206,5	-1,01	24	0	0	43,4	36,4	6,94	0	0	-
02.11.2025	1,427	208,46	208,95	206,54	207,51	-0,97	24	0	0	43,7	36,8	6,92	0	0	-
03.11.2025	1,375	206,31	206,92	204,39	205,48	-1,09	24	0	0	43,6	36,8	6,75	0	0	-
04.11.2025	1,358	205,38	205,81	203,48	204,48	-1	24	0	0	43	36,3	6,69	0	0	-
05.11.2025	1,373	208,44	208,97	206,52	207,53	-1,01	24	0	0	43,3	36,6	6,65	0	0	-
06.11.2025	1,354	208,06	208,52	206,14	207,08	-0,94	24	0	0	43,3	36,7	6,59	0	0	-
07.11.2025	1,354	208,56	208,98	206,64	207,54	-0,9	24	0	0	43,1	36,6	6,57	0	0	-
08.11.2025	1,49	210,86	211,45	208,85	210,01	-1,16	24	0	0	44,3	37,1	7,15	0	0	-
09.11.2025	1,601	210,86	211,45	208,71	210,01	-1,3	24	0	0	45,5	37,8	7,68	0	0	-
10.11.2025	1,474	210,44	211,06	208,48	209,62	-1,14	24	0	0	44	37	7,08	0	0	-
11.11.2025	1,419	213,21	213,71	211,27	212,26	-0,99	24	0	0	43,2	36,5	6,73	0	0	-
12.11.2025	1,381	209,41	209,95	207,49	208,6	-1,11	24	0	0	42,8	36,1	6,68	0	0	-
13.11.2025	1,415	207,16	207,71	205,24	206,27	-1,03	24	0	0	43,3	36,4	6,91	0	0	-
14.11.2025	1,373	208,79	209,29	206,87	207,85	-0,98	24	0	0	43,1	36,5	6,65	0	0	-
15.11.2025	1,495	207,81	208,31	205,85	206,87	-1,02	24	0	0	44,1	36,8	7,27	0	0	-
16.11.2025	2,083	208,37	209,31	205,84	207,67	-1,83	24	0	0	51	40,8	10,15	0	0	-
17.11.2025	1,902	210,33	211,18	207,86	209,51	-1,65	24	0	0	49,3	40,1	9,16	0	0	-
18.11.2025	0,895	91,65	91,91	90,68	91,32	-0,64	24	0	0	47,2	37,3	9,83	0	0	-
19.11.2025	2,117	230,2	231,15	227,49	229,33	-1,84	24	0	0	49,8	40,4	9,33	0	0	-
20.11.2025	1,174	103,95	104,37	102,68	103,56	-0,88	24	0	0	51,2	39,7	11,43	0	0	-
21.11.2025	2,325	240,76	241,9	237,7	239,9	-2,2	24	0	0	51,4	41,6	9,8	0	0	-
22.11.2025	2,24	234,82	235,87	231,88	233,89	-2,01	24	0	0	51,1	41,4	9,69	0	0	-
23.11.2025	2,665	231,37	232,8	227,92	230,61	-2,69	24	0	0	56	44,2	11,72	0	0	-
Итого:	47,512	6391,83	6411,08	6327,7	6365,71	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,512														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	2593,273	374507,49	374399,18	370322,76	371333
23.11.2025	2640,785	380899,32	380810,26	376650,46	377698,71

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 7:30:27