

#71336#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Галицкого 27-33, Калининград
4402
6637
ВКТ-7
00211311
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.01.2024 | 2,973 | 0 | 122,46 | 120,06 | 0,61 | 119,66 | 118,8 | 0,61 | 0,61 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 47,1 | 24,63 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.01.2024 | 3,018 | 0 | 121,5 | 119,02 | 0 | 118,67 | 117,76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 47 | 25,43 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.01.2024 | 3,341 | 0 | 130,06 | 127,28 | 0 | 126,75 | 125,8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,9 | 49,6 | 26,34 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.01.2024 | 3,131 | 0 | 120,43 | 117,79 | 0 | 117,48 | 116,52 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 47,8 | 26,64 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.01.2024 | 3,102 | 0 | 117,58 | 115,01 | 0 | 114,74 | 113,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 47,1 | 27,02 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.01.2024 | 3,144 | 0 | 121,15 | 118,68 | 0 | 118,14 | 117,37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75 | 48,4 | 26,59 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.01.2024 | 3,126 | 0 | 121,76 | 119,39 | 0 | 118,85 | 118,12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 47,3 | 26,3 | 0,6 | 0,4 | - |
| 31.01.2024 | 3,024 | 0 | 118,42 | 116,59 | 0 | 115,62 | 115,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 46,7 | 26,14 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.02.2024 | 3,019 | 0 | 123,41 | 122,3 | 0 | 120,49 | 120,99 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 47,6 | 25,04 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.02.2024 | 3,012 | 0 | 117,06 | 115,03 | 0 | 114,26 | 113,8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 47,2 | 26,34 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.02.2024 | 2,752 | 0 | 103,97 | 101,99 | 0 | 101,57 | 101,01 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 44,7 | 27,05 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.02.2024 | 2,913 | 0 | 117,32 | 115,19 | 0 | 114,66 | 114,02 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 45,9 | 25,38 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.02.2024 | 2,965 | 0 | 114,82 | 112,57 | 0 | 112,17 | 111,43 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 45,7 | 26,4 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.02.2024 | 3,141 | 0 | 121,6 | 119 | 0 | 118,63 | 117,72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 47,9 | 26,47 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.02.2024 | 3,14 | 0 | 117,11 | 114,59 | 0 | 114,19 | 113,35 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75 | 47,5 | 27,48 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.02.2024 | 3,406 | 0 | 123,71 | 120,71 | 0 | 120,42 | 119,32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77,8 | 49,6 | 28,24 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.02.2024 | 3,568 | 0 | 136,23 | 133,22 | 0 | 132,56 | 131,57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78,4 | 51,5 | 26,89 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.02.2024 | 3,429 | 0 | 128,38 | 125,38 | 0 | 124,92 | 123,83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78,4 | 51 | 27,4 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.02.2024 | 3,223 | 0 | 124,3 | 121,61 | 0 | 121,18 | 120,24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,2 | 48,6 | 26,6 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.02.2024 | 2,946 | 0 | 119,91 | 118,02 | 0 | 117,15 | 116,85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 46,4 | 25,12 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.02.2024 | 2,989 | 0 | 122,47 | 120,26 | 0 | 119,71 | 119,03 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 46,3 | 24,93 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.02.2024 | 2,819 | 0 | 112,84 | 110,73 | 0 | 110,27 | 109,65 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 45,8 | 25,57 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.02.2024 | 2,762 | 0 | 107,1 | 105,09 | 0 | 104,65 | 104,08 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 44,9 | 26,4 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.02.2024 | 2,299 | 0 | 80,26 | 78,72 | 0 | 78,44 | 78,09 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 41,7 | 29,27 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.02.2024 | 2,656 | 0 | 100,98 | 99,13 | 0 | 98,69 | 98,19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 44,2 | 26,94 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.02.2024 | 3,124 | 0 | 121,3 | 118,84 | 0 | 118,38 | 117,57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 47,4 | 26,37 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.02.2024 | 3,216 | 0 | 123,4 | 120,68 | 0 | 120,28 | 119,29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,7 | 48,9 | 26,73 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.02.2024 | 3,139 | 0 | 117,02 | 114,45 | 0 | 114,12 | 113,26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 47,1 | 27,5 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.02.2024 | 2,903 | 0 | 115,85 | 113,62 | 0 | 113,23 | 112,49 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 45,6 | 25,61 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.02.2024 | 2,737 | 0 | 106,11 | 104,02 | 0 | 103,73 | 103,01 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71 | 44,7 | 26,35 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.02.2024 | 2,516 | 0 | 97,37 | 95,69 | 0 | 95,23 | 94,79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70 | 43,5 | 26,44 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 93,533 | 0 | 3625,88 | 3554,66 | 0,61 | 3538,84 | 3517,12 | 0,61 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 93,533 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 23.01.2024 | 3476,718 | 83409,68 | 54775,18 | 17,48 | 81412,3 | 54219,15 | 17,48 |
| 23.02.2024 | 3570,251 | 87035,56 | 58329,84 | 18,09 | 84951,14 | 57736,27 | 18,09 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.02.2024 15:45:43