

#207496#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Галицкого 27-33, Калининград
4402
6637
ВКТ-7
00211311
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,683	0	198,7	207,1	0,13	192,14	203,27	0,13	0,13	24	0	0	87,8	63,5	24,26	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	4,373	0	168,64	175,03	0	163,22	172,1	0	0	24	0	0	86,7	60	26,71	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	4,043	0	155,17	160,71	0	150,44	158,25	0	0	24	0	0	83,9	57,1	26,8	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	3,856	0	144,93	149,53	0	140,57	147,34	0	0	24	0	0	83,5	56,2	27,37	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	4,155	0	164,47	170,41	0	159,37	167,7	0	0	24	0	0	84,7	58,7	26,02	0,6	0,4	-6
29.01.2026	4,594	0	189,82	197,52	0	183,55	193,91	0	0	24	0	0	87,9	62,9	24,97	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	4,924	0	217,19	226,65	0	209,79	222,13	0	0	24	0	0	89,6	66,2	23,39	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	5,097	0	238,58	249,75	0	230,39	244,57	0	0	24	0	0	89,8	67,7	22,04	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	5,506	0	276,94	290,78	0	267,23	284,32	0	0	24	0	0	90,8	70,3	20,51	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	5,461	0	263,77	276,47	0	254,34	270,27	0	0	24	0	0	91,9	70,5	21,37	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	5,133	0	209,8	218,69	0	202,22	214,19	0	0	24	0	0	92,5	67,2	25,28	0,6	0,4	-18
04.02.2026	4,942	0	194,12	202,03	0	187,2	198,1	0	0	24	0	0	91,8	65,5	26,29	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	4,473	0	154,79	160,14	0	149,47	157,47	0	0	24	0	0	89,8	60	29,84	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	3,915	0	131,76	135,45	0	127,59	133,49	0	0	24	0	0	86	55,4	30,63	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	3,839	0	137,24	141,34	0	133,06	139,32	0	0	24	0	0	84,1	55,3	28,79	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	4,159	0	153,76	158,88	0	148,92	156,44	0	0	24	0	0	85,4	57,6	27,86	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	4,699	0	194,05	202,2	0	187,53	198,44	0	0	24	0	0	88,8	63,8	24,97	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	4,669	0	198,06	206,46	0,08	191,55	202,63	0,08	0,08	24	0	0	87,8	63,6	24,26	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	3,845	0	140,4	144,87	0	136,14	142,77	0	0	24	0	0	84	55,8	28,16	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	3,515	0	129,17	132,8	0	125,52	131,1	0	0	24	0	0	80,3	52,4	27,95	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	3,575	0	130,09	133,82	0	126,32	132,04	0	0	24	0	0	81,6	53,3	28,25	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	4,114	0	153,84	158,89	0	149	156,44	0	0	24	0	0	85,4	57,9	27,56	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	4,479	0	159,07	164,45	0	153,61	161,65	0	0	24	0	0	89,9	60,9	29,08	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	4,845	0	181,71	188,8	0	175,19	185,19	0	0	24	0	0	92,2	64,6	27,56	0,6	0,4	-
17.02.2026	4,839	0	187,28	194,7	0	180,7	190,99	0	0	24	0	0	91	64,4	26,69	0,6	0,4	-
Итого:	111,733	0	4473,35	4647,47	0,21	4325,06	4564,12	0,21	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	111,733																	

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

600
600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2026	255,556	9814,24	10118,27	2,93	9545,71	9987,24	2,93
17.02.2026	367,289	14287,59	14765,74	3,14	13870,77	14551,36	3,14

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

19.02.2026 11:35:28