

# #282966#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Галицкого 27-33, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 6637  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00211311  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	4,171	0	153,54	158,9	0,14	148,65	156,41	0,14	0,14	24	0	0	86,1	58,2	27,94	0,6	0,4	-
19.02.2026	3,765	0	139,33	143,42	0	135,21	141,39	0	0	24	0	0	82,6	54,8	27,79	0,6	0,4	-
20.02.2026	3,573	0	125,64	128,89	0	121,96	127,2	0	0	24	0	0	82,2	53	29,23	0,6	0,4	-
21.02.2026	3,693	0	139,72	143,84	0	135,69	141,85	0	0	24	0	0	81,6	54,4	27,14	0,6	0,4	-
22.02.2026	3,068	0	108,72	110,77	0	105,82	109,54	0	0	24	0	0	77,7	48,7	28,95	0,6	0,4	-
23.02.2026	3,1	0	112,12	114,58	0	109,21	113,3	0	0	24	0	0	76,7	48,4	28,38	0,6	0,4	-
24.02.2026	3,137	0	117,98	120,78	0,11	114,97	119,41	0,11	0,11	24	0	0	76,1	48,8	27,22	0,6	0,4	-
25.02.2026	3,284	0	121,44	124,05	0	118,2	122,55	0	0	24	0	0	78,2	50,4	27,73	0,6	0,4	-
26.02.2026	3,255	0	131,68	135,24	0,01	128,26	133,56	0,01	0,01	24	0	0	76,9	51,6	25,3	0,6	0,4	-
27.02.2026	2,803	0	105,39	107,29	0	102,82	106,18	0	0	24	0	0	73,7	46,5	27,21	0,6	0,4	-
28.02.2026	2,501	0	88,43	89,51	0	86,28	88,66	0	0	24	0	0	73,5	44,6	28,92	0,6	0,4	-
01.03.2026	2,783	0	103,44	105,23	0	100,99	104,19	0	0	24	0	0	73,2	45,7	27,56	0,6	0,4	-
02.03.2026	2,883	0	114,05	116,53	0	111,3	115,27	0	0	24	0	0	73,5	47,6	25,86	0,6	0,4	-
03.03.2026	2,705	0	100,62	102,14	0	98,2	101,13	0	0	24	0	0	73,5	46	27,53	0,6	0,4	-
04.03.2026	2,946	0	115,48	117,93	0	112,72	116,7	0	0	24	0	0	73,3	47,2	26,09	0,6	0,4	-
05.03.2026	2,98	0	121,1	124,02	0	118,18	122,64	0	0	24	0	0	73,5	48,3	25,19	0,6	0,4	-
06.03.2026	3,008	0	119,43	122,35	0	116,51	121	0	0	24	0	0	74,1	48,3	25,75	0,6	0,4	-
07.03.2026	2,665	0	103,41	105,45	0	100,93	104,35	0	0	24	0	0	73,5	47,1	26,33	0,6	0,4	-
08.03.2026	2,394	0	85,14	86,1	0	83,12	85,27	0	0	24	0	0	73,1	44,4	28,77	0,6	0,4	-
09.03.2026	2,386	0	83,4	84,38	0	81,42	83,59	0	0	24	0	0	73	43,8	29,25	0,6	0,4	-
10.03.2026	2,266	0	75,95	76,45	0	74,15	75,8	0	0	24	0	0	73	42,4	30,53	0,6	0,4	-
11.03.2026	2,19	0	71,61	72,07	0	69,91	71,45	0	0	24	0	0	73,1	41,8	31,27	0,6	0,4	-
12.03.2026	2,304	0	76,71	77,22	0	74,87	76,55	0	0	24	0	0	73,2	42,5	30,75	0,6	0,4	-
13.03.2026	2,231	0	75,96	76,58	0,04	74,14	75,89	0,04	0,04	24	0	0	73,3	43,3	30,03	0,6	0,4	-
14.03.2026	1,94	0	61,9	61,95	0	60,44	61,46	0	0	24	0	0	72,8	40,8	32,05	0,6	0,4	-
15.03.2026	2,32	0	78,63	79,34	0	76,78	78,67	0	0	24	0	0	72,6	42,4	30,18	0,6	0,4	-
16.03.2026	2,656	0	96,79	98,45	0	94,51	97,5	0	0	24	0	0	73,6	45,5	28,1	0,6	0,4	-
17.03.2026	2,557	0	91,71	93,1	0	89,54	92,22	0	0	24	0	0	73,1	44,6	28,52	0,6	0,4	-
18.03.2026	2,656	0	99,14	101,11	0	96,76	100,1	0	0	24	0	0	73,1	45,7	27,39	0,6	0,4	-
Итого:	82,22	0	3018,46	3077,67	0,3	2941,54	3043,83	0,3	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	82,22																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
17.02.2026	367,289	14287,59	14765,74	3,14	13870,77	14551,36	3,14
18.03.2026	449,509	17306,05	17843,41	3,44	16812,31	17595,19	3,44

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.03.2026 7:13:30