

#165181#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 06.11.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Галицкого 27-33, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00211311	Показания прибора, Гкал 23.11.2025	Предыдущие показания, Гкал 06.11.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	45,603	0	45.603

Подпись исполнителя _____

ул. им. Талмуженов, 27-33

6637.

АОС 07.11.25.

#165180#

Отчёт за период с 06.11.2025 по 23.11.2025.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 6637
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00211311
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
07.11.2025	-	0,836	0	30,55	31,08	0,02	29,85	30,79	0,02	0,02	10	0	0	71,4	43,4	28,01	0,6	0,4
08.11.2025	-	2,522	0	99,89	101,52	0,01	97,62	100,53	0,01	0,01	24	0	0	71,4	45,6	25,81	0,6	0,4
09.11.2025	-	2,655	0	105,64	107,8	0	103,25	106,76	0	0	24	0	0	71,3	45,6	25,68	0,6	0,4
10.11.2025	-	2,538	0	97,44	99,37	0	95,22	98,41	0	0	24	0	0	71,4	44,7	26,64	0,6	0,4
11.11.2025	-	2,429	0	88,25	90,09	0,2	86,24	89,28	0,2	0,2	24	0	0	71,6	43,6	28,05	0,6	0,4
12.11.2025	-	2,356	0	86,62	89,38	0	84,65	88,61	0	0	24	0	0	71,3	43,4	27,82	0,6	0,4
13.11.2025	-	2,232	0	77,99	78,94	0,23	76,23	78,24	0,23	0,23	24	0	0	71,7	42,6	29,15	0,6	0,4
14.11.2025	-	2,237	0	78,87	79,67	0	77,08	78,99	0	0	24	0	0	71,1	42,1	28,99	0,6	0,4
15.11.2025	-	2,695	0	102,04	104,3	0	99,67	103,25	0	0	24	0	0	72,4	45,4	27	0,6	0,4
16.11.2025	-	3,222	0	120,4	123,73	0	117,26	122,29	0	0	24	0	0	76,8	49,4	27,48	0,6	0,4
17.11.2025	-	2,918	0	108,53	111,07	0	105,85	109,9	0	0	24	0	0	74,5	47	27,56	0,6	0,4
18.11.2025	-	3,037	0	122,23	125,6	0,01	119,29	124,25	0,01	0,01	24	0	0	73,6	48,1	25,43	0,6	0,4
19.11.2025	-	2,89	0	110,2	112,74	0	107,52	111,52	0	0	24	0	0	74,1	47,2	26,86	0,6	0,4
20.11.2025	-	3,169	0	125,1	128,53	0	121,93	127,01	0	0	24	0	0	75,8	49,8	25,96	0,6	0,4
21.11.2025	-	3,027	0	113,87	116,64	0	111,01	115,36	0	0	24	0	0	75,5	48,3	27,24	0,6	0,4
22.11.2025	-	3,165	0	122,99	126,44	0	119,9	124,97	0	0	24	0	0	75,6	49,3	26,38	0,6	0,4
23.11.2025	-	3,675	0	143,19	148,05	0	139,18	146,02	0	0	24	0	0	80,1	53,7	26,36	0,6	0,4
Итого:	-	45,603	0	1733,8	1774,95	0,47	1691,75	1756,18	0,47	0,47	394	0	-	73,51	46,42	27,08	0,6	0,4

Общее время работы системы 408 час.

Период нормальной работы системы 394 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
06.11.2025	0	0	0	0	0	0	0
23.11.2025	45,603	1733,8	1774,95	0,47	1691,75	1756,18	0,47

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

