

#193963#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Галицкого 27-33, Калининград

4402

6637

ВКТ-7

00211311

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	4,066	0	150,03	154,83	0	145,4	152,48	0	0	24	0	0	84,8	57	27,89	0,6	0,4	-6,3
25.12.2025	3,958	0	158,94	164,26	0	154,33	161,88	0	0	24	0	0	81,6	56,1	25,59	0,6	0,4	-5,6
26.12.2025	2,799	0	105,34	107,56	0	102,82	106,49	0	0	24	0	0	73,3	46,1	27,23	0,6	0,4	4,4
27.12.2025	2,776	0	106,74	109,09	0	104,31	108,05	0	0	24	0	0	71,7	45,1	26,59	0,6	0,4	5,4
28.12.2025	2,918	0	115,73	118,73	0	113,07	117,53	0	0	24	0	0	71,8	46	25,79	0,6	0,4	3,8
29.12.2025	3,036	0	113,18	115,82	0	110,37	114,59	0	0	24	0	0	74,9	47,4	27,5	0,6	0,4	2,5
30.12.2025	3,531	0	124,56	127,8	0	121,1	126,26	0	0	24	0	0	79,8	50,7	29,11	0,6	0,4	-1,1
31.12.2025	3,942	0	138,8	142,88	0	134,69	140,93	0	0	24	0	0	82,8	53,6	29,22	0,6	0,4	-4,2
01.01.2026	3,694	0	146,37	151,3	0	142,11	149,13	0	0	24	0	0	81,5	55,6	25,92	0,6	0,4	-5,2
02.01.2026	3,237	0	116,31	119,19	0	113,16	117,78	0	0	24	0	0	78,5	50	28,56	0,6	0,4	1,2
03.01.2026	3,45	0	131,27	135,32	0	127,63	133,59	0	0	24	0	0	79,5	52,5	27	0,6	0,4	-0,6
04.01.2026	3,79	0	148,25	153,23	0	143,95	151,01	0	0	24	0	0	81,7	55,4	26,27	0,6	0,4	-4
05.01.2026	3,752	0	137,93	142,22	0	133,93	140,28	0	0	24	0	0	82	54	27,97	0,6	0,4	-3
06.01.2026	4,004	0	142,74	147,24	0	138,32	145,06	0	0	24	0	0	84,8	55,9	28,88	0,6	0,4	-5,5
07.01.2026	4,233	0	157,73	163,26	0	152,64	160,65	0	0	24	0	0	86,5	58,8	27,66	0,6	0,4	-7,8
08.01.2026	4,629	0	190,18	198,05	0	183,9	194,44	0	0	24	0	0	88,1	63	25,09	0,6	0,4	-11
09.01.2026	4,462	0	175,5	182,37	0	169,74	179,25	0	0	24	0	0	87,4	61,2	26,21	0,6	0,4	-9,6
10.01.2026	4,062	0	151,23	156,41	0	146,55	154,04	0	0	24	0	0	84,5	56,9	27,66	0,6	0,4	-5,2
11.01.2026	3,976	0	146,42	151,26	0	141,99	149,08	0	0	24	0	0	83,6	55,6	27,96	0,6	0,4	-5,2
12.01.2026	4,155	0	151,77	156,81	0	147	154,41	0	0	24	0	0	85,4	57,2	28,19	0,6	0,4	-
13.01.2026	4,517	0	182,07	189,25	0	176,23	186	0	0	24	0	0	86,5	61	25,56	0,6	0,4	-
14.01.2026	4,411	0	179,04	185,96	0,12	173,39	182,82	0,12	0,12	24	0	0	85,9	60,5	25,33	0,6	0,4	-
15.01.2026	3,39	-0,006	132,34	136,48	1,61	128,6	134,54	1,61	1,61	24	0	0	80,7	55	25,7	0,6	0,4	-
16.01.2026	3,987	0	156,83	162,46	0,03	152,08	159,99	0,03	0,03	24	0	0	83,5	57,4	26,15	0,6	0,4	-
17.01.2026	4,276	0	162,19	168,01	0	157,01	165,26	0	0	24	0	0	86,6	59,5	27,14	0,6	0,4	-
18.01.2026	4,489	0	173,37	179,86	0	167,63	176,72	0	0	24	0	0	88,1	61,4	26,7	0,6	0,4	-
19.01.2026	4,571	0	177,81	184,66	0	171,85	181,37	0	0	24	0	0	88,6	62,1	26,51	0,6	0,4	-
20.01.2026	4,351	0	166,51	172,74	0	160,95	169,76	0	0	24	0	0	88,4	61,4	26,93	0,6	0,4	-
21.01.2026	4,461	0	166,22	172,26	0	160,68	169,36	0	0	24	0	0	88,3	60,7	27,68	0,6	0,4	-
22.01.2026	4,792	0	204,6	213,33	0	197,74	209,27	0	0	24	0	0	88,8	64,6	24,15	0,6	0,4	-
23.01.2026	4,508	0	180,01	187,13	0	174,06	183,81	0	0	24	0	0	87,9	62	25,82	0,6	0,4	-
Итого:	122,223	0	4690,01	4849,77	1,76	4547,23	4775,83	1,76	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	122,223																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2025	133,333	5124,23	5268,5	1,17	4998,48	5211,41	1,17
23.01.2026	255,556	9814,24	10118,27	2,93	9545,71	9987,24	2,93

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2026 15:37:26