

#282965#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 45, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 3934
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00067785
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	1,149	32,82	31,73	31,84	31,45	0,39	24	0	0	83,3	47,2	36,08	0	0	-
19.02.2026	1,127	35,63	34,5	34,63	34,1	0,53	24	0	0	79,9	47,4	32,52	0	0	-
20.02.2026	1,138	37,08	35,95	36,05	35,53	0,52	24	0	0	79,6	48	31,58	0	0	-
21.02.2026	1,107	35,69	34,58	34,7	34,21	0,49	24	0	0	79,1	47,1	31,99	0	0	-
22.02.2026	1,103	41,34	40,21	40,31	39,73	0,58	24	0	0	75,6	48,2	27,32	0	0	-
23.02.2026	1,057	40,6	39,51	39,64	39,03	0,61	24	0	0	74,5	47,8	26,69	0	0	-
24.02.2026	1,048	41,56	40,45	40,54	39,99	0,55	24	0	0	74	48	25,92	0	0	-
25.02.2026	1,059	39,84	38,73	38,84	38,28	0,56	24	0	0	75,4	48	27,3	0	0	-
26.02.2026	1,004	38,5	37,45	37,53	37,02	0,51	24	0	0	74,3	47,5	26,81	0	0	-
27.02.2026	1,006	43,44	42,34	42,44	41,86	0,58	24	0	0	71,4	47,7	23,74	0	0	-
28.02.2026	1,024	45,75	44,65	44,67	44,17	0,5	24	0	0	71,4	48,6	22,89	0	0	-
01.03.2026	0,989	43,77	42,7	42,81	42,22	0,59	24	0	0	71,1	48	23,11	0	0	-
02.03.2026	1,001	44,19	43,11	43,18	42,64	0,54	24	0	0	71,3	48,1	23,16	0	0	-
03.03.2026	1,04	48,13	46,99	47,05	46,46	0,59	24	0	0	71,3	49,2	22,14	0	0	-
04.03.2026	1,007	44,95	43,87	43,91	43,38	0,53	24	0	0	71,2	48,3	22,95	0	0	-
05.03.2026	0,986	44,02	42,96	43	42,47	0,53	24	0	0	71,1	48,1	22,99	0	0	-
06.03.2026	1,011	44,78	43,7	43,73	43,18	0,55	24	0	0	71,6	48,5	23,09	0	0	-
07.03.2026	1,014	46,04	44,95	44,97	44,41	0,56	24	0	0	71,4	48,8	22,57	0	0	-
08.03.2026	1,041	49,43	48,3	48,3	47,74	0,56	24	0	0	71,4	49,8	21,62	0	0	-
09.03.2026	1,038	50,24	49,09	49,1	48,49	0,61	24	0	0	71,3	50,1	21,17	0	0	-
10.03.2026	1,048	51,48	50,3	50,31	49,67	0,64	24	0	0	71,3	50,4	20,85	0	0	-
11.03.2026	1,063	53,91	52,71	52,68	52,02	0,66	24	0	0	71,3	51,2	20,15	0	0	-
12.03.2026	1,067	52,83	51,63	51,63	50,95	0,68	24	0	0	71,7	51	20,7	0	0	-
13.03.2026	1,081	53,15	51,96	51,96	51,33	0,63	24	0	0	71,3	50,4	20,83	0	0	-
14.03.2026	1,087	55,7	54,47	54,47	53,75	0,72	24	0	0	71,2	51,2	19,97	0	0	-
15.03.2026	1,062	52,74	51,56	51,57	50,91	0,66	24	0	0	71	50,4	20,58	0	0	-
16.03.2026	1,048	50,22	49,08	49,02	48,52	0,5	24	0	0	71,5	50,1	21,39	0	0	-
17.03.2026	0,991	47,85	46,77	46,75	46,24	0,51	24	0	0	70,5	49,3	21,24	0	0	-
18.03.2026	0,963	43,7	42,66	42,72	42,17	0,55	24	0	0	70,1	47,6	22,57	0	0	-
Итого:	30,359	1309,38	1276,91	1278,35	1261,92	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,359														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	151,952	6124,05	5982,77	5970,06	5915,01
18.03.2026	182,311	7433,43	7259,68	7248,41	7176,93

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:17:52