

#162871#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 21.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 45, Калининград
5346
3934
ВКТ-7
00067785
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0,26	0	0,26	-0,26	24	0	0	21,9	23,6	-1,73	0	0	-
02.10.2025	0,315	26,53	25,87	25,96	25,48	0,48	24	0	0	68,1	55,8	12,36	0	0	-
03.10.2025	1	54,57	52,9	53,37	52,2	1,17	24	0	0	69,2	50,5	18,77	0	0	-
04.10.2025	0,992	52,54	51,01	51,34	50,42	0,92	24	0	0	68,5	49,2	19,3	0	0	-
05.10.2025	1,035	53,73	52,18	52,53	51,51	1,02	24	0	0	69,1	49,5	19,63	0	0	-
06.10.2025	1,009	52,65	51,3	51,45	50,66	0,79	24	0	0	69,4	49,8	19,65	0	0	-
07.10.2025	0,999	50,93	49,72	49,74	49,1	0,64	24	0	0	70,6	50,5	20,09	0	0	-
08.10.2025	0,999	50,84	49,82	49,64	49,23	0,41	24	0	0	70,1	49,9	20,17	0	0	-
09.10.2025	1,009	52,26	51,25	51,06	50,56	0,5	24	0	0	70,4	50,6	19,76	0	0	-
10.10.2025	1,024	52,11	51,11	50,91	50,48	0,43	24	0	0	70,1	50	20,12	0	0	-
11.10.2025	1,01	52,01	51,02	50,81	50,32	0,49	24	0	0	70,2	50,2	19,92	0	0	-
12.10.2025	0,994	51,33	50,39	50,17	49,78	0,39	24	0	0	69,9	50,1	19,84	0	0	-
13.10.2025	0,992	50,41	49,47	49,25	48,88	0,37	24	0	0	70	49,9	20,15	0	0	-
14.10.2025	0,997	49,97	49,06	48,8	48,51	0,29	24	0	0	70,2	49,7	20,45	0	0	-
15.10.2025	1,017	51,68	50,77	50,48	50,17	0,31	24	0	0	70,5	50,3	20,16	0	0	-
16.10.2025	1,006	50,78	49,86	49,62	49,27	0,35	24	0	0	70,2	49,9	20,3	0	0	-
17.10.2025	0,996	50,61	49,7	49,41	49,11	0,3	24	0	0	70,3	50,1	20,18	0	0	-
18.10.2025	1	48,74	47,85	47,65	47,37	0,28	24	0	0	70,2	49,2	20,99	0	0	-
19.10.2025	0,988	48,31	47,42	47,18	46,93	0,25	24	0	0	70,4	49,5	20,97	0	0	-
20.10.2025	0,967	45,85	44,98	44,82	44,5	0,32	24	0	0	70,2	48,6	21,6	0	0	-
21.10.2025	0,992	46,67	45,78	45,63	45,27	0,36	24	0	0	70,3	48,5	21,77	0	0	-
Итого:	19,341	992,52	971,72	969,82	960,01	0	504	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,341														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

504

504

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
30.09.2025	0	1,13	0,92	1,12	0,91
21.10.2025	20,353	1042,81	1020,9	1019	1008,65

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 12:34:14